



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: R380 - 75, 153 en 154
uw brief van: 24 mei 2016
ons kenmerk: 16.051341 / V63488
bijlagen: 2
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: (071) 306 34 89

Connect R380 V.O.F.
t.a.v. de heer L.J. van der Ham
Haarlemmerstraatweg 79
1165 AK HALFWEG

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen verticale drainage in
verband met voorbelasten bij
mastlocaties 75, 153 en 154 in de
gemeente Kaag en Braassem in het
kader van de aanleg van de
Randstad 380 kV

Leiden, – 7 JUNI 2016

Geachte heer Van der Ham,

Op 24 mei 2016 heb ik een melding op grond van Rijnlands Keur ontvangen.

De melding heeft betrekking op:

- A. het in de periode van 20 juni 2016 tot en met 1 maart 2017 onttrekken van grondwater door middel van verticale drainage met een debiet van maximaal 10 m³/uur en een totaal van 1000 m³.
- B. het aanbrengen van verticale drainage in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Blauwe Polder, de Hoogmadesche Polder, de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder en de Bospolder.

Dit in verband met de versnelde consolidatie van voorbelasting bij de mastlocaties 75, 153 en 154 in de gemeente Kaag en Braassem in het kader van de aanleg van de Randstad 380 kV.

De door u geplande activiteit onder A. valt onder de zorgplicht met erkende maatregel (24.3) voor grondwateronttrekkingen (uitvoeringsregel 24 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties).

U kunt de activiteiten onder A. starten en uitvoeren conform de gegevens die u heeft ingediend.

Voor de door u geplande activiteit onder B. pas ik maatwerk toe, omdat een deel van de activiteiten afwijkt van de voorschriften uit de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet. Het aanbrengen van van verticale drainage heeft plaats tot op een diepte van respectievelijk N.A.P. min 8,50 m en N.A.P. min 10,50 m, dit is overigens boven de afsluitende basisveenlaag.

Het bij de toepassing van de verticale drainage vrijkomende grondwater zal op het maaiveld worden geloosd.

De melding is ingeschreven onder kenmerk 16.048853 / V63488.
Ik verzoek u bij correspondentie dat nummer te vermelden.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met
duidelijke regels over belangenverstrengeling en het
aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene
Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Voor de overige werkzaamheden zijn werkplannen ingediend conform de vergunningsvoorwaarden zoals opgenomen in de aan TenneT TSO B.V. verleende vergunning V60266 voor de aanleg van het tracé Noordring 380 kV hoogspanningsverbinding tussen de Zuidelijke Ringvaart van de Haarlemmermeerpolder in de gemeente Kaag en Braassem en Bleiswijk (Benthuizen), als onderdeel van de Randstad 380 kV.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan: Connect R380 V.O.F, Haarlemmerstraatweg 79, 1165 MK Halfweg:

voor het aanbrengen van verticale drainage in de bodem in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Blauwe Polder, de Hoogmadesche Polder, de Drooggemaakte Veender- en Lijkerpolder en de Bospolder in verband met de versnelde consolidatie van voorbelasting bij de mastlocaties 75, 153 en 154 in de gemeente Kaag en Braassem in het kader van de aanleg van de Randstad 380 kV;

conform artikel 6 van de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

- aan de hand van sonderingen genomen ter plaatse van de aan te brengen voorbelastingen is de afsluitende basisveenlaag voldoende in kaart gebracht;
- de verticale drainage komt met de onderzijde op een diepte van maximaal N.A.P min 10,50 m en blijft daarmee boven de afsluitende basisveenlaag;
- ten behoeve van een correcte uitvoering zijn maatwerkvoorschriften opgenomen.



Maatwerkvoorschriften

1. Sonderingen van de grondopbouw moeten op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven kunnen worden aan controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
2. De locatie en de diepte van de verticale drainage moet aan de hand van x-, y en z-coördinaten vastgelegd worden.
3. Op de drainagemachine moet duidelijk zijn aangegeven wat de maximale inbrengingsdiepte van de verticale drainage is.
4. De onderzijde van de verticale drainage mag niet dieper worden aangebracht dan N.A.P. min 10,50 m.
5. Na afloop van de werkzaamheden moet de verticale drainage zodanig worden afgewerkt dat deze geen functie meer heeft en geen extra kwel kan veroorzaken.
6. Te plaatsen verticale drainage mag alleen door middel van het boren (of pulsen) worden aangebracht. Het gebruik van water, het (voor)sputten of het lossputten is niet toegestaan.
7. Doorboring c.q. perforatie van ondoorlatende lagen moet onmiddellijk worden hersteld. Afsluitende veenlagen en scheidende lagen moeten worden afgedicht door middel van het aanbrengen van een kleistop (bentoniet).
8. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
9. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan:

- Gemeente Kaag en Braassem;
- Omgevingsdienst West-Holland;
- Mott MacDonald B.V., t.a.v. dhr. L.J. van der Ham, Postbus 441, 6800 AK Arnhem;
- TenneT T.S.O. B.V., t.a.v. dhr. C. Masselink, Postbus 718, 6800 AS Arnhem.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Mw. L. Schrama,
 Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
 Teamleider Zuid-West



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : Th. van Urk
 Doorkiesnummer : (071) 306 34 89
 E-mail : theo.urk@rijnland.net