



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: VIR380 nr. 1276
uw brief van: 11 oktober 2016
ons kenmerk: 16.094059 / V64124
bijlagen: 5
inlichtingen: Th. van Urk
doorkiesnummer: (071) 306 34 89

VolkerInfra Randstad 380 V.O.F.
t.a.v. de heer E.P. van Haastregt
Lange Dreef 9
4131 NJ VIANEN

onderwerp: Besluit met maatwerkvoorschriften
aanbrengen blijvende damwand en
tijdelijke ankerschotten ter plaatse
van mastlocatie 210 te Vijfhuizen
Leiden, 18 OKT. 2016

Geachte heer Haastregt,

Op 11 oktober 2016 heb ik een melding op grond van Rijnlands Keur 2015 ontvangen. De melding is namens u door Aveco de Bondt b.v. ingediend.

De melding heeft betrekking op:

- het uitvoeren van werkzaamheden op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen van blijvende damwand en tijdelijke ankerschotten als onderdeel van een ontlastconstructie ter bescherming van een rioolpersleiding en een waterleiding ter plaatse en in verband met de bouw van mastlocatie 210 nabij de Vijfhuizerweg te Vijfhuizen in het kader van de Randstad 380 kV Noordring tracé Vijfhuizen - Benthuisen.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- de algemene regel met maatwerkvoorschriften (20.4 artikel 5 lid a) voor het uitvoeren werken in kwetsbaar kwelgebied (uitvoeringsregel 20 Grondverzet) op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld.

De blijvende damwand zal trillingsvrij door middel van de zogenaamde silent piler methode worden aangebracht. De damwand zal na afloop van de werkzaamheden worden afgebrand op een diepte van 1,85 min maaiveld.

De damwand zal door middel van de tijdelijk ankerschotten worden verankerd. De ankerschotten zullen door middel van graven en drukken in de grond gebracht worden. Tevens worden sleuven gegraven t.b.v. de ankers en het aan de voorzijde uitgraven van een sleuf t.b.v. het aanbrengen van de gording. De ontgravingsdiepte is maximaal 2,00 m min maaiveld.



Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

Maatwerk te verlenen aan:

VolkerInfra Randstad 380 V.O.F., Lange Dreef 9, 4131 NJ Vianen:

- voor het uitvoeren van werkzaamheden op een diepte van meer dan 1,50 m min maaiveld in de bodem in kwetsbaar kwelgebied in de Haarlemmermeerpolder in verband met het aanbrengen en hebben van blijvende damwand en tijdelijke ankerschotten als onderdeel van een ontlastconstructie ter bescherming van een rioolpersleiding en een waterleiding ter plaatse en in verband met de bouw van mastlocatie 210 nabij de Vijfhuizerweg te Vijfhuizen in het kader van de Randstad 380 kV Noordring tracé Vijfhuizen - Benthuisen;

conform artikel 5 van de algemene regel 20.4 uit de uitvoeringsregel 20 Grondverzet waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overweging(en):

Overweging

- de damwand zal niet worden verwijderd, maar zal 1,85 m min maaiveld worden afgebrand;
- gezien de ontgravingsdiepte van maximaal 2,00 m min maaiveld en de grondopbouw ter plaatse is er geen risico op het opbarsten van de bodem.

Maatwerkvoorschriften

1. Damwanden mogen alleen door middel van drukken, bijvoorbeeld zoals de in het werkplan beschreven Silent Piler methode, de grond in worden gebracht. Het (voor)spuiten is niet toegestaan.
2. Na afloop van de werkzaamheden moeten ontgravingen en sleuven worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
3. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle tijdelijke werken verwijderd worden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

4. Na afloop van de werkzaamheden moeten alle gemaakte locaties gecontroleerd worden op eventuele kwel. De houder moet de resultaten van deze controle tezamen met tekeningen waarop de locaties (volgens de coördinaten van de Rijksdriehoekmeting of op "as built" tekeningen) zijn weergegeven binnen 1 maand na afloop van de werkzaamheden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving overleggen.
5. Indien tijdens de uitvoering, of binnen vijf jaar na besluitdatum blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan dan wel een toename van de kwel geconstateerd wordt, moet dit direct aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden gemeld. De houder moet ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.

Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden is uw eigen verantwoordelijkheid.

De melding is ingeschreven onder kenmerk 16.092721 / V64102
Ik verzoek u bij correspondentie dat nummer te vermelden.

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan:

- Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
- Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
- TenneT T.S.O. B.V., t.a.v. dhr. C. Masselink, Postbus 718, 6800 AS Arnhem;
- Aanvrager: Aveco de Bondt b.v., t.a.v. mevr. E. Muskens, Postbus 7020, 5605 JA Eindhoven.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

b/a 

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van Rijnland

Bijlage 1 Procedure

Bezwaar indienen

Iedere belanghebbende kan bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift kunt u digitaal indienen via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DIGID). Eventueel kunt u het bezwaar ook schriftelijk indienen. Dit bezwaar moet dan ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek om een voorlopige voorziening digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook kunt u de voorlopige voorziening indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Bijlage 2 Algemene Mededelingen

Controle

De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
 Behandelaar : T.H. van Urk
 Doorkiesnummer : (071) 306 34 89
 E-mail : Theo.Urk@rijnland.net