



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:
uw mail van: 7 november 2016
ons kenmerk: 16.105056 v63152
bijlagen: 4
inlichtingen: P. Dukker
doorkiesnummer: (071) 306 34 60
onderwerp: Wijziging profiel

Aannemingsbedrijf De Vries
Werkendam
t.a.v. de heer G. Schuurkamp
Postbus 51
4251 DB WERKENDAM

Leiden, 24 NOV. 2016

Geachte heer Schuurkamp,

Naar aanleiding van uw verzoek van 7 november 2016 het damwandprofiel te wijzigen, bericht ik u het volgende.

Overwegende:

- dat het weerstandsmoment en traagheidsmoment van het nieuw voorgestelde damwandprofiel ESZ 17, met corrosie minimaal gelijk is aan een Larssen 703 profiel (waar middels besluit 16.049617 – V63152 vergunning voor is verleend);
- dat de damwandplanklengte, het ankerontwerp, etc. vergelijkbaar is met hetgeen waarvoor eerder vergunning is verleend;
- dat de nieuw voorgestelde verankerde damwandconstructie ter plaatse van de woningen minimaal gelijk is aan de onverankerde damwandconstructie waarvoor eerder vergunning is verleend;
- dat middels tekening G-15-321-UO-027 wordt voorgesteld een tijdelijke damwandconstructie aan te brengen;
- dat dit geen invloed heeft op de werkbreedte (voorschrift 3 van de vergunning);
- dat gezien de breedte van de Oude Rijn dit slechts een zeer beperkte invloed heeft op de aan- en afvoer van water.

is besloten inzake vergunning V63152:

- I. Damwandberekening traject De Anslag met documentnummer 154601-B-001 revisie 2 d.d. 8 april 2016 en Berekening De Vries Titan verankeringsysteem met documentnummer V.16.1014-002 versie B d.d. 12 april 2016 te vervangen door respectievelijk revisie 4 d.d. 18 oktober 2016 (corsa 16.104986) en revisie D d.d. 19 oktober 2016 (corsa 16.104987) en tekeningen G-15-321-UO-011 d.d. 4 november 2016 en G-15-321-UO-027 d.d. 4 november 2016 aan de vergunning toe te voegen.

- II. Voorschrift 1 van de vergunning te laten vervallen.

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid-Oost