



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

17.024124 V61896

1

J.L. Elst

+31713063464

Wijziging watervergunning

TenneT TSO B.V.

t.a.v. mevrouw T. van der Voet

Postbus 718

6800 AS ARNHEM

Leiden,

12 APR. 2017

Geachte mevrouw Van der Voet,

In reactie op uw verzoek tot wijziging van de aan u op 29 juni 2016 verleende vergunning V61896, het volgende. De vergunning V61896 is verleend voor:

- het naar verwachting in de periode tussen half september 2016 en eind februari 2017 gedurende 20 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 360 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 531.000 m³ ten behoeve van het aanleggen van een ondergrondse 150 Kv verbinding tussen Vijfhuizen en de Waarderpolder in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. De grondwateronttrekking is vergunningplichtig omdat er meer dan 100 m³ per uur en meer dan 100.000 m³ per jaar onttrokken wordt.

Op 26 januari 2017 hebben wij van u een verzoek tot wijziging van de vergunning ontvangen. Deze is ingeboekt onder nummer 17.008471. Het verzoek is aangevuld op 9 maart 2017 en 29 maart 2017, deze gegevens zijn ingeboekt onder respectievelijk de nummers 17.030780 en 17.030784.

Het betreft het verzoek voor:

- het door middel van retourbemaling lozen van grondwater in het eerste watervoerend pakket afkomstig van de deeltrajecten B-1 tot en met B-IV in de periode van 8 mei 2017 tot en met eind mei 2017 ten behoeve van het drooghouden van sleuven waarbij H₂S aangetroffen is in het grondwater met een maximaal totaal debiet van 75 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 36.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist;
- de bemalingsperiode zoals vastgelegd in de vergunning met 3 weken te verlengen tot 23 weken. Het maximaal te onttrekken debiet van 531.000 m³ wordt daarbij niet overschreden. Voor het overige wijzigt er niets aan aan de op 29 juni 2016 onder kenmerk 16.061322/V61896 afgegeven vergunning.

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van Rijnland

Overwegende:

- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen;
- dat de wijziging voldoet aan de doelstellingen van het waterbeheer en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen;
- dat er sprake is van onvoorziene omstandigheden. Tijdens de lozing van het onttrokken grondwater is uit een pompproef gebleken dat er in het grondwater sprake is van de aanwezigheid van het giftige H_2S . Lozing van dit grondwater op oppervlaktewater is vanwege milieukundige overwegingen niet mogelijk. Lozing op het vuilwaterriool is als gevolg van het H_2S door de gemeente niet toegestaan. Het grondwater moet daarom teruggebracht worden in de bodem. Retournering van het grondwater in de deklaag is echter niet uitvoerbaar. Het grondwater moet daarom worden terugggebracht in het eerste watervoerende pakket;
- indien grondwater teruggebracht wordt in een ander watervoerend pakket als waaraan het is onttrokken op een diepte van meer dan 10 meter beneden maaiveld is de Provincie in principe het bevoegd gezag. Het retourneren van grondwater valt onder het begrip "brengen van afvalwater in de bodem" van artikel 1.1 Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi). De Provincie Noord-Holland heeft deze taak neergelegd bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. De Provincie (lees: Omgevingsdienst) is geen bevoegd gezag indien aan de betreffende lozing in de bodem eisen zijn gesteld in de watervergunning. In overleg met de Omgevingsdienst is besloten dat Rijnland de afgegeven vergunning met kenmerk 16.061322/V61896 gaat wijzigen met advies van de Omgevingsdienst. Dit advies is bij Rijnland ontvangen op 3 april 2017 en is ingeboekt onder nummer 17.030936;

is besloten inzake vergunning V61896:

het besluit vergunning te verlenen voor:

- Het naar verwachting in de periode tussen half september 2016 en eind februari 2017 gedurende 20 weken onttrekken van grondwater met een maximaal debiet van 360 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 531.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

Een en ander ten behoeve van het aanleggen van een ondergrondse 150 kv verbinding tussen Vijfhuizen en de Waarderpolder in de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem. Waarbij het dictum gewijzigd wordt in:

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- Het naar verwachting in de periode tussen half september 2016 en eind mei 2017 gedurende 23 weken onttrekken van grondwater met een



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

maximaal debiet van 360 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 531.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist;

- en het door middel van retourbemaling lozen van grondwater in het eerste watervoerend pakket afkomstig van de deeltrajecten B-1 tot en met B-IV in de periode van 8 mei 2017 tot en met eind mei 2017 ten behoeve van het drooghouden van sleuven met een maximaal totaal debiet van 75 m³ per uur en een maximaal totaal debiet van 36.000 m³. Voor deze handeling is op grond van artikel 3.3 onder P van de keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland een vergunning vereist.

III. Aan de vergunning de voorschriften 34 tot en met 39 toe te voegen met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen en de belangen, bedoeld in artikel 6.11 van die wet. De overige voorschriften van de vergunning bij besluit V61896 blijven onverminderd van kracht.

Bijzondere voorschriften

Bemaling en monitoring

34. De retourbemaling en monitoring moeten worden uitgevoerd zoals beschreven in het (Retour)bemalingsadvies betreffende: Deeltrajecten B-1 t/m B-IV van 150 kv leiding Vijfhuizen van Tjaden adviesbureau voor grondmechanica met kenmerk S16.562-R01/TE d.d. 9 maart 2017.
35. De start van de werkzaamheden aangaande de retourbemaling wordt tenminste één week vooraf aan ons gemeld. Hierbij moet worden vermeld welke firma de boring gaat uitvoeren en wie de contactpersoon van deze firma is.
36. Binnen één week na de start van de werkzaamheden aangaande de retourbemaling dient de samenstelling van het te lozen water te worden bemonsterd en geanalyseerd op de parameters zoals genoemd in Bijlage 1 van dit besluit. De bemonstering dient te worden uitgevoerd conform SIKB-protocol 2002 en de analyses dienen door een laboratorium, geaccrediteerd volgens ISO NEN-EN 17025, te worden uitgevoerd. De onderzoeksresultaten dienen onverwijld aan ons te worden toegestuurd.
37. Indien uit de resultaten zoals vermeld in voorschrift 36 blijkt dat de concentraties van de geanalyseerde stoffen in het te lozen water hoger zijn dan het ontvangende grondwater dienen terstond maatregelen te worden genomen om verdere verontreiniging te voorkomen. Een en ander dient te geschieden in overleg met het bevoegd gezag.
38. Na de definitieve beëindiging van de lozing dient het grondwater te worden bemonsterd op de diepte waar de lozing plaats vond. Het



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

grondwater dient te worden bemonsterd en geanalyseerd op de parameters zoals genoemd in Bijlage 1 van dit besluit. Indien de parameters van het ontvangende grondwater de interventiewaarden overschrijdt moet er een plan van aanpak worden opgesteld om de ontstane verontreiniging te verwijderen. Een en ander dient te geschieden in overleg met het bevoegd gezag.

39. Wanneer de retourbronnen buiten gebruik worden gesteld, dienen deze op deugdelijke wijze te worden gedicht, waarbij tenminste de afsluitende lagen worden hersteld door bentoniet of materiaal van vergelijkbare kwaliteit.

Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Algemene Mededelingen

Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de bovenaan deze brief genoemde contactpersoon.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Noord



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Bijlage 1

Te onderzoeken parameters:

- pH
- Geleidbaarheid
- Onopgeloste bestanddelen
- Zuurstof
- sulfaat

Metalen:

- Arseen
- Cadmium
- Chroom
- Koper
- Kwik
- Lood
- Nikkel
- IJzer totaal
- Zink

Anorganische verbindingen:

- Sulfide
- Fosfaat (totaal)

Natchemische bepalingen:

- Chloride
- CZV
- Kjeldahl-stikstof
- Totaal Stikstof