



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

16.095834 / V58414

mevrouw C.P. van Schaik

071-3063472

Wijziging vergunning V58414 .

Provincie Zuid-Holland
t.a.v.: de heer W. den Breems
Postbus 90602
2509 LP 's-Gravenhage

Leiden, 30 DEC. 2016

Geachte heer Den Breems,

Op 4 juni 2014 hebben wij u bij besluit V58414 vergunning verleend voor diverse werkzaamheden, waaronder het aanpassen van het watersysteem, ten behoeve van de aanleg van de Ontsluitingsweg, nabij de Omleidingsweg, Benthuisen.

Op 13 oktober 2016 hebben wij van u een verzoek tot wijziging van de vergunning ontvangen. Dit was onvolledig en is aangevuld op 8 december 2016. Het betreft het verzoek om twee van de vergunde duikers uit te voeren als sifons vanwege de lage ligging van het wegdek in de tunnelbak.

Overwegende:

- dat het hebben van sifons onder de Ontsluitingsweg op grond van artikel 3.3 van de keur van het hoogheemraadschap van Rijnland verboden is
- dat er voor genoemde locaties reeds duikers zijn vergund in verband met het verbinden van waterpartijen
- dat de in de vergunning aangevraagde duikers niet passen onder het verlaagde wegdek in de tunnelbak
- dat de putbodem 20 cm verdiept is aangelegd ten opzichte van de onderzijde van de sifonbuis en daarmee fungeert als slibvang
- dat het opbarstrisico op deze locatie is afgewogen in de beoordeling van de tunnelbak
- dat dijkgraaf en hoogheemraden op grond van artikel 6.22 van de Waterwet bevoegd zijn een vergunning te wijzigen of aan te vullen
- dat de wijziging voldoet aan de uitvoeringsregel(s) 4:duikers en dat er om die reden geen bezwaar bestaat de vergunning op dit punt te wijzigen

is besloten inzake vergunning V58414:

I het besluit vergunning te verlenen voor:

- a. het aanleggen en hebben van een ontsluitingsweg en het hiermee laten toenemen van het verhard oppervlak met 14.450 m²;
- b. het bouwen en hebben van een tunnel onder de HSL en het daartoe plaatsen en hebben van een pomp, leidingen en uitstroombakken voor de afvoer van hemelwater;
- c. het dempen van 1080 m² overig oppervlaktewater;
- d. het aanbrengen en hebben van 8 dammen met duikers met een doorsnede van 1000 mm;

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

te wijzigen in:

- a. het aanleggen en hebben van een ontsluitingsweg en het hiermee laten toenemen van het verhard oppervlak met 14.450 m.;
- b. het bouwen en hebben van een tunnel onder de HSL en het daartoe plaatsen en hebben van een pomp, leidingen en uitstroombakken voor de afvoer van hemelwater;
- c. het dempen van 1080 m. overig oppervlaktewater;
- d. *het aanbrengen en hebben van 6 dammen met duikers met een doorsnede van 1000 mm;*
- e. *het aanbrengen en hebben van 2 sifonduikers met een doorsnede van 1000 mm en een binnenonderkant van de sifonbuis op NAP min 7,20 m ter hoogte van de tunnelbak onder de HSL;*

II gewaarmerkte tekening(en) 262594-RI-3-01 gedateerd 5 mei 2014 toe te voegen aan besluit V58414 ter vervanging van de tekening 262594-RI-3-01 gedateerd 26 februari 2014 (bijlage 1 bij dit besluit) en gewaarmerkte tekening(en) "Bentwoud : ontsluitingsweg Dwarsdoorsnede Sifon" gedateerd 7 december 2016 toe te voegen aan besluit V58414 (bijlage 2 bij dit besluit).

III de volgende voorschriften toe te voegen aan het besluit:

34. De sifons moet zo worden aangelegd en gehouden dat het hoogste punt van de binnenkant van de instroomopening op een hoogte ligt van NAP min 5,15 m. Het hoogste punt van de binnenkant van de sifonbuis moet worden aangebracht en gehouden op NAP min 6,20 m.

Alle overige voorschriften van vergunning V58414 blijven onverminderd van kracht.

Besloten te Leiden,

Bijlagen: 1

Verzonden:

namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Zuid-Oost

Een afschrift van dit besluit is gezonden aan:

- 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn;
2. Omgevingsdienst West-Holland;
3. Aanvrager: Antea Group, t.a.v. dhr. A J . van Houwelingen, Postbus 40, 4900 AA Oosterhout.