



Hoogheemraadschap van
Rijnland

uw kenmerk: 16A03 Oeververvanging Gouwe
uw brief van: 4 mei 2017
ons kenmerk: 17.049144 V64590
bijlagen: 2
inlichtingen: P. Dukker
doorkiesnummer: +31713063460
onderwerp: verzoek wijziging vergunning

Provincie Zuid-Holland
t.a.v. de heer R.J.C. van Gernerden
Postbus 90602
2509 LP 'S GRAVENHAGE

Leiden, 27 JUNI 2017

Geachte heer van Gernerden,

Naar aanleiding van het verzoek van 4 mei 2017 en 16 juni 2017 inzake vergunning V64590, bericht ik u het volgende.

Overwegende voorschrift 2 en 4:

- dat de werkzaamheden plaatsvinden aan de westzijde van de Gouwe;
- dat in de vergunning, onder voorschrift 2, abusievelijk wordt gesproken over de oostzijde van de Gouwe;
- dat om deze reden er geen bezwaren zijn om voorschrift 2 aan te passen waarbij "oostzijde" wordt veranderd in "westzijde";
- dat middels de mail van 16 juni 2017, om de stabiliteit tijdens de uitvoering te waarborgen wordt voorgesteld een hulpdamwand en / of de heisleuf aan te vullen met zand;
- dat voor bepaalde delen ten zuiden van Noordkade 31 geen maatregelen worden voorgesteld;
- dat voor de buitenwaartse stabiliteit een laag boezempeil maatgevend is;
- dat ten zuiden van Noordkade 31, de kering over een breedte van minimaal 20 m een hoogte heeft van minimaal NAP -0,6 m en dit voldoende is in geval van een calamiteit bij streefpeil (of lager), de waterveiligheid te waarborgen;
- dat aanvullend hierop zal worden voorgeschreven dat er voorafgaand aan de werkzaamheden een calamiteitenplan moet worden overgelegd;
- dat de hulpdamwand 4 m uit de oeverlijn zal worden geplaatst en dit een extra opstuwing zal veroorzaken van een aantal millimeters;
- dat dit gezien de tijdelijkheid, acceptabel wordt geacht;
- dat voor de strekkingen waarbij geen hulpdamwand wordt toegepast maar wel de heisleuf met zand wordt aangevuld de maatregel niet is uitgewerkt;
- dat nog niet vaststaat dat op de tekening aangegeven locaties een hulpdamwand zal worden toegepast;
- dat in het geval geen hulpdamwand zal worden toegepast (met uitzondering van de strekking ten zuiden van Noordkade 31), de heisleuf zal worden gevuld met zand;
- dat voorschrift 4 van dit besluit hier rekening mee houdt;



Hoogheemraadschap van
Rijnland

Overwegende voorschrift 3

- dat bij het ontwerp van damwanden moet worden uitgegaan van CUR 166 Damwandconstructies (zoals in paragraaf 1.2 van de Handreiking Beschoeiingen en Damwanden in Regionale Keringen wordt verwoord);
- dat conform CUR 166 Damwandconstructies de verankering van de damwanden ongunstig kan worden beïnvloed wanneer de grond waarin de anker zich bevindt nazakt nadat de anker is geplaatst;
- dat er geen lineair verband is tussen de grootte van de zakking en de invloed op de ankerstang;
- dat het voldoende bekend is dat in het westen van Nederland rekening moet worden gehouden met bodemdaling;
- dat om deze reden, bij groot onderhoud aan de dijken, Rijnland de dijken om de dertig jaar met 20 cm ophooft om deze bodemdaling te compenseren;
- dat dit in de handreiking en de brief met kenmerk 15.010807 Dig-4296 wordt gecommuniceerd;
- dat de stelling dat vanuit de handreiking of andere stukken en / of voorwaarden niet te concluderen valt dat met autonome bodemdaling rekening moet worden gehouden;
- dat de ontwerper ook een eigen verantwoordelijkheid heeft en dat van de ontwerper mag worden verwacht dat hij bekend is met het fenomeen autonome bodemdaling;
- dat het contract van het werk een document betreft tussen opdrachtgever (provincie Zuid-Holland) en opdrachtnemer (De Klerk Waterbouw) en dat Rijnland hier in geen partij is;
- dat vergunninghouder zijn verzoek voorschrift 3 te laten vervallen onvoldoende heeft beargumenteert;

is besloten inzake vergunning V64590:

- I. tekeningen 16A03-T-T93W-OV6-ALG-006 en Tekening 16A03-T-T93W-OV6-ALG-004 aan de vergunning toe te voegen.
- II. aan het dictum van besluit 17.026750/V64590 het volgende toe te voegen:
 - Het aanbrengen en het tijdelijke tot 1 maart 2018 hebben van een hulpdamwand binnen de kernzone van de Gouwe en de regionale kering;
- III. **voorschrift 3** vooralsnog **onveranderd te handhaven**, voorschriften 19 en 20 toe te voegen en voorschriften 2 en 4 te wijzigen in:
 2. Voor 1 september 2018 moet de vermindering van het nat profiel (ten behoeve van de aan- en afvoer van water) worden gecompenseerd door het onderwatertalud (westzijde Gouwe) over de volle breedte tot het niveau van NAP -4,5 m weg te baggeren.
 4. Op die locaties ten noorden van Noordkade 31 waar geen hulpdamwand wordt gebruikt, moet de heisleuf direct worden aangevuld met zand. **Twee weken** voor aanvang van de werkzaamheden dient aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving een werkplan ter goedkeuring te worden overgelegd. In het werkplan moeten de maatregelen worden



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

beschreven die worden genomen om te borgen dat de sleuf voldoende is gevuld met zand tot en met het aanbrengen van de nieuwe damwand.

19. Calamiteiten moeten per direct worden gemeld aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving. Tevens moeten direct maatregelen worden getroffen om de gevolgen van de calamiteit weg te nemen.
20. Voordat met de uitvoering wordt begonnen, moet het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving worden geïnformeerd over de locatie van het materieel en materiaal ten behoeve van het herstellen van de kering in geval van een calamiteit.

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan: de Klerk Waterbouw, t.a.v. mevrouw E. Witte.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Een afschrift van deze brief

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

J. Spaan,
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,
Teamleider Zuid-Oost