



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

17.120701 v65336

3

P. Dukker

+31713063460

aanvullingen vergunning

Comol5

t.a.v. mevrouw F.C. van Riel - de  
Bode

Postbus 4346

3006 AH ROTTERDAM

Leiden,

- 8 JAN. 2019

Geachte mevrouw van Riel - de Bode,

Naar aanleiding van de stukken die ons zijn toegestuurd inzake de bouwweg en het in te zetten materieel berichten wij u het volgende.

Overwegende:

- dat het tot een diepte van 1,0 m minus maaiveld graven binnen de beschermingszone, op circa 10 m van de oeverlijn niet leidt tot instabiliteit van de kering;
- dat het aanbrengen van zand, ten behoeve van een grondverbetering, op circa 10 m van de oeverlijn niet leidt tot een verslechtering van de waterkerendheid;
- dat het aanbrengen van een voorbelasting van 1,0 m conform de uitgevoerde berekeningen en de op de tekeningen weergegeven afstand tot de kering niet leidt tot instabiliteit van de kering;
- dat het rijden en hebben van materieel met een gewicht van maximaal 160 ton binnen de kernzone van de regionale keringen, conform de uitgevoerde berekeningen en de afstand tot de kering niet leidt tot instabiliteit van de kering;
- dat het omliggende maaiveld een hoogte heeft van circa NAP -0,40 m of hoger;

is besloten inzake vergunning V64907:

- I. Tekening T\_3.1\_DO\_TEK\_03717 d.d. 28 november 2017, memo Tijdelijke bouwweg KW43A & B met referentie 1710-2277 d.d. 29 november 2017 en Opstelplaat kraan KW43A/B met referentie 1711-3343 d.d. 29 november 2017 toe te voegen aan de vergunning.
- II. aan het dictum van besluit 17.079327/V65336 het volgende toe te voegen:
  - e. het graven binnen de beschermingszone van de regionale kering langs de Veenwatering tot een diepte van NAP -1,3 m;
  - f. het aanbrengen en hebben van een grondverbetering binnen de beschermingszone van de regionale kering langs de Veenwatering tot een diepte van NAP -1,3 m;
  - g. het aanbrengen van een voorbelasting binnen de beschermingszone van de regionale kering langs de Veenwatering.

III. Voorschrift 3 te laten vervallen en de volgende voorschriften toe te voegen:

Archimedesweg 1  
postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden  
telefoon (071) 3 063 063  
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

11. Er mag alleen met schriftelijke toestemming van Rijnland binnen de kernzone van de regionale kering materieel worden aangebracht. Deze toestemming hangt af van de weersverwachting en het boezempeil.
12. Voordat met de bouwweg wordt aangevangen moet de conform vergunning V65219 te dempen boezemwatergang zijn gedempt.


**Bezwaren**

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer P. Dukker (071-3063460).

Hoogachtend,  
Namens dijkgraaf en hoogheemraden,



S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving,  
Teamleider Noord