



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65865

Ten name van: Horsman & Co. Vastgoed B.V.  
2e Poellaan 12  
2161 CJ LISSE

Locatie: Hillegommerdijk 203, Lisserbroek



## 1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 27 november 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Waterpas Civiel Adviesbureau, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het plaatsen en hebben van beschoeiing
- het maken en hebben van een voetpad langs de dijksloot
- het aanleggen / verbreden van 2 dammen met duiker
- het dempen van 23 m<sup>2</sup> water in de beschermingszone van de waterkering
- het graven van 395 m<sup>2</sup> water aansluitend aan de bestaande overige watergangen
- de aanleg van een oprit naar / op de waterkering
- de toename van verhard oppervlak
- de aanleg van riolering, hemelwaterafvoeren en persleidingen (SDR 11)

dit ten behoeve van het bouwrijp maken en de realisatie van het plan Quirinahoeve: woningbouw van 11 woningen, inclusief de inrichting van de openbare ruimte op Hillegommerdijk 203, Lisserbroek.

De aanvraag is geregistreerd onder nummers 17.111225 en 17.111232,  
De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- plantoelichting inrichtingsplan
- situatie- en constructietekeningen

### 1.1 Zorgplicht

- Het plaatsen en hebben van beschoeiing, Hillegommerdijk 203, Lisserbroek;
- Het maken en hebben van een voetpad ten noordwesten langs de dijksloot, met doorsnede G-G, Hillegommerdijk 203, Lisserbroek

Op grond van artikel 3.1 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een zorgplicht. Dit houdt in dat u direct aan de slag mag gaan om deze handelingen te realiseren, mits u zorgvuldig werkt en schade aan het watersysteem voorkomt. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### 1.2 Algemene regel

- Het aanleggen en hebben van een DT-riool, Hillegommerdijk 203, Lisserbroek t.b.v. hemelwaterafvoeren, inclusief toebehoren;
- Het aanbrengen van verhard oppervlak, gecompenseerd door het graven van oppervlaktewater.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.2 van de Keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een algemene regel. Deze handelingen mogen zonder vergunning worden uitgevoerd, met inachtneming van de algemene regels van het hoogheemraadschap van Rijnland. De aanvraag is op bovengenoemde onderdelen gelezen als een melding. Meer informatie is te vinden op <http://www.rijnland.net/uw-loket/Vergunningencheck-voor-werken-bij-water-of-dijk/alle-regels-op-een-rij>.

### **1.3 Vergunningplicht**

- Het vervangen, verbreden en hebben van een dam met duiker ø 600 mm, lengte 16 en het aanbrengen en hebben van een dam met duiker ø 600 mm, lengte 6 m in een overige watergang, alsmede in de beschermingszone van de waterkering;
- het dempen van 23 m<sup>2</sup> water in een overige watergang, alsmede in de beschermingszone van de waterkering;
- het graven van 395 m<sup>2</sup> (compenserend) water door het verbreden van bestaande watergangen, in kwetsbaar kwelgebied in een overige watergang, alsmede in de beschermingszone van de waterkering;
- het aanbrengen van een oprit, fundering en verharding in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- het aanbrengen en hebben van bomen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- het aanleggen en hebben van een persleiding ø63 mm, PE100 SDR11 ten behoeve van drukriolering tussen Hillegommerdijk 203, Lisserbroek en de ontvangstput bij Hillegommerdijk 275 middels een open ontgraving in de beschermingszone van de waterkering;
- het aanbrengen van pomp-, inspectie- en ontvangstputten in de leidingen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- het aanbrengen en hebben van een hemelwateruitlaat op de dijksloot en op de sloot ten zuidwesten van het plangebied;

een en ander ten behoeve van het project Quirinahoeve, Hillegommerdijk 203, Lisserbroek.

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

#### Aanvullende gegevens

Een verzoek tot aanvulling van de gegevens is verzonden op 21 december 2017. De aanvullende gegevens zijn ontvangen op 28 februari 2018. Hiermee is de procedure opgeschort met 69 dagen.

## **2 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:





## 2.1 Vergunning

- I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: Horsman & Co. Vastgoed B.V., 2e Poellaan 12, 2161 CJ LISSE.
- II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:
  - a. het vervangen, verbreden en hebben van een dam met duiker  $\varnothing$  600 mm, lengte 16 m en het aanbrengen en hebben van een dam met duiker  $\varnothing$  600 mm, lengte 6 m;
  - b. het dempen van 23 m<sup>2</sup> in een overige watergang en in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
  - c. het graven van 395 m<sup>2</sup> (compenserend) water door het verbreden van bestaande watergangen, in kwetsbaar kwelgebied en in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
  - d. het aanbrengen van een oprit, fundering en verharding in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
  - e. het aanbrengen en hebben van bomen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
  - f. het aanleggen en hebben van een persleiding  $\varnothing$ 63 mm, PE100 SDR11 ten behoeve van drukriolering tussen Hillegommerdijk 203, Lisserbroek en de ontvangstput bij Hillegommerdijk 275 middels een open ontgraving in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
  - g. het aanbrengen van pomp-, inspectie- en ontvangstputten in de leidingen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
  - h. het aanbrengen en hebben van een hemelwateruitlaat op de dijksloot en op de sloot ten zuidwesten van het plangebied

een en ander ter plaatse van Hillegommerdijk 203, Lisserbroek, zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlage(n)

- o situatie- en constructietekeningen
  - inrichting, 7212-DO-IR-01, d.d. 23-02-2018
  - waterhuishouding, 7212-DO-WA-01 (incl. oppervlaktes en waterbalans), d.d. 23-02-2018
  - ondergrondse infrastructuur, 7212-DO-RI-01, d.d. 21-02-2018
  - doorsneden, 7212-DO-DSN-01, D.D. 23-02-2018

die bij dit besluit behoren.

- III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

### 3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 3 mei 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp,  
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.  
Teamleider Noord

### 4 Verzending

Verzonden op 3 mei 2018

Aantal bijlagen: 4

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Haarlemmermeer, Watersecretariaat, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp;
2. Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Postbus 209, 1500 EE Zaandam;
3. Aanvrager: Waterpas Civiel Adviesbureau, Zandsteen 24, 2132 MR HOOFFDORP.



## **5 Voorschriften**

### **5.1 Bijzondere voorschriften**

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

#### **Graven en dempen**

1. Bij de demping moet de grond in de richting van het blijvende oppervlaktewater worden aangebracht, waarbij geen bagger in dit resterende oppervlaktewater terecht mag komen.
2. Voordat verhard oppervlak wordt aangelegd, moet 372 m<sup>2</sup> nieuw oppervlaktewater zijn gerealiseerd.
3. Voordat wordt gedempt moet het te dempen gedeelte worden gecompenseerd, door middel van het graven van een minstens even groot bergend oppervlak, namelijk 23 m<sup>2</sup>.

#### **Dam met duiker/afdamming**

4. De duikers mogen niet langer zijn dan 16 meter respectievelijk 6 m.
5. De duikers moeten zodanig worden gefundeerd dat deze niet kunnen verzakken.

#### **Kabels, leidingen en mantelbuizen**

6. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651
7. Direct na het leggen van de leidingen moet de sleuf worden aangevuld en worden verdicht. De grond moet ter plaatse zoveel mogelijk van dezelfde samenstelling, opbouw, dichtheid en draagkracht zijn als voor de aanleg het geval was.
8. Elke leiding moet met een minimale dekking van 0,80 m het leggerprofiel volgen.
9. De grond die bij het graven van de sleuf wordt verwijderd, mag niet in het oppervlaktewater worden opgeslagen.
10. De sleuf waarin de leiding is gelegd, mag niet dieper zijn dan 0,9 m en niet breder zijn dan 0,5 m.
11. Na het leggen van de kabel(s)/leidingen/mantelbuis moet de sleuf worden aangevuld met vrijgekomen grond, maximaal tot dezelfde hoogte als de doorgaande bodem van de watergang.





## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

### **Hemelwateruitlaten**

12. De uiteinden van hemelwateruitlaten moeten worden beschermd tegen beschadigingen als gevolg van mechanisch onderhoud.
13. Ter plaatse van het lozingspunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.

### **Waterkeringen**

14. Er mogen geen (open) ontgravingen plaatshebben binnen het profiel van vrije ruimte van de waterkering. Het profiel van vrije ruimte heeft een kruinbreedte van 1,50 m op een hoogte van ten minste NAP + 0,20 m, met een binnentalud van 1:2 en een buitentalud van 1:3.
15. Alle eventuele in de waterkering lichamen optredende nazakkingen welke een direct of indirect gevolg zijn van de krachtens deze vergunning uitgevoerde werken, moeten op eerste aanzegging van het hoogheemraadschap door en op kosten van vergunninghouder weer worden hersteld.
16. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
17. Binnen het profiel van vrije ruimte is het aanbrengen en/of hebben van opgaande bomen en heesters niet toegestaan.
18. Aanvullingen en ophogingen moeten geschieden in lagen van 0,40 m onder voortdurend mechanisch verdichten, waarbij nazakkingen weer moeten worden aangevuld.
19. Palen mogen alleen door middel van heien of trillen de grond in worden gebracht. Het (voor)spuiten is niet toegestaan.

### **Algemeen Technische Voorschriften**

20. Binnen twee maanden na voltooiing van de werken, moet de vergunninghouder de revisietekeningen in tweevoud aan het hoofd van afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland sturen. Op de revisietekeningen moet hij de ligging van de werken gedetailleerd hebben aangegeven.
21. Tijdens het uitvoeren van werken:
  - moet de watergang op de voorgeschreven diepte blijven;
  - moet een goede doorstroming gehandhaafd blijven;
22. Op de waterkering mogen geen (bouw)materialen en/of grond worden opgeslagen.
23. Het is niet toegestaan te bemalen in de kern- en beschermingszone van de waterkering.
24. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd.



## 5.2 Algemene voorschriften

### 1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

### 2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

### 3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

### 4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

### 5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

### 6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

### 7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.





## 6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

### 6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

De volgende handelingen:

- a. het vervangen, verbreden en hebben van een dam met duiker  $\varnothing$  600 mm, lengte 16 m en het aanbrengen en hebben van een dam met duiker  $\varnothing$  600 mm, lengte 6 m;
- b. het dempen van 23 m<sup>2</sup> in een overige watergang en in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- c. het graven van 395 m<sup>2</sup> (compenserend) water door het verbreden van bestaande watergangen, in kwetsbaar kwelgebied en in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- d. het aanbrengen van een oprit, fundering en verharding in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- e. het aanbrengen en hebben van bomen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- f. het aanleggen en hebben van een persleiding  $\varnothing$  63 mm, PE100 SDR11 ten behoeve van drukriolering tussen Hillegommerdijk 203, Lisserbroek en de ontvangstput bij Hillegommerdijk 275 middels een open ontgraving in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- g. het aanbrengen van pomp-, inspectie- en ontvangstputten in de leidingen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- h. het aanbrengen en hebben van een hemelwateruitlaat op de dijksloot en op de sloot ten zuidwesten van het plangebied

zijn getoetst aan de beleidsregels van Rijnland.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handelingen:

- a. Het vervangen, verbreden en hebben van een dam met duiker  $\varnothing$  600 mm, lengte 16 m en het aanbrengen en hebben van een dam met duiker  $\varnothing$  600 mm, lengte 6 m in een overige watergang;
- b. het dempen van 23 m<sup>2</sup> water in een overige watergang en in de kern- of beschermingszone van de waterkering;
- c. het graven van 395 m<sup>2</sup> (compenserend) water door het verbreden van bestaande watergangen, in kwetsbaar kwelgebied en in de kern- of beschermingszone van de waterkering;

niet voldoen aan de beleidsregels van Rijnland. Dit staat vergunningverlening niet in de weg. De motivatie volgt hieronder.

- Beleidsregel 3.4 Demping;

De demping van 23 m<sup>2</sup> wordt volledig gecompenseerd door het graven van een minimaal even groot wateroppervlak en heeft geen negatieve invloed op de stabiliteit van de waterkering.



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

- Beleidsregel 4.4 Duikers;

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens blijkt dat de voorgenomen handeling niet voldoet aan artikel 2 van Beleidsregel 4.4 Duikers. De lengte bedraagt 16 meter. Dit staat vergunningverlening niet in de weg omdat de duikerdiameter, de lengte, de bereikbaarheid van de locatie en de geringe oppervlakte van het achterliggende gebied het functioneren van het watersysteem en onderhoud van de watergang niet hinderen.

- Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater
- Beleidsregel 20.5 Grondverzet

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in artikel 2 en 3 van Beleidsregel 5.4 Graven van oppervlaktewater.

Het plangebied ligt in de overgangszone tussen de achterliggende polder en de Ringvaart. Gezien de bodemopbouw ter plaatse, de stijghoogte van het grondwater en de hoogteligging van het maaiveld ca. 1,5 m hoger dan het achterliggende peilgebied, is er geen risico voor het optreden van opbarsten van de waterbodem of het ontstaan van kwelstromen.

Het te graven oppervlaktewater bevindt zich in de beschermingszone van de waterkering, buiten het profiel van vrije ruimte en heeft daarom geen invloed op de stabiliteit van de waterkering.

- d. Het aanbrengen van een oprit, fundering en verharding, bomen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;

is getoetst aan

- Beleidsregel 25.4 Wegen, paden en verharding waterkeringen en zeewering;

De aan te leggen oprit en verharding in de kern- of beschermingszone van de waterkering worden, inclusief fundering buiten het profiel van vrije ruimte van de regionale kering aangelegd. Hierbij is rekening gehouden met de te verwachten zettingen over dertig jaar. Hierdoor treedt geen aantasting van de waterkerende functie of stabiliteit van de waterkering op.

- e. Het aanbrengen en hebben van bomen in de kern- of beschermingszone van de waterkering;

is getoetst aan

- Beleidsregel 23.5 Beplanting op de waterkering.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

De aan te planten bomen, sierappel Malus 'Evereste', bevinden zich binnen de beschermingszone van de waterkering en worden volgroeid niet hoger dan 5 meter. De bomen worden zodanig geplaatst dat de wortels buiten het profiel van vrije ruimte blijven. Het profiel van vrije ruimte bevindt zich ter plaatse 1 m beneden bestaand maaiveld.

- f. Het aanleggen en hebben van een persleiding  $\varnothing 63$  mm, PE100 SDR11 ten behoeve van drukriolering tussen Hillegommerdijk 203, Lissbroek en de ontvangstput bij Hillegommerdijk 275 middels een open ontgraving;
- g. het aanbrengen van pomp-, inspectie- en ontvangstputten in de leidingen in de kern- of beschermingszone van de waterkering

is getoetst aan

- Beleidsregel 15.5 Kabels en leidingen;

De persleidingen in de kern- of beschermingszone van de waterkering hebben een diameter van 63 mm en zijn uitgevoerd in PE100 SDR11.

De leidingen brengen het waterkerend vermogen van de waterkering niet in gevaar, vormen geen belemmering voor het onderhoud van de waterkering en voldoen aan de vigerende NEN-normen 3650 en 3651.

- Beleidsregel 19.8 Bouwen de waterkering.

Het aanbrengen van pomp-, inspectie en ontvangstputten wordt gezien als het bouwen binnen de kern- of beschermingszone van de waterkering. Voor het aanbrengen dient ontgraving plaats te vinden. Tevens dienen ze zettingsvrij te worden gefundeerd. Gezien de bodemopbouw, de ligging van de objecten en de wijze van uitvoering is waterkerende functie van de waterkering gegarandeerd.

- Beleidsregel 20.5 Grondverzet;

De pomp-, inspectie en ontvangstputten vallen niet onder beleidsregel 15.5. Voor het aanbrengen dient ontgraving plaats te vinden. Tevens dienen ze zettingsvrij te worden gefundeerd. Gezien de bodemopbouw, de ligging van de objecten en de wijze van uitvoering is de waterkerende functie van de waterkering gegarandeerd. Ook bestaat geen risico voor opbarsten van de bodem of het ontstaan van kwelstromen.

- h. Het aanbrengen en hebben van een hemelwateruitlaat op de dijksloot en op de sloot ten zuidwesten van het plangebied;

is getoetst aan

- Beleidsregel 12.4: Hemelwateruitlaat of riooloverstort.

Het plan Quirinahoeve is als nieuwe ontwikkeling nog niet opgenomen in het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) of een daarin aangegeven basis rioleringsplan (BRP) en hebben betrekking op een gebied dat groter is dan 500 vierkante meter.



## Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Door het graven van minimaal 370 m<sup>2</sup> extra wateroppervlak wordt het nadelig effect op het watersysteem gecompenseerd. Hierbij wordt bij benadering de afvoer van de helft van de hemelwaterafvoer uit het gebied op de dijksloot geloosd en de andere helft op de 2<sup>e</sup> sloot vanaf de dijk, de begrenzendende watergang ten zuidwesten van het plangebied. De motivering hiervoor is het beperken van de afvoer naar de bovenliggende dijksloot. Hiermee wordt voorkomen dat bij extreme neerslag de stabiliteit van de waterkering negatief wordt beïnvloed. De begrenzendende watergang ten zuidwesten van het plangebied heeft voldoende capaciteit om extreme neerslag vanuit het plangebied af te voeren.

### De waterstaatkundige situatie

De aanvraag heeft betrekking op werken in de kern- of beschermingszone van de waterkering en werken in kwetsbaar kwelgebied;

- zomerpeil is NAP min 5,37 m;
- winterpeil is NAP min 5,37 m (schouwpeil).

## **6.2 Conclusie**

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.





## 7 Procedure

### Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via [www.rijnland.net/bezwaar](http://www.rijnland.net/bezwaar). Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

### Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



## **8 Algemene Mededelingen**

### Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

### Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

### Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

### Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

### Eigendomstoestemming van Rijnland

Naast de watervergunning heeft u voor het gebruik van Rijnlandse eigendommen nog toestemming nodig van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Ik wijs u er op dat aan een dergelijke privaatrechtelijke regeling nog nadere voorwaarden kan worden gesteld, waaronder het betalen van een (marktconforme) gebruiksvergoeding. Pas op het moment dat een privaatrechtelijke regeling is overeengekomen met Rijnland mag gebruik worden gemaakt van Rijnlandse eigendommen ter uitvoering van de vergunde activiteiten.





Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden  
Behandelaar : Koos van der Ree Doolaad  
Doorkiesnummer : 071 306 071-3063263  
E-mail : [koos.reedoolaad@rijnland.net](mailto:koos.reedoolaad@rijnland.net)