



WATERVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Waterwet

Regnr. V65955

Ten name van: De Wilde Infra- en Cultuurtechniek B.V.
Kromme Spieringweg 244
2141 BR Vijfhuizen

Locatie: Hogeweg te Noordwijk



1 Aanvraag

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben op 20 december 2017 een vergunningaanvraag ontvangen van Leendertse Bronbemaling B.V., om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft:

- het naar verwachting gedurende een periode van 7 weken onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 220 m³/uur en een totaal debiet van 140.000 m³ en het door middel van retourbemaling terugbrengen van een deel van het onttrokken grondwater met een debiet van maximaal 50 m³/uur en een totaal maximaal debiet van 64.000 m³ in de bodem;
- een melding voor het lozen van het overige deel van het onttrokken grondwater op oppervlaktewater in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen;

voor het aanleggen van riolering, het graven van een watergang, het plaatsen van een gemaal, het aanbrengen van een duiker en een sifonconstructie in het kader van het bouwrijp maken en de realisatie van de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 te Noordwijk nabij de Hogeweg te Noordwijk en begrensd door de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Provinciale weg N206. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 17.121219.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier;
- m.e.r.-beoordelingsbesluit met nr. 17.120395 d.d. 18 december 2017;
- aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling met nr. WATBF6735R001F0.1 versie 0.1 d.d. 11 oktober 2017 van Royal HaskoningDHV;
- bemalingsadvies Offem-zuid te Noordwijk met nr. 20170966 versie 4 d.d. 23 november 2017 van Geofoxx;
- bemalings- en monitoringsplan Offem-Zuid met nr. 17-528 d.d. 13 december 2017 van Leendertse Bronbemaling B.V.;
- monitoringsplan belendingen Offem Zuid te Noordwijk met nr. MP-201707038-V2 d.d. 26 november 2017 van Alert Monitoring.

1.1 Vergunningplicht

Het naar verwachting gedurende een periode van 7 weken onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 220 m³/uur en een totaal debiet van 140.000 m³ en het door middel van retourbemaling terugbrengen van een deel van het onttrokken grondwater met een debiet van maximaal 50 m³/uur en een totaal maximaal debiet van 64.000 m³ in de bodem voor het aanleggen van riolering, het graven van een watergang, het plaatsen van een gemaal, het aanbrengen van een duiker en een sifonconstructie in het kader van het bouwrijp maken en de realisatie van de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 te Noordwijk nabij de Hogeweg te Noordwijk en begrensd door de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Provinciale weg N206.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur Rijnland 2015 geldt voor deze handelingen een vergunningplicht.

Voor het graven van oppervlaktewater, het plaatsen van een gemaal, het aanbrengen van een duiker en een sifonconstructie in het kader van het bouwrijp maken en de realisatie van de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 te Noordwijk nabij de Hogeweg te Noordwijk en begrensd door de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Provinciale weg N206 is separaat een Watervergunning verleend onder V65322.

M.e.r. beoordelingsplicht

Op grond van het bemalingsadvies wordt circa 140.000 m³ grondwater onttrokken. Hiervan wordt ca. 60.000 m³ in de bodem geretourneerd en het overige deel op oppervlaktewater geloosd. Ingevolge de Wet Milieubeheer (artikelen 7.2 en 7.16-7.20a) en onderdeel D 15.2 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage geldt bij deze hoeveelheden een de verplichting om een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren.

In overeenstemming met het besluit van 18 december 2017 met kenmerk 17.120395 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hoeft voor deze onttrekking geen milieueffectrapport te worden opgesteld.

Lozing grondwater bij ontwatering (Besluit lozen buiten inrichtingen)

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Ik attendeer u er tevens op dat de lozing heffings- en meetplichtig is (zie bijlage).



2 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 6 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

2.1 Vergunning

I. De gevraagde vergunning te verlenen aan: De Wilde Infra- en Cultuurtechniek B.V., Kromme Spieringweg 244, 2141 BR Vijfhuizen.

II. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

het naar verwachting gedurende een periode van 7 weken onttrekken van grondwater met een debiet van maximaal 220 m³/uur en een totaal debiet van 140.000 m³ en het door middel van retourbemaling terugbrengen van een deel van het onttrokken grondwater met een debiet van maximaal 50 m³/uur en een totaal maximaal debiet van 64.000 m³ in de bodem voor het aanleggen van riolering, het graven van een watergang, het plaatsen van een gemaal, het aanbrengen van een duiker en een sifonconstructie in het kader van het bouwrijp maken en de realisatie van de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 te Noordwijk nabij de Hogeweg te Noordwijk en begrensd door de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Provinciale weg N206;

en zoals weergegeven op de gewaarmerkte bijlagen:

- m.e.r.-beoordelingsbesluit met nr. 17.120395 d.d. 18 december 2017;
- aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling met nr. WATBF6735R001F0.1 versie 0.1 d.d. 11 oktober 2017 van Royal HaskoningDHV;
- bemalingsadvies Offem-zuid te Noordwijk met nr. 20170966 versie 4 d.d. 23 november 2017 van Geofoxx;
- bemalings- en monitoringsplan Offem-Zuid met nr. 17-528 d.d. 13 december 2017 van Leendertse Bronbemaling B.V.;
- monitoringsplan belendingen Offem Zuid te Noordwijk met nr. MP-201707038-V2 d.d. 26 november 2017 van Alert Monitoring;

die bij dit besluit behoren.

III. Aan de vergunning de in onderdeel 5 opgenomen Bijzondere en Algemene voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



3 Ondertekening

Besloten te Leiden op 22 januari 2018.

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

mevr. I. van der Meer,
Afdeling Vergunningverlening en handhaving.
Teamleider Zuid-West

4 Verzending

Verzonden op 22 januari 2018

Aantal bijlagen: 5

Afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

1. Gemeente Noordwijk, t.a.v. mevr. Y. Wullink, Postbus 298, 2200 AG Noordwijk;
2. Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden;
3. Omgevingsdienst Haaglanden, Team Toezicht en Vergunningverlening Bodem, Grondwater en Ontgroningen, Postbus 14060, 2501 GB Den Haag;
4. Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), Postbus 1142, 2302 BC Leiden;
5. Aanvrager: Leendertse Bronbemaling B.V., Wasbeekerlaan 51, 2171 AE Sassenheim.



5 Voorschriften

5.1 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Algemeen

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd. Dit moet voor de start van de werkzaamheden schriftelijk gemeld worden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

Bemaling en monitoring

2. De bemaling en de monitoring van het grondwater en de belendingen moeten worden uitgevoerd conform:
 - aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling met nr. WATBF6735R001F0.1 versie 0.1 d.d. 11 oktober 2017 van Royal HaskoningDHV;
 - bemalingsadvies Offem-zuid te Noordwijk met nr. 20170966 versie 4 d.d. 23 november 2017 van Geofoxx;
 - bemalings- en monitoringsplan Offem-Zuid met nr. 17-528 d.d. 13 december 2017 van Leendertse Bronbemaling B.V.;
 - monitoringsplan belendingen Offem Zuid te Noordwijk met nr. MP-201707038-V2 d.d. 26 november 2017 van Alert Monitoring;
3. De verlaging van het grondwater ter plaatse van de ontgravingen mag niet meer bedragen dan **maximaal 0,50 m** onder de ontgravingsdiepte. Nadat de gewenste verlaging is bereikt moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
4. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
5. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden ter plaatse van de ontgravingen, binnen de invloedssfeer van de bemaling en ter plaatse van de retourbemaling.
6. Per peilbuis moeten signaal- en actiewaarden (over- of onderschrijdingswaarden) zijn opgenomen in een monitoringsplan (ook bij de retourbemalingsvelden).



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

7. Opname grondwaterstanden:

- nulmeting voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking;
 - gedurende de gehele periode dat de grondwateronttrekking in bedrijf is eenmaal per dag;
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet twee maal per week (dinsdag en vrijdag) tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.
8. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
9. Bij retourbemalingsvelden mag geen welvorming ontstaan. Dit moet dagelijks gecontroleerd worden. Bij constatering moeten direct maatregelen getroffen worden door middel van het terugbrengen van het debiet van de retourbemaling.
10. Wanneer wordt afgeweken met betrekking tot onder meer uur- en totaaldebiet, planning of geldigheidsduur, wijziging in de bemaling etc., moet dit direct worden gemeld aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van Rijnland.

Meet- en Registratieverplichting.

11. De onttrokken, geloosde en geretourneerde debieten moeten per (deel) locatie worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
12. De metingen worden in meetstaten bijgehouden. Deze meetstaten zijn op het werk aanwezig en worden op eerste verzoek ter inzage gegeven aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
13. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
14. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
15. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
16. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.
17. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
18. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.



Hoogheemraadschap van
Rijnland

19. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via grondwater@rijnland.net.
20. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op grondwater@rijnland.net.

Algemeen Technische Voorschriften

21. Ter plaatse van de lozingspunten van het grondwater op oppervlaktewater mag geen erosie of uitspoeling optreden.
22. In geval van langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet door de houder in overleg met de gemeente of belanghebbenden de in het invloedsgebied aanwezige (openbare) beplanting etc. van water worden voorzien.
23. Eventuele voorzieningen voor de grondwateronttrekking moeten na beëindigen van de onttrekking zodanig worden verwijderd of afgewerkt dat scheidende lagen niet worden verstoord of ongewenste kortsluitstroming kan worden veroorzaakt. Het afdichten van de onttrekkings- en retourputten moet gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
24. Tijdelijke werken moeten na afloop van het gebruik volledig worden verwijderd en door de werkzaamheden ontstane ondiepten in de watergang moeten worden verwijderd en taluds moete worden hersteld, zodanig dat geen grond naar oppervlaktewater kan uitspoelen.



5.2 Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht

Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <http://www.rijnland.net/uw-loket/activiteit-in-bij-water-of-dijk/uw-werk-gaat-van-start>.

2. Aanwezigheid besluit

Het besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk ter plaatse aanwezig zijn en op eerste aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap ter inzage worden gegeven.

3. Wijziging werken

De houder moet alle wijzigingen in de overgelegde stukken die de aanvraag hebben ondersteund, schriftelijk melden, zodra die wijzigingen tot gevolg hebben dat de feitelijke situatie verandert. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.

4. Calamiteiten

Indien de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

5. Onderhoud

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

6. Rechtsopvolging

Het besluit geldt voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.



6 Overwegingen

De vastgestelde uitvoeringsregels zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handelingen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt de toetsing van voorgenomen handelingen.

6.1 Handelingen waarvoor vergunningplicht geldt

Het naar verwachting gedurende een periode van 7 weken onttrekken van freatisch grondwater met een debiet van maximaal 220 m³/uur en een totaal debiet van 140.000 m³ en het door middel van retourbemaling terugbrengen van een deel van het onttrokken grondwater met een debiet van maximaal 50 m³/uur en een totaal maximaal debiet van 64.000 m³ in de bodem voor het aanleggen van riolering, het graven van een watergang, het plaatsen van een gemaal, het aanbrengen van een duiker en een sifonconstructie in het kader van het bouwrijp maken en de realisatie van de nieuwbouwwijk Offem Zuid fase 1 te Noordwijk nabij de Hogeweg te Noordwijk en begrensd door de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Provinciale weg N206 is getoetst aan:

- Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

1. artikel 2, 3, 4, 5 en 7 van Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Door het opstellen van de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling en een bemalingsadvies zijn de mogelijke negatieve effecten van de grondwateronttrekking voldoende in beeld gebracht. In het bemalings- en monitoringsplan zijn de locaties van de peilbuizen met signaal- en actewaarden voor de grondwaterstandsverlaging aangegeven.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Noordwijk. De locatie is gelegen aan Hogeweg en wordt begrensd door de Beeklaan (N451), de Herenweg en de Provinciale weg N206. De omgeving bestaat uit deels bebouwd en deels onbebouwd gebied en gelegen binnen kwetsbaar gebied voor grondwateronttrekkingen.

In de omgeving van het plangebied (hemelsbreed op een afstand van meer dan 1 kilometer) zijn de navolgende Natura 2000-gebieden gelegen:

- Coepelduynen;
- Kennemerland-Zuid;
- Meijndel & Berkheide.



Hoogheemraadschap van **Rijnland**

Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving beïnvloed. Door de korte duur van de bemaling, het aanbrengen van damwand om de te onttrekken debieten te limiteren en het aanbrengen van retourbemaling om het invloedsgebied van de bemaling significant te reduceren, hebben de werkzaamheden naar verwachting geen negatieve gevolgen voor landbouw, natuur, bebouwing, eventuele archeologische waarden en verplaatsing van het zoet-zout grensvlak of grondwaterverontreinigingen. Er zijn geen grondwaterverontreinigingen aanwezig. Aanwezige grondwaterverontreinigingen zijn reeds gesaneerd.

Op grond van de berekende bemalingscontouren (ca. 200 m) worden geen negatieve effecten op de beschermde gebieden verwacht.

Verder is een uitgebreid monitoringsplan voor zowel het grondwater als voor de belendingen opgesteld.

6.2 Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handeling onder het stellen van voorwaarden verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



7 Procedure

Bezwaar indienen

De voorbereiding van dit besluit heeft conform het gestelde in Titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Iedere belanghebbende kan schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, een eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening. Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is: Postbus 156, 2300 AD Leiden. Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". *U kunt ook digitaal bezwaar maken via www.rijnland.net/bezwaar. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).*

Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden.

De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken en begint op de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt.

Schorsing aanvragen

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Indien er ten aanzien van het besluit tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet kan worden gewacht totdat op het bezwaarschrift is beslist, kunt u de Voorzieningenrechter verzoeken om hiervoor een voorlopige voorziening (inclusief schorsing) te treffen.

U kunt dit verzoek indienen bij De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag, Sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Voor het behandelen van een dergelijk verzoek moet griffierecht worden betaald. Bij het verzoek moeten een kopie van het bezwaarschrift en een kopie van de vergunning worden meegestuurd.

Om een voorlopige voorziening kan ook digitaal worden verzocht bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.



8 Algemene Mededelingen

Begrippen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- het hoogheemraadschap: het hoogheemraadschap van Rijnland
- handelingen: de constructie/inrichting en al wat daartoe behoort (hulpwerken enz. daarbij inbegrepen) waarvoor maatwerk wordt verricht en de vergunning wordt verleend.

Controle

De houder moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor dit besluit geldt, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder verstrekt.

Niet-naleving voorschriften

Indien de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan hierin door of vanwege het hoogheemraadschap worden voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet, zich hiertegen niet verzetten;
- indien zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- indien een voor Nederland verbindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden opgeruimd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit besluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300 AD Leiden
Behandelaar : Theo van Urk
Doorkiesnummer : 071 306 3489
E-mail : theo.urb@rijnland.net

Archimedesweg 1
postadres:
postbus 156
2300 AD Leiden
telefoon (071) 3 063 063
telefax (071) 5 123 916

KvK nummer: 51137747

internet : www.rijnland.net
e-mail: post@rijnland.net

BTW nummer: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.



Bijlage 1 behorende bij vergunning V 65955

Heffingsplicht

Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen. Indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwater coëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

In een aantal gevallen wordt de verschuldigde heffing vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de resultaten van bemonstering en analyse van het geloosde grondwater. Dit is het geval bij lozingen van meer dan 400.000 m³ grondwater in een kalenderjaar, of bij lozingen van grondwater vanaf een verdachte locatie. In een dergelijke situatie ontvangt u van het hoogheemraadschap van Rijnland hiervoor een meetbeschikking. In deze meetbeschikking zijn de eisen voor de bemonstering, de analyse en de rapportage van de resultaten nader beschreven.

Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn bij het opleggen van de aanslag zal de aanslag worden opgelegd op basis van de ons bekende gegevens betreffende de hoeveelheid geloosd bemalingswater (debiet) en de verwachte vuillast.

Bij het niet overleggen van de geloosde hoeveelheid grondwater wordt voor het debiet dan het debiet aangehouden zoals aangegeven in uw vergunningaanvraag of melding. Het verdient derhalve aanbeveling een goede registratie van de geloosde hoeveelheden grondwater bij te houden.

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.