



Hoogheemraadschap van  
**Rijnland**

uw kenmerk: 122206HHSvRNoordeinde 32  
uw brief van: 1 oktober 2018  
ons kenmerk: 18.153630 V67235  
bijlagen: 2  
inlichtingen: Arie den Heijer  
doorkiesnummer: 071-3063461  
onderwerp: Maatwerkbesluit boogboring Noordeinde 32 te Zevenhoven

Liander Infra N.V.  
t.a.v. de heer R. Bakker  
Postbus 50  
6920 AB DUIVEN

Geachte heer Bakker,

Op 1 oktober 2018 heb ik uw aanvraag op grond van Rijnlands Keur ontvangen. De aanvraag is namens u ingediend door PSMS BV uit Nieuwegein en is ingeschreven onder kenmerk 18.134607.

Op 2 oktober hebben wij u verzocht om aanvullende gegevens. Deze hebben wij op 3 oktober ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op:

- het uitvoeren van open ontgravingen binnen de beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van de aanleg van electra;
- het door middel van boogboring leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR11 Ø 63 mm binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van de aanleg van electra;

De werkzaamheden vinden plaats nabij Noordeinde 32 te Zevenhoven in de gemeente Nieuwkoop en zijn aangevraagd om een huisaansluiting mogelijk te maken.

Met deze brief deel ik u mede dat ik op basis van de aangeleverde informatie heb geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vallen onder:

- a. de Algemene regel zonder meldplicht (20.4 artikel 4 lid a), voor het in open ontgraving leggen en hebben van electrakabels in de beschermingszone van een regionale waterkering.
- b. de Algemene maatregel met maatwerkvoorschriften (15.4 artikel 5) voor het middels boogzinker leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR11 Ø 63 mm binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering.

Voor de geplande activiteiten onder b. pas ik maatwerk toe. De werkmethode voldoet niet aan de eisen die opgenomen zijn onder 15.4 artikel 2. In plaats van een horizontaal gestuurde boring wordt een boogboring toegepast.

Voor de overige werkzaamheden gelden de voorschriften zoals genoemd in de Algemene regel 15.4 'Kabels en Leidingen', artikel 3.

## Besluit

Archimedesweg 1  
Postadres:  
postbus 156  
2300 AD Leiden

KvK nr: 51137747

telefoon: (071) 30 63 063  
telefax: (071) 51 23 916  
internet: [www.rijnland.net](http://www.rijnland.net)  
e-mail: [post@rijnland.net](mailto:post@rijnland.net)

BTW nr: NL813766928B01

Rijnland streeft naar een transparant relatiebeheer met duidelijke regels over belangenverstrengeling en het aannemen van giften.

Meer weten? Wij verwijzen u graag naar onze Algemene Voorwaarden.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Algemene wet bestuursrecht, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland en de daarbij behorende uitvoeringsregels besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland om door middel van het verlenen van een maatwerkbesluit aan Liander Infra N.V., Postbus 50, 6920 AB Duiven, de volgende handelingen toe te staan:

- het door middel van boogboring leggen en hebben van een mantelbuis PE100 SDR11 Ø 63 mm binnen de kern- en beschermingszone van een regionale waterkering ten behoeve van de aanleg van electra ter plaatse van Noordeinde 32 te Zevenhoven in de gemeente Nieuwkoop.

Conform artikel 5 van de algemene regel 15.4 waarin maatwerk mogelijk wordt gemaakt, vanwege de volgende overwegingen:

- de annulaire ruimte tussen de boorgatwand en de in te trekken mantelbuis wordt tijdens het intrekken opgevuld met uithardende boorgroudvulling.

In de bijlage bij deze brief vindt u de grondslag van dit besluit, evenals de gestelde maatwerkvoorschriften.

### **Toestemming andere overheden**

Voor de voorgenomen activiteit heeft u wellicht ook toestemming nodig van andere overheden. Het verwerven van informatie over benodigde vergunningen/toestemmingen bij andere overheden (bijvoorbeeld de gemeente Nieuwkoop) is uw eigen verantwoordelijkheid.

### **Vragen?**

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het Arie den Heijer via telefoonnummer (071) 3063461 of [arie.heijer@rijnland.net](mailto:arie.heijer@rijnland.net)

Ik verzoek u bij correspondentie bovengenoemd V-nummer te vermelden.

Een afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar:

- Gemeente Nieuwkoop; Postbus 1, 2450 AA Ter Aar
- PSMS BV; t.a.v. de heer Den Oudsten; Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein



Met vriendelijke groet,  
namens dijkgraaf en hoogheemraden,

Jan Spaan,  
Teamleider Vergunningverlening & Handhaving



### **Bijlage 1: Maatwerkvoorschriften**

1. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen volgens NEN 3650, 3651, de handreiking 'boortechnieken van Rijkswaterstaat' (2004) en VTV (2006).
2. Mantelbuizen waarin de mantelbuizen, kabels en/of leidingen worden aangebracht, moeten aan beide uiteinden blijvend waterdicht worden afgesloten over een lengte van minimaal 2,00 m of op een gelijkwaardige methode worden afgedicht.
3. De houder mag één boring volgens de boormethode verrichten. Indien een boring niet het gewenste resultaat heeft, mag hij alleen na toestemming van het hoofd van afdeling Vergunningen en Handhaving een tweede poging doen.
4. De annulaire ruimte tussen de boorgatwand en de in te trekken mantelbuis moet tijdens het intrekken worden opgevuld met uithardende boorgroudvulling.
5. Kwelschermen moeten:
  - minstens 0,5 m buiten de leiding steken;
  - waterdicht worden verbonden met de leiding;
  - worden gevat in een kleikist van minstens 1,00 m in de lengterichting van de leiding.



## **Bijlage 2: Grondslag en Procedure**

### **Wettelijke grondslag**

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2015, de bij deze Keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld dat uw aanvraag met inachtneming van de maatwerkvoorschriften zoals bijgevoegd, verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

### **Procedure**

#### Bezwaar

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift kan worden ingediend binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD te Leiden. U kunt ook digitaal bezwaar maken via <http://www.rijnland.net/regels/bezwaar-tegen-beslissing-bestuursorgaan>, zie het kopje 'Indieningsvereisten'. Daarvoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

#### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet. De werking van dit besluit kan worden geschorst door het indienen van een verzoek tot voorlopige voorziening. Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, kunt u de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH te Den Haag) verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen.

Bij deze rechtbank kunt u ook via de digitale weg verzoeken om een voorlopige voorziening. Dit is mogelijk via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. U heeft hiervoor wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

## **Bijlage 3: Algemene Mededelingen**

#### Controle



De houder van dit maatwerkbesluit moet aan medewerkers van het hoogheemraadschap die belast zijn met de controle op de uitvoering van het werk waarvoor maatwerk is verleend, vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij worden alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de houder van het maatwerkbesluit verstrekt.

Intrekking en wijziging

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden kan een maatwerkbesluit intrekken en/of wijzigen.

Contactpersoon

Voor eventuele vragen over dit maatwerkbesluit kunt u het hoogheemraadschap als volgt benaderen:

Schriftelijk : Postbus 156, 2300AD Leiden

Behandelaar : A.C. den Heijer

Doorkiesnummer : +31 71-3063461

E-mail : [arie.heijer@rijnland.net](mailto:arie.heijer@rijnland.net)