



Publicatie besluit 2019-020913 leggen en hebben van mantelbuizen op luchthaven schiphol

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 9 december 2019 een besluit genomen aan Schiphol Nederland BV voor het door middel van 10 horizontaal gestuurde boringen leggen en hebben van mantelbuizen HDPE rond 160 mm op een diepte van NAP – 17,21 m tot NAP – 17,48 m met een boorgat van 240 mm en het daarin doorvoeren van kabels. Dit vindt plaats in gebieden met sterke kwel/wegzijging in de Haarlemmermeerpolder ten behoeve van het vervangen van een aantal electriciteitskabels van technische ring 15 en vitale ring 41 op de luchthaven Schiphol.

De stukken liggen tot en met 20 januari 2020 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer J. Elst van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 64.

Leiden, 9 december 2019