



Publicatie besluit 2019-013443 het leggen en hebben van een mantelbuis ter hoogte van Parallelweg 16 te Reeuwijk

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft op 16 september 2019 een besluit genomen aan Stedin Netten B.V. voor het middels een diepe gestuurde boring leggen en hebben van een mantelbuis Ø 110 mm PE 100 SDR 11 voor laagspanning in de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter hoogte van Parallelweg 16 te Reeuwijk.

De stukken liggen tot en met 28 oktober 2019 ter inzage in het kantoorgebouw van Rijnland, Archimedesweg 1 in Leiden. Voor inzage van de stukken moet u een afspraak maken: 071 - 3063494.

Als u belanghebbende bent kunt u tijdens de inzagetermijn schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. U richt dat aan dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap van Rijnland, postbus 156, 2300 AD Leiden. Na het indienen van een bezwaarschrift blijft de vergunning van kracht. Wel kunt u, naast het indienen van een bezwaarschrift, de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. U richt dat verzoek aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage (sector Bestuursrechtspraak), postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

U kunt ook digitaal bezwaar maken bij Rijnland via www.rijnland.net/bezwaar of digitaal om een voorlopige voorziening verzoeken bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer R. Loomans van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving, telefoon (071) 306 34 13.

Leiden, 16 september 2019