

uw Kenmerk:

uw brief van:

ons kenmerk:

bijlagen:

inlichtingen:

doorkiesnummer:

onderwerp:

2020-005319

A. Pacros

071-3063817

wijziging vergunning V65384

Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v. K. van Graas
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Leiden, 18 maart 2020

Geachte heer Van Graas,

Naar aanleiding van een veldbezoek van een toezichthouder van het hoogheemraadschap van Rijnland is er geconstateerd dat de vergunning V65384 niet wordt nageleefd. De duikers, twee maal, die zijn toegepast zijn rond 800 mm in plaats van de vergunde rond 1200 mm. Een duiker is rond 600 mm in plaats van rond 800 mm. Een en ander in Polder Zegersloot (OR-4.14.1.1) in park Zegerssloot.

Het watersysteem is door het hoogheemraadschap van Rijnland doorgerekend met de toegepaste duikers. Het systeem voldoet en de vergunning kan worden aangepast.

Overwegende:

- Dat middels besluit V65384 vergunning is verleend voor de waterhuishouding waarbij
 - het gedempt houden van een hoofdwatgang 549 m²
 - het ter compensatie van het dempen van een hoofdwatgang graven en hebben van een nieuwe hoofdwatgang 1890 m²
 - het leggen en hebben van twee dammen met ronde spirosol duiker, lengte 17 en 19 meter, 1200 mm , in de toekomstige hoofdwatgang
 - het leggen en hebben van een ronde spirosol verbindingsduiker onder de Bijlen, lengte ca 19,6 meter, 800 mm , in de toekomstige hoofdwatgang.
- De werken zijn uitgevoerd waarbij er kleinere diameters van de duikers zijn toegepast. Het watersysteem is doorgerekend met de aangelegde duikers. De uitkomst is dat de toename van het debiet onder de wenselijk 0,3 m/s.

is besloten inzake vergunning V65384:

- I. het dictum van besluit V65384 het volgende toe te wijzigen:
- het leggen en hebben van twee dammen met ronde spirosol duiker, lengte 17 en 19 meter, 1200 mm , in de toekomstige hoofdwatgang, te vervangen door:
 - het leggen en hebben van twee dammen met ronde duiker, lengte 17 en 19 meter, 800 mm , in de toekomstige hoofdwatgang.
 - het leggen en hebben van een ronde spirosol verbindingsduiker onder de Bijlen, lengte ca 19,6 meter, 800 mm , in de toekomstige hoofdwatgang, te vervangen door:
 - het leggen en hebben van een ronde spirosol verbindingsduiker onder de Bijlen, lengte ca 19,6 meter, 600 mm , in de toekomstige hoofdwatgang.

Bezwaren

Gedurende zes weken na verzending van dit besluit kan iedere belanghebbende schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Het bezwaarschrift moet schriftelijk worden ingediend en ten minste bevatten:

naam en adres van de indiener,

de datum ,

een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht,

de gronden van het bezwaar,

en eventuele machtiging als u namens iemand anders bezwaar maakt en een ondertekening.

Het adres voor bezwaarschriften bestemd voor het hoogheemraadschap van Rijnland is:
Postbus 156,
2300 AD Leiden.

Vermeld bovenaan de brief en op de envelop: "Bezwaarschrift". U kunt ook digitaal bezwaar maken via: www.rijnland.net/bezwaar . Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Aan een bezwaarschriftprocedure zijn geen kosten verbonden. Tevens kunt u bij een spoedeisend belang een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 's-Gravenhage.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval u vragen heeft over de inhoud van deze brief, kunt u contact opnemen met de heer A. Pacros.

Hoogachtend,

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom.

dhr. J. Spaan,
Teamleider Vergunningverlening & Handhaving
Cluster Beleid en Omgeving