


Legenda

Boogzinker	Nieuw
Datatransport	Bestaand
Laagspanning	Bestaand
Middenspanning	Bestaand
Gas hoge druk	Bestaand
Gas lage druk	Bestaand
Gestuurde Boring	Bestaand
Gestuurde Boring	Nieuw
Wenstrace	Nieuw
Water	Bestaand
Drukriolering	Bestaand
Riolering vrijverval	Bestaand

Tabel Tangentpunten Boring 1701243.001			
	X	Y	Z (NAP)
Intrede	122059.64	456622.99	0.16
Tv1	122076.12	456626.04	-5.20
Tv2	122094.10	456629.37	-8.06
Tv3	122125.90	456635.26	-8.05
Tv4	122145.89	456638.97	-4.51
Uitrede	122159.12	456641.42	0.34

DOORSNEDE BORING



A	Inhoud boring aangepast	06-11-2017	KvdB	HvdB
Getekend door KvdB	Gecontroleerd door HvdB	Goedgekeurd 28-09-2017	Blad 1	Aantal 1
Projectnr: Opdrachtgever:	Projectnr: 1701243	Schaal DIV	Formaat A1	Datum uitgifte 28-09-2017
Opdrachtgever: Van Voskuilen Woudenberg B.V. / Stedin				
Projectomschrijving: Gestuurde Boring + Boogzinker 1 x Ø110 HPE				
tbv aanleg LS-kabels Stedin				
Locatie: Geestdorp te Woerden				
vandebeek kabels-leidingen.nl			van Voskuilen Woudenberg B.V.	
			Tekeningnummer: 1701243.001-P	