Rembrandtlaan

MSR-1368

MS-STORING , VERVANGEN STUK MS KABEL + MAKEN TWEE NIEUWE BOOGBORINGEN MET BENTONIET.

10 kV 3 x 50CU ENDI - ENDI (LIS) BE

10 kV 3 x 50CU ENDI - ENDI (LIS) BB

10 kV 3 x 50CU ENDI - 1368

10 kV 3 x 50AL ENDI - 1368

10 kV 3 x 50AL ENDI - 2268

10 kV 3 x 50CU 1368 - 2268

10 kV 3 x 50CU 1368 - 6584

4182

2 LOV

VM

3 LOV

MOF 1A (INDIEN MOGELIJK) MET ZINKER OVERLAPPEN , ANDERS MET DE NIEUWE KABEL

10 kV 3 x 50CU ENDI - ENDI (LIS) BB

10 kV 3 x 50CU ENDI - ENDI (LIS) BB

NIEUWE KABEL 3x50Cu IN 2 NIEUWE BOOGBORINGEN MET BENTONIET.
1 BOOGBORING ONDER HET WATER DOOR (ZIE LOCATIE BIJLAGE VOOR MEER INFORMATIE)
1 BOOGBORING ONDER HET FIETSPAD DOOR (ZIE LOCATIE BIJLAGE VOOR MEER INFORMATIE)

VM

UITVOERDER: RENS VAN DER HOORN 06-50245850

14-214

MSR-2268

10 kV 3 x 50CU 1368 - 6584
10 kV 3 x 50CU 1368 - 2268

10 kV 3 x 50CU 2268 - 7148

DWARSPROFIEL
SCHAAL 1:100

GROENENDIJK



Demar Lopik B.V.
Ambachtsweg 2a
3411 MJ Lopik

Telefoon 0348-55 42 66
E-mail info@demarlopik.nl
Website www.demarlopik.nl

DWARSPROFIEL
SCHAAL 1:100

BENSCHOPPERWETERING



Demar Lopik B.V.
Ambachtsweg 2a
3411 MJ Lopik

Telefoon 0348-55 42 66
E-mail info@demarlopik.nl
Website www.demarlopik.nl



ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast	
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord	
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster	
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV		
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning			

Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN

Formaat:	A2
Schaal:	1:500
Volgend bladnr:	n.v.t.

ONTWERP MS
REMBRANDTLAAN THV 4
IJSSELSTEIN

Wijz:	Get: MVT
Datum: 28-12-17	Gec:
Project: 10430934	
Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E	
Documentnr:	
Status:	