



HOOGHEEMRAADSCHAP
**DE STICHTSE
RIJNLANDEN**

veilige dijken • droge voeten • schoon water

B.V. Stichtsbeheer van 1952
De heer R. van der Meijden
Postbus 1087
3900 BB Veenendaal

Datum

19 december 2017

Contactpersoon

De heer H. Kosterman

Doorkiesnummer

(030) 634 58 55

Uw brief d.d.

6 december 2017

Uw kenmerk

P17-0360

Zaaknummer

20546

Onderwerp

Wijziging watervergunning 490054 Hotel Breukelen

Bijlage

1

Geachte heer Van der Meijden,

Op 6 december 2017 hebben wij van u een verzoek ontvangen voor het wijzigen van een watervergunning. Het verzoek is bij ons geregistreerd onder zaaknummer 20546. Het betreft de watervergunning d.d. 9 december 2011 met kenmerk 490054 voor het herinrichten van de buitenruimte van Hotel Breukelen in de gemeente Stichtse Vecht. Met deze brief ontvangt u ons besluit betreffende de wijziging.

Besluit

Op grond van de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 2009 en hoofdstuk 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), besluiten wij de aan u verleende watervergunning d.d. 9 december 2011 met kenmerk 490054 te wijzigen. De wijzigingen zijn aangegeven in bijlage 1.

Reden wijziging

De reden dat de vergunning gewijzigd wordt is dat hotel Breukelen wordt uitgebreid, er minder oppervlaktewater is aangelegd dan in de vergunning is aangegeven en dat de demping van 100 m2, die in de vergunning is opgenomen, is komen te vervallen.

**Bezwaarmogelijkheid**

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen binnen zes weken na verzending van deze brief, bij ons bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Dijkgraaf en hoogheemraden,
namens hen,

J.L.H. Gelissen
coördinator vergunningverlening en schouw



Bijlage 1 Wijzigingen watervergunning

In hoofdstuk 1 (Besluit) wijzigt hetgeen vergund wordt onder punt a. Dit ziet er nu als volgt uit:

- a. nieuwbouw en herinrichten buitenterrein Hotel Breukelen. Het betreft de volgende werkzaamheden:
- het graven van oppervlaktewater;
 - het aanleggen van een stuwconstructie met uitstroomduiker;
 - het aanleggen van uitstroomvoorzieningen voor hemelwater;
 - het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak;

In hoofdstuk 2.2 (Bijzondere voorschriften) komen onder het kopje “Voorschriften graven en dempen” de voorschriften 5 t/m 10 te vervallen

In hoofdstuk 2.2 (Bijzondere voorschriften) komen alle voorschriften onder het kopje “Voorschriften dammen met duiker” te vervallen

In hoofdstuk 3.2 (Overwegingen) wijzigt de tekst onder het kopje “Ontwerp watersysteem” als volgt.

Ontwerp watersysteem

Op dit moment staat de vijver niet in open verbinding met de rest van het watersysteem en doet dus niet mee in de berging van het totale watersysteem. Door het wijzigen van het buitenterrein wordt de vijver kleiner. Omdat het om een geïsoleerde vijver gaat hoeft deze demping niet te worden gecompenseerd.

Het watersysteem ten zuiden van de vijver wordt uitgebreid met in totaal 535 m² wateroppervlak.

De uitbreiding van verhard oppervlak op het terrein van Hotel Breukelen wordt niet versneld afgevoerd naar oppervlaktewater en hoeft daarom niet te worden gecompenseerd middels nieuw aan te leggen oppervlaktewater.

Al het hemelwater dat op verhard oppervlak valt wordt rechtstreeks geloosd op de vijver. Hiertoe worden onder andere twee uitstroomvoorzieningen aangelegd. Tussen de vijver en de watergangen aan de zuidzijde van de vijver wordt een stuwput met een debietregulerende constructie aangelegd. De aanwezige bergingscapaciteit in de vijver en in de uitbreiding van de watergangen is voldoende om een bui T=10+10% te kunnen verwerken. Hiertoe heeft de stuwput een overstorthoogte van 0,35 meter boven het zomerpeil van N.A.P. minus 1.90 meter. Het peil in de vijver kan dus 0,35 meter stijgen voordat geloosd wordt op de watergangen. De debietregulerende constructie in de stuwput zorgt ervoor dat de vijver vertraagd loost op de watergangen ten zuiden van de vijver. Door dit ontwerp vindt de lozing van hemelwater op oppervlaktewater vertraagd plaats en hoeft er niet te worden gecompenseerd.



In bijlage 2 van de vergunning komen alle bijlagen te vervallen en worden de volgende nieuwe bijlagen opgenomen:

<i>Kenmerk</i>	<i>Soort bijlage</i>	<i>Datum</i>
P17-0360-015	Notitie Advies waterhuishouding 2017	24-11-2017
K17-0360-001 Blad 02	Tekening Ontwerp terreininrichting	16-11-2017
P11-0034	Notitie Advies waterhuishouding 2011	27-10-2017
L11-0034-005 Bladen 01 en 02	Revisietekeningen watergangen	20-03-2012
K17-0360-001 Blad 01	Tekening bestaande situatie	29-06-2017