

Onzuivere MS-aansl 630kVA
ABB Smart Grid type CCF + DA-box
Stroomtrafo 1000/5A 7,5VA


Netstation uitlaten,
leeghalen en afvoeren

777 34M240AL XLPE
776 34M240AL XLPE

777 34M240AL XLPE
776 34M240AL XLPE

777 34M240AL XLPE
776 34M240AL XLPE

ELEKTRA NIEUW		ELEKTRA BESTAAND	
IS-kast	Station	IS-kast	Station
Mast bovengronds	Mof	Mast bovengronds	Mof
Kabel nieuw	Kabel te rijsen	Kabel nieuw	Kabel te rijsen
BS-kast	BS-kast	BS-kast	BS-kast
25 kV	25 kV	25 kV	25 kV
Buiten Bedrijf	Telecom	Buiten Bedrijf	Telecom



Opmerkingen/Tracielengte: BLAD 2		STEDIN	
20180131 Trace Elektra		Burgemeester Krenmerweg 10 te Bodegraven	
MS-ontwerp		MS-ontwerp	
Delatontwerp/Vergunning E		Delatontwerp/Vergunning E	
Mip-B3		Gm E. Coenen	
Datum: 3-3-2018		Lec: E. Coenen	
Project: 51000004863		Burgemeester Krenmerweg 10 Bodegraven	
Order: 5419625		Order: 5419625	
Dossier: 20180131-0000-001		Dossier: 20180131-0000-001	
Status: In bewerking		Blader: 001	