



Opmerkingen/Tracélengte:



20180330 Trace Elektra
Meije 302 te Nieuwkoop
Plan LS
Detailontwerp/Vergunning E

Wijz.#0	Get. F.A.B. Vuijk
Datum: 30-3-2018	Get. F.A.B. Vuijk
Project: 930000079777 KGK Aanvraag	
Ordernr: 5014.758	
Documentnr: 20180330-0000-014	
Status: Vrij voor uitvoering	
Bladnr: 014	

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord
	Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster
	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	Mast bovengronds	10/13 kV
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning	

XY=115368.715000, 460277.334000

Nieuwe aansluiting 3x25Amp met 4x10
op 4x95AL + buitenkast plaatsen en
boogboring met bentoniet. 2803-AB

Zit nog iets van een oude aansluiting
graag verwijderen.

