GCE cad-service 0181 212860

TE MAKEN AANSL. 3X70AL T.B.V. ZUIVERE TERUGLEVERING

2x TE MAKEN BOOGZINKER

TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS

TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
8,4 kV 4 x 50/2 x 1B + 2x1x50/ 35Cu 1ft

8,4 kV 4 x 150/4 x 1x50/ 35Cu 1ft

8,4 kV 4 x 150/4 x 1x50/ 35Cu 1ft

TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
8,4 kV 4 x 150/4 x 1B + 2x1x50/ 35Cu 1ft

TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS
TE LEGGEN 4x150Al+4x6+AS

4x te maken boogzinker Ø 110mm PE

TE VERWIJDEREN 8,4 kV 4 x 50/2 x 1B + 2x1x50/ 35Cu 1ft

TE PLAATSEN MSR GBU630S

GEPR. MSR TYPE GBU630S MET ABB-2KTT, TRAFO 250 kVA EN 13 GROEPEN LS-REK, VERDER SMART GRID METERS T.B.V. TARIEVEN EN TRAFO-METING.

8,4 kV 4 x 50/2 x 1B + 2x1x50/ 35Cu 1ft

181-0001-181-0001

HTN04 D 978
HTN04 D 1032
HTN04 D 1048
HTN04 D 1016
HTN04 D 866
HTN04 D 979
HTN04 D 916
HTN04 D 1071
HTN04 D 225
HTN04 E 572
HTN04 D 1060
HTN04 D 902
HTN04 D 995
HTN04 D 939
HTN04 E 3736
HTN04 E 3729

Stedin Netbeheer B.V.
Realisatie

Ontwerp akkoord voor uitvoering

Naam: Jos van der Horst

Datum: 14-08-2018 Paraaf:

LEGENDA

ROOD = 25kV-, MAGENTA = 23kV, ORANJE = 10/13kV, BLAUW = LS, CYAAN = TE, GROEN = DV, AMBER = SPANNINGSLOOS, ZWART = MB.			
BESTAAND		BOUWKAST NIEUW	BOUWKAST VERWIJDEREN
BUITEN BEDRIJF		AANSLUITING NIEUW	AANSLUITING VERWIJDEREN
NIEUW TE LEGGEN		TRAFOSTATION NIEUW	TRAFOSTATION VERWIJDEREN
TE VERWIJDEREN		LICHTMAST NIEUW	LICHTMAST VERWIJDEREN
TE RUIZEN/ZAKKEN		ZINKERBORD	

Tracélengte: 382 Mtr:
Nutstrace (nieuw)
Nutstrace (bestaand)

GCE CAD-SERVICE
M. Postbus 131
9200 AA Drachten/Leeuwarden
Tel. : 0181-212860
Fax. : 0181-213899
www.gcecad-service.nl
E-mail:info@gcecad-service.nl

STEDIN

Formaat: A0
Schaal: 1:500
Blad: 1 van 1

20180809 Trace Elektra
Oud Wulfseweg 22, Houten
Uitbreiding LS
Detailontwerp/Vergunning E

Mijn: RO	Get: StedinGCE4
Datum: 9-8-2018	Gec:
Project: 93000008867 KGK Aanvraag	
Ordernr: 50757500	
Documentnr: 20180809-0000-027	
Status: Ter controle	

Aansprakelijkheden volgens de wet