VERBINDINGSMOF KAPOT TUSSEN MSR-2629 EN MSR-8571
DEZE LIGT TUSSEN DE SLOOT EN HET FIETSPAD.
ONGEVEER 25MTR VERDER ZIT EEN TWEEDE MOF , BEIDE MOFFEN OVERLAPPEN MET EEN STUK NIEUWE KABEL.

WERKGEBIED IN DE NACHT VEILIGSTELLEN.
WERKTIJD VAN 0:900 UUR - 15:00 UUR.

ER WORDEN VERKEERSMAATREGEL GETROFFEN , HALVE FIETSPAD AFZETTING.

VERSLUYS VERKEERSTECHNIEK B.V. DIENT HIERVOOR EEN VERKEERSPLAN IN.

MS-STORING IN KABELVAK 2629 <> 8571 ,
DEFECTE VM OVERLAPPEN

UITVOERDER MARTIN VAN HOUTEN
TEL NR: 06-29570309

MSR-8571

10 kV 3 x 50CU 2629 - 8571

10 kV 3 x 95CU END - END INWK) BB

10 kV 3 x 95CU END - END INWK) BB

DEFECTE VM , DEZE OVERLAPPEN

10 kV 3 x 1 x 150AL 2629 - 8571

10 kV 3 x 50CU 2629 - 8571

VM 3x50mm2 Cu

DEZE VM OOK OVERLAPPEN

11 LOV

VM 3x50mm2 Cu

MSR-2629

10 kV 3 x 50CU 2629 - 8571

10 kV 3 x 25CU END - END INWK) BB

1 LOV

KABEL 3x50mm2 Cu

Hmp 6.6

Lange Meentweg

N463

NKP01H 00962G0000

9

9A

Hmp 6.5

10 LOV

10 kV 3 x 95CU END - END INWK) BB

ELEKTRA NIEUW	LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast	
	Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	Zinkerbord	
	Kabel nieuw	Kabel te rijzen	Kabel te rooien	Buiten Bedrijf	Kadaster	
ELEKTRA BESTAAND	LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	Mast bovengronds	Mof	Bescherming
	0,4 kV/OV	0,4 kV	OV	3 kV	6 kV	10/13 kV	
	23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	150 kV		
	Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning			

Opmerkingen/Tracélengte;

STEDIN

Formaat: A3
Schaal: 1:500
Volgend bladnr: n.v.t.

ONTWERP MS
LANGE MEENTWEG THV 9
WOERDENSE VERLAAT

Wijz:	Get: MVT
Datum: 10-04-19	Gec:
Project: 15080290	
Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E	
Documentnr:	
Status:	