

MS KABEL STORING IN KABELVAK 1560 ↔ 2507
 UITVOERDER: RENE STEDEHOUDER
 TEL: 06-31047753

BOOGBORING DIAMETER 90mm
 BOORGAAAT VOLGENS BRL 2721, BOORGAT OPVULLEN
 MET KRIMPVRIJE DAMMER

KABEL 3x50mm²Cu door
 BESTAANDE MANTELBUIS


BESTAANDE VM OVERLAPPEN

KABEL 3x50mm²Cu
 IN NIEUWE BOOGBORING

STORING IN STREKKENDE KABEL
 (WAARSCHIJNLIJK SCHADE)
 GRAAG FOTO'S MAKEN.

ER WORDEN VERKEERSMAATREGELEN
 GETROFFEN, HALVE RUBAAN AFZETTING.
 VERSLUYS VERKEERSTECHNIEK B.V.
 DIENT HIERVOOR EEN VERKEERSPLAN IN

Opmerkingen/Tracé lengte:



ELEKTRA NIEUW		ELEKTRA BESTAAND		STEDIN		ONTWERP MS HOENKOOPE BUURT WEG THV 67 34-21GB OUDEWATER		Wijz:		Get: MVT	
LS-kast	Station	Leveringspunt	Laadpaal	OV mast	Zinkbord	Datum: 08-01-19	Gec:	Project: 1507715	Documentsoort: Detailontwerp/Vergunning E	Documentnr:	Status:
Mast bovengronds	Mof	Bescherming	Abc Tekst	OV mast	Kadaster	Formaat: A3	Schaal: 1:500				
Kabel nieuw	Kabel te rijden	Kabel te roeien	Buiten Bedrijf	Buiten Bedrijf	Bescherming						
LS-kast	Station	Leveringspunt	OV mast	OV mast	Bescherming						
0.4 kV/0V	0.4 kV	0.4 kV	3 kV	3 kV	10/13 kV						
23 kV	25 kV	50 kV	66 kV	66 kV	150 kV						
Buiten Bedrijf	Telecom	Aardkabel	Gelijkspanning								