

Uw brief van: 2 maart 2016
Uw kenmerk: PC 001

Groningen, 29 maart 2016
Ons kenmerk: Z/16/000375/1
Behandeld door: I.F. (Iris) Nijhof
Bijlage(n): -

Onderwerp: Gedoogbeschikking

Geachte heer ,

Aanvraag

Uw aanvraag om gedoogbeschikking op grond van de Waterwet is door het waterschap op dd. 2 maart 2016 ontvangen. Aanvullende informatie op de aanvraag is op 10 en 15 maart 2016 ontvangen.

De aanvraag heeft betrekking op het lozen van 950 m³/week aan afvalwater (spoelwater) op het oppervlaktewaterlichaam, de vijverpartij aan de westzijde van

. De lozing van het spoelwater is afkomstig van 3 koeltorens. De koeltorens zijn nog niet in gebruik. Voor het spoelen, het tegengaan van aanslag in de leidingen, zullen de koeltorens worden gevuld met leidingwater. Aan het leiding water zullen voor het spoelen geen toevoegingen (chemisch of thermisch) plaatsvinden. Het spoelwater zal discontinue worden geloosd met een debiet van circa 30 m³ per uur. Per week zal er circa 950 m³ worden geloosd.

De lozing van het spoelwater zal plaatsvinden vanaf 8 april 2016, voor een periode van circa 8 weken.

Overwegingen

Op grond van artikel 6.2, lid 1 van de Waterwet is een vergunning vereist voor het lozen van deze hoeveelheid afvalwater. Op grond van de Waterwet, in samenhang met het Reglement van het waterschap Noorderzijlvest, is het verboden zonder vergunning van het waterschap met behulp van een werk afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm ook, in een oppervlaktewateren te brengen. Genoemd verbod geldt ook voor de lozing waarvoor thans toestemming wordt gevraagd. De bedoeling van de Waterwet is echter niet gelegen in het zonder meer verbieden van lozingen op oppervlaktewateren. Genoemde wet beoogt slechts om door middel van het geven van voorschriften te verzekeren dat lozingen zodanig gereguleerd kunnen plaatsvinden, dat zij met het oog op

de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater zonder overwegende bezwaren kunnen worden toegelaten.

Voor het tegengaan van schadelijke aangroei in de koeltorens is doorspoeling met leidingwater van belang. In verband met het zo spoedig mogelijk starten van de lozing van het spoelwater heeft de aanvrager belang bij een gedoogbeschikking voor de activiteit waarvoor toestemming wordt gevraagd. De gedoogbeschikking is voor de periode van 8 april tot en met 12 juni 2016 van kracht en heeft daarmee een tijdelijk karakter.

Wij hebben daarom besloten om, gezien de duur van de lozing en de relatief geringe milieubelasting van dit soort lozingen, door middel van deze gedoogbeschikking de lozing toe te staan. Wij zullen daarbij niet bestuursrechtelijk optreden mits aan de voorwaarden, waarin ook een kwantiteitseis is opgenomen, wordt voldaan. Dit laat de bevoegdheid van het Openbaar Ministerie tot strafrechtelijk optreden, onverlet.

Besluit

Gelet op het landelijk gedoogbeleid van het Rijk (zoals verwoord in de Nota grenzen aan gedogen van het Ministerie van justitie) en de Algemene wet bestuursrecht besluiten wij:

- I. De lozing van spoelwater op een oppervlaktewaterlichaam, te weten de vijverpartij, gelegen aan _____, welke in verbinding staat met het Oostpolderbermkanaal te Eemshaven, te gedogen.
- II. Om deze gedoogbeschikking te verlenen voor de periode van 8 april tot en met 12 juni 2016.
- III. Aan deze gedoogbeschikking de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften

- 1.1 Het brengen van stoffen in de vijverpartij gelegen aan welke in verbinding staat met het Oostpolderbermkanaal mag uitsluitend bestaan uit spoelwater.
- 1.2 Deze afvalwaterstroom mag uitsluitend via één lozingspunt in het oppervlaktewater worden gebracht. De locatie van het lozingspunt is aangegeven op de schematische tekening zoals is opgenomen als bijlage behorende bij deze aanvraag om gedoogbeschikking.
2. Het te lozen afvalwater zoals omschreven in voorschrift 1 mag uitsluitend bestaan uit leidingwater zonder toevoegingen van stoffen/warmte. De binnenzijde van de te testen constructie dient zodanig schoon te zijn dat meespoelen van verontreinigende stoffen zoveel mogelijk wordt voorkomen.
- 3.1 Het afvalwater dat op de vijverpartij geloosd wordt dient de hoeveelheid van 30 m³/uur niet te overschrijden.
- 3.2 Het afvalwater dat op de vijverpartij geloosd wordt dient de hoeveelheid van 1000 m³/week niet te overschrijden.
4. In het te lozen afvalwater, gemeten ter plaatse van het lozingspunt als genoemd in voorschrift 1, mogen de grenswaarden van de in onderstaande tabel genoemde parameters/stoffen, in enig steekmonster, niet overschrijden:

Stof / Parameter	Maximum	Minimum
Temperatuur	25 °C	
pH	9,0	6,5
Zuurstof		5 mg/l
CZV	200 mg/l	
Onopgeloste bestanddelen	30 mg/l	
IJzer	5 mg/l	

- 5.1 De aanvrager dient op de eerste, de vierde en de zevende dag na aanvang van de lozing en daarna wekelijks in steekmonsters van het te lozen afvalwater onderzoek uit te voeren naar de concentraties van de in voorschrift 4 vermelde stoffen/parameters.
- 5.2 Tevens dient het debiet van het afvalwater te worden geregistreerd in m³ per uur.
6. De in deze beschikking genoemde stoffen/parameters dienen conform de Nederlandse Normvoorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) te worden bepaald.
7. De aanvrager draagt er zorg voor dat steeds, binnen 7 dagen nadat de in voorschrift 5 bedoelde monsters zijn genomen, de analyseresultaten en de debietgegevens conform het gestelde in voorschrift 6, in Nederlands schrift, aan de afdeling Vergunningverlening & Handhaving zijn verstrekt.

8. Het te lozen afvalwater moet op elk moment kunnen worden onderworpen aan een steekbemonstering. Daartoe dient de afvalwaterstroom via een aparte en doelmatige voorziening voor bemonstering worden geleid waarin representatieve bemonstering mogelijk is. Deze voorziening moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
9. Voor aanvang van de werkzaamheden dient de houder van deze beschikking naam (namen), adres(sen) en telefoonnummer(s) van de contactperso(o)n(en) door te geven, die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze beschikking bepaalde. Voordat de werkzaamheden worden gestart dient dit, tezamen met de daadwerkelijke aanvangsdatum, te worden gemeld aan dhr. B. Bloem van de afdeling Vergunningverlening & Handhaving van het waterschap Noorderzijlvest telefoonnummer 050 3048324.
10. Onder bijzondere, waterhuishoudkundige omstandigheden, ter beoordeling van het waterschap, kan worden bevolen de lozing te verminderen dan wel te staken, gedurende een daarbij bepaalde termijn.
11. Indien als gevolg van calamiteiten of andere uitzonderlijke omstandigheden niet aan genoemde voorschriften wordt voldaan of naar verwachting zal kunnen worden voldaan, dient u terstond maatregelen te nemen teneinde een nadelige invloed op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater te voorkomen of te beperken. Tevens dient indien door extreme weersomstandigheden, bv. hevige regenval, de afvoer wordt belemmerd, de lozing te worden beëindigd en dit te worden gemeld. Dergelijke calamiteiten of omstandigheden dienen te worden gemeld via de calamiteitenlijn tel. nr. 050 304 89 11

Bezwaar en Beroep

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na de dag van verzending van deze brief een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid open gesteld om langs elektronische weg (per e-mail danwel bij faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Dit betekent dat uitsluitend bezwaarschriften die op traditionele wijze (bij brief per post) zijn verzonden, in behandeling worden genomen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waarin wordt aangegeven op welke gronden u zich niet met het bestreden besluit kunt verenigen.

Deze gedoogbeschikking zal van 30 maart 2016 tot en met 10 mei 2016 ter visie worden gelegd bij het waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1 te Groningen.

Afschriften

Te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking zal worden verzonden aan:

- de Inspectie voor Milieuhygiëne, Postbus 30020, 9700 RM Groningen
- het Openbaar Ministerie, Postbus 577, 9700 AN Groningen
- de provincie Groningen, Postbus 610, 9700 AP Groningen
- de gemeente Eemsmond, Postbus 11, 9986 AA Uithuizen
- Groningen Seaports, Handelskade Oost 1, 9934 AR Delfzijl

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Henry Korteschiel,
manager Watersystemen en Waterveiligheid