Blad 5
Blad 6

Blad 5
Blad 6

Boogboring 110PE100-RC sdr17.6 x 20m.
Minimaal 1m onder vaste bodem watergang en 1m uit talud.

57,0 ST X-TRUCOAT (B000)

57,0 ST X-TRUCOAT (B000)

25 PE63 SDR 17.6 (100)

MRM.700197
WIERSEMAWG 7

MRM7010156

MRM.700197
WIERSEMAWG 7
Koppeling

Enexis BV
MRM01A 06111G0000

Enexis BV
MRM01A 06109G0000

Dhr. Hoebe & Mevr. Blommaart
MRM01A 06250G0000

Dhr. Hoebe & Mevr. Blommaart
MRM01A 06112G0000

50 PE63 SDR 11 (100)

Koppeling

50 PE63 SDR 11 (100)

40 PE80 SDR 17.6 (100)

SLOOT ZINKER

Gestuurde boring
110PE100-RC sdr11 x 40m.

Dhr. Swart
0594 54 98 87
MRM01A 05928G0000

Afstand insteek sloot /
hart leiding 3.4 meter

Dhr. Hoebe & Mevr. Blommaart
MRM01A 03890G0000

Halbe Wiersemaweg

88,9 ST Ast1 beHi (B000)

Afstand insteek sloot /
hart leiding 3.4 meter

Dhr. Veenstra
MRM01A 04604G0000

88,9 ST PE beHi (B000)

Gestuurde boring
110PE100-RC sdr11 x 50m.

32 PE80 SDR 17.6 (100)

60,3 - G 2" ST X-TRUCOAT (B000)

MRM.700164
WIERSEMAWG 6

MRM.701056

33,7 - G 1" ST X-TRUCOAT (B000)

Dhr. Veenstra
MRM01A 04603G0000

Kattenrug d=1.2m ivm
aansluiten woning en
verwijderen HAS

88,9 ST Ast1 beHi (B000)

Afstand insteek sloot /
hart leiding 3.1 meter

Blad 6
Blad 7

Blad 6
Blad 7

	bestaand	geproj.
afblaas		
afsluiter		
afsluiter + afblaas		
bolle bodem		
eind kap		
kraagstuk zonder flens		
kraagstuk met flens		
multi-joint		

	bestaand	geproj.
regelkast		
verloop		
kopp-flensverbinding		
overschuif mof		
materiaal overgang		
T - stuk		
verbinding		
isolatiestuk		

	bestaand	geproj.
isolatieflens		
KB-paal		
LD leiding		
HD leiding		
mantelbuis		
buiten bedrijf		
op te graven		
te verleggen		
te verwijderen		
bb dam		
na verlegging		

Leggen gas LD, verwijderen gas HD en HAS kasten
Halbe Wiersemaweg, Niebert
Gemeente Marum

Get. Verkley	Formaat A1	Tekeningnummer - Discipline	
Gez. 0	Datum 16-11-2017	000030122483-G-H-L-6	
Schaal 1:500	Opm. K.11571	Aantal bladen 7	Blad nr. 6

VK 0 | Datum 16-11-2017 | Wijz.

ENEXIS

CONCEPT

Auteursrechten liggen bij Enexis