



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 02 februari 2018 een aanvraag ontvangen van _____, Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft het plaatsen, behouden en onderhouden van een trafostation, het leggen, behouden en onderhouden van de benodigde kabel middels een open ontgraving, en het verwijderen van de oude verdeelkast en AXA regelaar en de bijbehorende kabel die buiten werking gesteld worden. Dit alles in op of nabij de regionale waterkering ter hoogte van het adres Wolddijk 7 te Ten Boer.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/013921.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 02 februari 2018;
- 2 bijlagen, zijnde situatietekeningen met de tekeningnummers:
 - 000030122198-E-M-1;
 - 000030122198-E-L-O-1.

2.1 Aanleiding

Ten behoeve van de openbare nutsvoorzieningen is het nodig het bestaande net ter plaatse te vervangen c.q. te vernieuwen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem en kernzone en beschermingszone, te weten het leggen van een kabel en het plaatsen en verwijderen van werken in op of nabij de regionale waterkering "Kade Westerwijtwerdermaar Zuidzijde".

3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a, b en c van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009 .

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorziening;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd om de bestaande infra te verbeteren;
- dat het werk wordt uitgevoerd in op of nabij de regionale kering "Kade Westerwijtwerdermaar Zuidzijde";



- dat een werk onderhoud behoeft om het werk te kunnen behouden;
- dat er voor iedere handeling in een waterkering, dus ook voor onderhoud aan een werk, een watervergunning nodig is;
- dat het efficiënter is toekomstige (onderhouds)werkzaamheden meteen mee te nemen in deze watervergunning;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Postbus 856, 5201 AW 's-Hertogenbosch vergunning te verlenen voor het uitvoeren van de in hoofdstuk 2 van deze watervergunning beschreven werkzaamheden in op of nabij de Kade Westerwijtwerdermaar Zuidzijde ter hoogte van de Wolddijk 7 te Ten Boer, te weten het:
 - plaatsen, behouden en onderhouden van een trafostation;
 - leggen, behouden en onderhouden van een kabel;
 - verwijderen van een verdeelkast, AXA regelaar en oude kabel(s).
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

*Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kernzone of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals omschreven in hoofdstuk 2 van deze watervergunning en conform de door ingediende vergunningaanvraag met aanvraagnummer: 3456547.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van de regionale kering “Kade Westerwijtwerdermaar Zuidzijde” niet wordt aangetast.
3. De richtlijn boortechnieken, januari 2004 (de meest recente versie) is van toepassing met inachtneming van alle daarin opgenomen facetten zoals NEN-normen, uitvoeringseisen en benodigde



grondonderzoeken Indien het om wat voor reden dan ook noodzakelijk is om af te wijken van hetgeen in lid 1 van deze paragraaf opgenomen is en er een boortechniek, ongeacht welke techniek, ingezet moet worden.

4. Om het werk te onderhouden middels gepland onderhoud kan volstaan worden met het doen van een schriftelijke melding, minimaal 5 werkdagen van tevoren via het e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. De gegevens die in de schriftelijke melding doorgegeven moeten worden zijn:
 - watervergunning Z/18/013921;
 - datum aanvang werkzaamheden;
 - aard van de werkzaamheden;
 - contactgegevens van degene die de onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren.
5. Spoedeisende (onderhouds)werkzaamheden aan het werk worden voordat de spoedeisende (onderhouds)werkzaamheden verricht worden telefonisch gemeld via telefoonnummer 050-304 89 11 met verwijzing naar de watervergunning met zaaknummer Z/18/013921 en het doorgeven van de contactgegevens van de persoon ter plaatse die de (onderhouds)werkzaamheden gaat uitvoeren.
6. Als de werkzaamheden zijn afgerond moet daarvan schriftelijk melding gedaan worden via e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl met verwijzing naar de watervergunning met zaaknummer Z/18/013921.
7. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
8. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
9. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
10. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning in goede staat te worden onderhouden.
11. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.
12. De verdeelkast, AXA regelaar en bijbehorende kabel(s) die buiten gebruik zijn, dan wel buiten gebruik worden gesteld, moeten verwijderd worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 februari 2018 tot en met 03 april 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail dan wel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.



7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 20 februari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem