



1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 juli 2019 van _____ namens _____ een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten de realisatie en exploitatie van een oppervlaktewaterinnamestation langs het Eemskanaal nabij de RWZI te Garmerwolde waarbij de volgende werkzaamheden zijn beoogd:

- Het dempen van oppervlaktewater;
- Het verbreden van bestaand oppervlaktewater ter compensatie van de dempingen en ter compensatie van versnelde afvoer door toename verhard oppervlak;
- Het aanleggen van een duiker in een bestaande dam in de kwelsloot langs de Eemskanaalkade;
- Het plaatsen van een tijdelijke bouwkuip van ca. 32 x 23 m, deels in het Eemskanaal, deels in de kern- en beschermingszone van de Eemskanaalkade;
- Het bouwen van een inlaatwerk met krooshekreiniger en achter de inlaat een pompgebouw met filter en een bovenbouw met elektrotechnische ruimte;
- Het onttrekken van oppervlaktewater;
- Het werken in de kern- en beschermingszone van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl.

Met het innamestation zal water vanuit het Eemskanaal worden ingenomen ten behoeve van de industriewaterzuivering op het terrein van de RWZI waar het water zodanig wordt behandeld dat het bijvoorbeeld geschikt is voor gebruik als koelwater.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/19/026611 en omvat de volgende stukken:

- [OLO] Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 4376025;
- Bijlage 01 - Toelichting watervergunning inlaatwerk;
- Bijlage 02 - Tekeningen bestaande en nieuwe situatie;
- Bijlage 03a - Tekeningen inlaatwerk:
 - BF8706_IGA-01 - Tekeningenlijst;
 - BF8706_IGA-01--2-GI01 - 0001 - Palenplan;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0002 - Kelder niveau - 1;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0004 - Begane grond;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0006 - Doorsnede AA;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0007 - Doorsnede BB;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0008 - Poer P01;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0010 - Poer P02;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0012 - Poer P03 en P04;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0014 - Kolom C01;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0016 - Wanden 01 en 02;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0018 - Wanden 03 en 04;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0020 - Wanden 05 t-m 07;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0022 - Wanden 08 t-m 14;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0024 - Details niveau 1;
 - BF8706_IGA-01-2-GI01 - 0025 - Details niveau 0;
- Bijlage 04 - Onderbouwing van het onttrekken van oppervlaktewater;
- Bijlage 05 - Inlaatwerk te verwijderen onderdelen;
- Bijlage 06 - Verkennend bodemonderzoek;
- Bijlage 07 - Te realiseren watercompensatie;
- Bijlage 08 - Bemalingsadvies;
- Bijlage 09 - Memo inlaatwerk Garmerwolde tijdelijke voorzieningen bouwfase;
- Bijlage 10a - Constructief UGR IWZ Garmerwolde;
- Bijlage 10b - Inlaatwerk_Gewichtsberekening_v1.0;



- Bijlage 11 - Rapport North Water Garmerwolde - definitief 20 juni 2019;
- Bijlage 12 - Geotechnisch onderzoek Tauw;
- Bijlage 13a - Tijdelijke bouwkuip revisie 1, d.d. 08-07-2019;
- Bijlage 13b - Damwand revisie 1, d.d. 08-07-2019;
- Bijlage 13c - Stempeling revisie 1, d.d. 08-07-2019;
- Bijlage 14 - Grondwatermonitoring.

2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005;
- Vigerende Keur waterschap Hunze en Aa's;
- Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021;
- Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW);
- Richtlijnen Vaarwegen 2017.



3. Overwegingen en besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het innamestation wordt gerealiseerd in de langs het Eemskanaal gelegen regionale waterkering;
- dat de werkzaamheden zodanig moeten worden uitgevoerd dat de hoogwaterveiligheid tijdens en naar aanleiding van de realisatie voortdurend gewaarborgd is;
- dat de ligging van de kwelsloot van de waterkering wordt aangepast, zodanig dat een goede waterhuishouding alsmede efficiënt onderhoud van de waterkering en de kwelsloot gewaarborgd blijft;
- dat in de vergunning voor de realisatie van de industriewaterzuivering, bij waterschap Noorderzijlvest bekend onder zaaknummer Z/18/022502, reeds is geregeld dat volledige compensatie heeft plaatsgevonden voor de waterberging die verloren gaat bij de omlegging van de watergang en voor de toename van versnelde afvoer door de aanleg van verhard oppervlak;
- dat het waterpeil van een klein deel (ca. 45 m) van de kwelsloot, pal ten oosten van het inlaatwerk, wordt aangepast door aansluiting op peilgebied GPGKST9649 en dat, gezien de geringe omvang van de wijziging, daarbij geen negatieve effecten zijn te verwachten voor de omgeving;
- dat de kruin van de waterkering in de definitieve situatie berijdbaar blijft voor onderhoudsvoertuigen van het waterschap ten behoeve van calamiteiten, monitoring en onderhoud van de dijk;
- dat het onttrekken van oppervlaktewater uit het Eemskanaal tevens onderdeel uitmaakt van de vergunning;
- dat waterschap Hunze en Aa's bevoegd gezag is voor het onttrekken van oppervlaktewater uit het Eemskanaal, dat zij advies hebben uitgebracht over de vergunningaanvraag en dat dit advies is opgenomen in hoofdstuk 5 van deze vergunning en volledig onderdeel uitmaakt van de vergunning die middels de zogenaamde samenloopprocedure tot stand is gekomen;
- dat Rijkswaterstaat bevoegd gezag is voor het in stand houden van de hoofdvaarweg tussen Lemmer en Delfzijl waar het Eemskanaal onderdeel vanuit maakt;
- dat voor realisatie van het innamestation werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de hoofdvaarweg worden uitgevoerd;
- dat Rijkswaterstaat advies heeft uitgebracht over de vergunningaanvraag en dat dit advies is opgenomen in de bijlage (1) van deze vergunning en volledig onderdeel uitmaakt van de vergunning die middels de samenloopprocedure tot stand is gekomen;
- dat voor de realisatie van de industriewaterzuivering eerder dit jaar reeds een watervergunning is verleend;
- dat de aanleg van de leiding die moet worden aangelegd tussen het inlaatwerk en de industriewaterzuivering niet onder deze vergunning valt;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.



3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor de realisatie en exploitatie van een oppervlaktewaterinnamestation langs het Eemskanaal nabij de RWZI te Garmerwolde.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 en 5, alsmede de in bijlage 1 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken en dienen de daarin genoemde adviezen te worden opgevolgd.

4. Voorschriften waterschap Noorderzijlvest

4.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van waterschap Noorderzijlvest via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat waterschap Noorderzijlvest, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van waterschap Noorderzijlvest. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.



Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Onderhoud

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Het uitvoeren van werkzaamheden in de kern- en beschermingszone van de waterkering

1. De vergunninghouder voorkomt dat het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering vermindert. Hij zorgt dat de hoogte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd.
2. De vergunninghouder voert de werken zodanig uit, dat er geen lekkage kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld vanuit het kanaal langs de innamekanalen of langs de kleikisten op de hoeken van de tijdelijke damwanden.
3. De vergunninghouder voorkomt belemmering van de afwatering van de waterkering en zorgt ervoor dat er geen plassen in de kern- of beschermingszone kunnen ontstaan.
4. De vergunninghouder slaat op de waterkering geen (bouw)materiaal en/of grond op.
5. De vergunninghouder plaatst geen beplanting in de kern- en beschermingszone van waterstaatswerken.

Monitoring

6. Op en nabij de bouwlocatie dienen peilbuizen te worden geplaatst en gemonitord om de waterspanning in de dijk en de stijghoogte van het eerste watervoerende pakket te meten. Tevens dient met zakbakens eventuele daling van de kruinhoogte te worden gemonitord.
Hiervoor dient voorafgaand aan de uitvoering een monitoringsplan te worden ingediend bij waterschap Noorderzijlvest. Het bij de aanvraag ingediende monitoringsplan (bijlage 14: grondwatermonitoring) dient te worden aangepast.
Het aangepaste monitoringsplan dient te voldoen aan de eisen die Noorderzijlvest daar op dat moment aan stelt. Het ontgraven van de bouwkuip en het bemalen daarvan mag pas aanvangen als het aangepaste monitoringsplan door Noorderzijlvest schriftelijk is goedgekeurd.



Aanbrengen tijdelijke damwanden

7. De exacte wijze van het aanbrengen van de damwanden dient te worden omschreven in een werkplan en voorafgaand aan de uitvoering te worden ingediend bij waterschap Noorderzijlvest.
Indien de damwanden vanaf de waterkering worden aangebracht dient te worden berekend of dat niet leidt tot instabiliteit van de waterkering.
Het werkplan en een eventuele stabiliteitsberekening dienen te voldoen aan de eisen die Noorderzijlvest daar op dat moment aan stelt. Het aanbrengen van de damwanden mag pas aanvangen als het werkplan door Noorderzijlvest schriftelijk is goedgekeurd.

Stormseizoen

8. De bouwkuip (vervangende waterkering) dient voor aanvang van het stormseizoen, lopende van 1 oktober tot 1 april, te zijn gerealiseerd.
9. Binnen de bouwkuip mag tijdens het stormseizoen worden doorgewerkt.
10. De bouwkuip mag niet worden verwijderd gedurende het stormseizoen.

Graven in de waterkering

11. De vergunninghouder ontgraaft de te onderscheiden lagen gescheiden en zet deze apart in depot.
12. Grond die bij de graafwerkzaamheden vrijkomt dient in de oorspronkelijke laagopbouw te worden teruggebracht in lagen van maximaal 0,25 meter.
13. Elke laag dient mechanisch goed te worden verdicht tot minimaal 94% van de oorspronkelijke verdichting.
14. Het aanvullen van de ontgraving dient in verschillende slagen te worden uitgevoerd, zodanig er geen vervorming van het dijklichaam optreedt.
15. Op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden dient de bekleding van de waterkering in de oorspronkelijke staat te worden hersteld door het terugleggen van graszoden. Bij het ontbreken van geschikte graszoden dient de geroerde grond te worden ingezaaid met een geschikt (dijk)grasmengsel.
16. De vergunninghouder herstelt alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan.

Deels verwijderen van de buiten gebruik zijnde rioolwaterpersleiding

17. Ter plaatse van het bouwwerk dient de buiten gebruik zijnde persleiding, die is gelegen onder de bodem van de kwelsloot, te worden verwijderd.
18. Om kwelwegen vanuit dieper gelegen watervoerende pakketten te voorkomen dient de sleuf te worden aangevuld met klei.

Bouwwerken in en op de waterkering

19. De werken dienen zodanig te worden geconstrueerd dat ze niet mogen leiden tot aftoetsen van de waterkering.
20. De vergunninghouder zorgt dat met het oog op o.a. periodieke kadeversterkingen de fundering bestand is tegen optredende negatieve kleef en horizontale gronddruk.
21. De vergunninghouder voorkomt dat door het aanbrengen van de constructie holle ruimten in het waterstaatswerk ontstaan.

Te dempen oppervlaktewater

22. Voordat de kwelsloot van de Eemskanaaldijk deels wordt gedempt dient een duiker te zijn aangebracht in de eerste dam ten oosten van de locatie van werkzaamheden.
23. De te leggen duiker heeft een diameter van minimaal 300 mm.
24. De binnenonderkant van de duiker dient op -2,8 meter NAP te worden gelegd.
25. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden gelegd.
26. De as van de duiker dient in het midden van de watergang te worden aangelegd.



27. De duiker dient zodanig te worden gelegd dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
28. Alle eventueel aanwezige bagger dient te worden verwijderd in het deel van de kwelsloot tussen de duiker en het inlaatwerk. Indien de waterdiepte in dit deel van de kwelsloot na aansluiting op het lagere waterpeil minder is dan 50 cm, dient dit nader te worden afgestemd met waterschap Noorderzijlvest (team Vergunningen & Handhaving).

Stop en Go momenten

29. Waterschap Noorderzijlvest wil het aansluiten van het beton op de damwand, alsmede de aansluiting van de kwelschermen (damwanden) onder en naast de betonnen inlaatkanalen kunnen controleren en fotograferen. Daartoe dient de vergunninghouder tijdig contact op te nemen met team Vergunningen & Handhaving. Dit kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels het versturen van een e-mail naar vergunningen@noorderzijlvest.nl

Verwijderen van tijdelijke damwanden.

30. Tijdelijke damwanden mogen alleen worden getrokken indien ze zijn ingetrild. Bij het verwijderen dienen waterremmende lagen te worden hersteld.

Te verplaatsen trap

31. Bij het definitief terugplaatsen van de trap op het binnentalud dient deze in het talud te worden verzonken, zodanig dat deze nét niet boven de taludlijn uitsteekt waardoor het gras langs de trap gelijktijdig met het maaien van het gras op de dijk gemaaid kan worden zonder dat de trap danwel de maaimachine daarbij beschadigd.

5. Voorschriften waterschap Hunze en Aa's

Voorschrift 1, Algemeen

- a. De aanvraag en de bijbehorende documenten maken onderdeel uit van de watervergunning.
- b. Het waterschap kan niet garanderen dat er ten allen tijde voldoende oppervlaktewater van geschikte kwaliteit beschikbaar is. Voor een deel is zij afhankelijk van omstandigheden die buiten haar controle liggen.
- c. Het waterschap zal vergunninghouder bij (dreigend) watertekort tijdig informeren.
- d. Vergunninghouder is zelf verantwoordelijk voor de controle van de waterkwaliteit.
- e. Vergunninghouder moet zorgen voor back-up als het waterschap niet voldoende oppervlaktewater beschikbaar heeft.
- f. Het waterschap zal niet door vergunninghouder aansprakelijk worden gesteld als door onvoorziene omstandigheden onvoldoende oppervlaktewater van geschikte kwaliteit beschikbaar is.
- g. Als het waterschap in de zomermaanden onvoldoende IJsselmeerwater via het aanvoergemaal Dorkwerd mag aanvoeren treedt de zogenaamde provinciale verdringingsreeks in werking. Zie voor de beschikbare hoeveelheden voorschrift 3 van deze Bijzondere Voorschriften.
- h. De onttrokken hoeveelheden water moeten online via telemetrie worden gemeten en voor het waterschap real time inzichtelijk zijn.
- i. Vergunninghouder neemt met betrekking tot het hiervoor te installeren systeem contact op met de heer G. de Jonge van het waterschap. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0598-693212.
- j. Binnen 1 maand na het verstrijken van het voorgaande kalenderjaar moet vergunninghouder de in dat jaar maandelijks onttrokken hoeveelheid oppervlaktewater doorgeven aan het waterschap Hunze en Aa's.
- k. Vergunninghouder neemt afdoende maatregelen om ongewenste visintrek te voorkomen. Zoals beschreven op pagina 20 van het rapport vooronderzoek "Ecologische effecten



wateronttrekking North Water” Garmerwolde” wordt er na de inbedrijfstelling van fase 1 tijdens de migratieperiode van (glas)aal en rivierprik(larven) specifieke monitoring van deze soorten uitgevoerd. Dit geldt zowel voor de intrek vanuit zee, de aanwezigheid en verplaatsing van beide soorten in het Eemskanaal als ook de mate van inzuiging.

- l. Vergunninghouder moet, voorafgaand aan de inbedrijfstelling een door het waterschap goed te keuren monitoringsplan bij de aquatisch-ecoloog van het waterschap indienen.
- m. Op verzoek van het waterschap moeten de locatie en de voor het waterschap relevante systemen voor medewerkers van het waterschap toegankelijk zijn.
- n. De vergunninghouder betaalt voor de wateraanvoer jaarlijks een bedrag ter grootte van 7/12 keer de werkelijk ingenomen hoeveelheid in m³ keer een vergoeding per m³. Het vergoedingsbedrag wordt jaarlijks aangepast volgens het indexcijfer van het CBS.

Voorschrift 2, Plaats

- a. Het oppervlaktewater wordt onttrekken aan het Eemskanaal ter hoogte van Grasdijkweg 2, 9798 te Garmerwolde.
- b. Dit zoals aangegeven in de OLO-aanvraag met nummer 4376025.
- c. De bij de aanvraag ingediende bijlagen bestaande uit tekeningen en rapporten maken deel uit van de watervergunning.
- d. De volgende bijlagen zijn met name voor Hunze en Aa's van belang en beoordeeld:
 - Bijlage 01 Toelichting watervergunning, Royal HaskoningDHV, d.d. 8 juli 2019
 - Bijlage 03a Tekening inlaatwerk, blad 0001, d.d. 04 februari 2019
 - Bijlage 04 bijlage 5: Onderbouwing noodzaak onttrekken oppervlaktewater
 - Bijlage 11 Rapport Ecologische effecten wateronttrekking, ATKb, d.d. 20 juni 2019.

Voorschrift 3, Te onttrekken hoeveelheden

- a. Maximale onttrekking per jaar 10.000.000 m³.
- b. Maximale onttrekking 2.000 m³ per uur, met uitzondering van de maanden april t/m oktober als het waterschap water moet aanvoeren.
- c. In de maanden april t/m oktober mag, als het aanvoergemaal Dorkwerd op volle capaciteit draait, maximaal 1.200 m³ per uur worden onttrokken vanwege de zogenaamde verdringingsreeks.
- d. Als de provinciale verdringingsreeks in werking treedt mag maximaal 700 m³ per uur worden onttrokken.
- e. Bij calamiteiten in het watersysteem in verband met noodzakelijke wateraanvoer als gevolg van droogte zal het waterschap de maximaal in te nemen m³'s per dag gaan bepalen.

Voorschrift 4, Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.



Voorschrift 5, Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Indien, als gevolg van een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk en alle overige met betrekking tot de waterinname voor het waterschap Hunze en Aa's relevant zijnde voorvallen moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

6. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 17 september 2019 tot en met 28 oktober 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar. U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?



Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of waterschap Noorderzijlvest ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.



Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

7. Ondertekening

Groningen, 16 september 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem



Bijlage 1: Advies Rijkswaterstaat, nummer RWS-2019/25870, d.d. 15 juli 2019



Rijkswaterstaat
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

ADVIES

Datum	15 juli 2019
Nummer	RWS-2019/25870
Onderwerp	Advies op grond van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet i.v.m. aanvraag North Water BV IWZ en inlaatwerk en tijdelijke werken Garmerwolde Eemskanaal

**Rijkswaterstaat
-Noord-Nederland**

Zuidersingel 3
8911 AV Leeuwarden
Postbus 2232
3500 GE Utrecht
T (088) 797 44 00
F (088) 797 44 12
www.rijkswaterstaat.nl

Contactpersoon
M.R. Buursma
Adviseur vergunningverlening

T 06 510 893 19
meindy.buursma@rws.nl

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

1. Aanhef

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 4 juli 2019 een verzoek ontvangen van Waterschap Noorderzijlvest om inhoudelijk advies te geven op de aanvraag van North Water BV, Griffieweg 99, 9723 DV te Groningen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, geregistreerd onder aanvraagnummer 4376025.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland is namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd ten aanzien van het waterstaatkundig beheer, met name het vaarwegbeheer. Het verzoek om inhoudelijk advies betreft het gebruik maken van een deel van de beschermingszone aan de noordzijde van het Eemskanaal en een deel van het Eemskanaal, nabij de bestaande RIWZ te Garmerwolde.

Rijkswaterstaat Noord-Nederland maakt gebruik van artikel 6.17, derde lid van de Waterwet om een inhoudelijk advies te geven over de aanvraag.

Ik adviseer om de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften in de watervergunning op te nemen. De voorschriften zijn, waar mogelijk, geschreven met verwijzing naar onderdelen van de watervergunning. Wanneer bijvoorbeeld wordt gesproken over 'deze beschikking', dan wordt daarmee de watervergunning bedoeld, en niet dit advies. Ik ga er vanuit dat u, waar nodig, redactionele aanpassingen doet. Voor zover voorschriften lijken op voorschriften uit dit advies ga ik er vanuit dat u deze schrapt dan wel aanpast. Dit geldt vooral voor de termijnen ten aanzien van meldingen en mededelingen.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

2. Inhoudelijk advies

Voorschrift 1

Plaatsbepaling werken

1. De IWZ en het inlaatwerk moeten worden gerealiseerd en worden behouden zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende documenten.
2. De tijdelijke bouwkuip en de tijdelijke damwanden moeten worden gerealiseerd zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende documenten.

Voorschrift 2

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moeten de werkzaamheden worden gemeld bij het bevoegd gezag.
2. Indien het werk gereed is, moet dit binnen 2 weken gemeld worden aan het bevoegd gezag.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens het bevoegd gezag in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De in lid 1 genoemde contactpersoon dan wel contactpersonen moeten ten minste 5 werkdagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden medegedeeld worden.
3. Wijzigingen moeten zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

Voorschrift 4

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, moeten onmiddellijk maatregelen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam, waterstaatswerk, of bijbehorende kunstwerken overeenkomstig de daaraan toegekende functies worden getroffen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken.
2. Een dergelijk ongewoon voorval moet zo spoedig mogelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
3. Tevens worden aan het bevoegd gezag, zodra zij bekend zijn, de gegevens verstrekt met betrekking tot:
 - a. De oorza(a)k(en) van het voorval en de omstandigheden waaronder het voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. Andere gegevens die van belang zijn om de aard en ernst van de gevolgen voor het waterstaatswerk van het voorval te kunnen beoordelen;
 - c. De maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om de gevolgen van het voorval te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken van deze vergunning.



Rijkswaterstaat Noord-
Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen

-

- d. de maatregelen die zijn genomen of worden overwogen om te voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

Voorschrift 5

Tijdelijke bouwkuip

1. Na de ontmanteling van de tijdelijk gerealiseerde bouwkuip dient de steenbestorting weer te worden aangebracht.

3. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Wtw zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op de vervulling van, in dit geval, de maatschappelijke functies van het Eemskanaal.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in de paragrafen 5.1 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

3.1 Beoordeling voor wat betreft het gebruik maken van de beschermingszone van het Eemskanaal

3.1.1 Regelgeving en beleid

De hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van waterstaatswerken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2016-2021. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid.

Het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de Rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken.

3.1.2. Overwegingen t.a.v. de maatschappelijke functievervulling door watersystemen

Beleid voor de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

Het Nationaal Waterplan kent aan de Rijkswateren verschillende gebruiksfuncties toe die specifieke eisen stellen aan het beheer of gebruik van het betreffende rijkswater. De functies zijn nader uitgewerkt in het BPRW. Voor het Eemskanaal gelden de volgende functies:

- Koelwater
- Scheepvaart
- Watersport en oeverrecreatie
- Oppervlaktedelfstoffen

De Richtlijnen Vaarwegen 2017 is een handleiding voor het ontwerpen en inrichten van vaarwegen. De Richtlijnen Vaarwegen bundelen de Nederlandse kennis op het gebied van het ontwerp en de inrichting van vaarwegen, waarmee uniformiteit ontstaat. Door middel van de richtlijnen wordt de vaarweggebruiker geïnformeerd, zodat vlot en veilig vervoer over de vaarwegen mogelijk is. Alle werken en werkzaamheden die plaats vinden nabij of in de vaarweg, moeten voldoen aan de Richtlijnen Vaarwegen 2017.

Bij de toetsing van de vergunningaanvraag is beoordeeld of de aangevraagde werken de vervulling van de aan het Eemskanaal toegekende functies nadelig beïnvloedt. Bij deze toets is gebleken dat van een nadelige beïnvloeding van de aan het Eemskanaal toegekende functies geen sprake is bij in acht name van de gestelde voorschriften.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

Op de locatie waar de bouwkuip is gesitueerd is tot circa 5 meter het kanaal in steenbestorting aangebracht. Omdat de bouwkuip tot 2,5 meter het kanaal in komt, is voorgeschreven dat de steenbestorting waar de bouwkuip is gesitueerd moet worden verwijderd. Deze steenbestorting dient bij de ontmanteling van de bouwkuip weer te worden aangebracht.

4. Ondertekening

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Namens deze,
Hoofd afdeling Vergunningverlening,
Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Dhr. M.G. Klaver



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

5. Mededelingen

Zorgplicht melding Waterwet

Op grond van de Waterwet en onderliggende regelgeving geldt de zorgplicht voor onderhavige activiteiten voor zover deze niet zijn vergund. Voor het gemak voeg ik deze hier toe als mededeling. Daarbij wil ik opmerken dat onderstaande tekst slechts een hulpmiddel is. De actuele tekst van het Waterbesluit en Waterregeling zijn leidend.

Zorgplicht ingevolge artikel 6.15 van het Waterbesluit

1. Degene die gebruik maakt van een oppervlaktewaterlichaam of een bijbehorend kunstwerk in beheer bij het Rijk of een waterkering in beheer bij het Rijk of een daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen, waarvoor geen vergunning krachtens artikel 6.12, 6.13 of 6.14 vereist is, draagt zorg voor:
 - a. een zodanige situering en uitvoering van de handelingen dat geen nadelige gevolgen optreden voor het veilig en doelmatig gebruik van het oppervlaktewaterlichaam of het bijbehorende kunstwerk, dan wel de waterkering of een daartoe behorende beschermingszone, overeenkomstig de daaraan toegekende functies, voor de ecologische toestand van het oppervlaktewaterlichaam en voor het kustfundament;
 - b. het voorkomen van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam; en
 - c. een zo gering mogelijke waterstandsverhoging of afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het gebruik, alsmede het compenseren van resterende onvermijdbare waterstandseffecten.
2. Het gebruik, bedoeld in het eerste lid, wordt in ieder geval uitgevoerd overeenkomstig bij ministeriële regeling te stellen regels. Deze regels kunnen mede betrekking hebben op:
 - a. het compenseren van waterstandseffecten of van de afname van het bergend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam, alsmede de financiering en tijdige realisatie van deze compensatie;
 - b. het melden en registreren van gegevens ten aanzien van het gebruik en de opgave daarvan aan Onze Minister.
3. Bij de in het tweede lid bedoelde regeling kan worden bepaald dat Onze Minister voor daarbij aan te wijzen aspecten van het gebruik aan de gebruiker voorschriften kan opleggen ter uitwerking van de in dat lid bedoelde regels. Daarbij kan worden bepaald dat de voorschriften kunnen afwijken van die regels.

Algemene regels ingevolge artikel 6.8 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het (Water)besluit, wordt in ieder geval zodanig uitgevoerd dat:

- a. de tot stand gebrachte werken door de gebruiker in goede staat worden onderhouden;
- b. van calamiteiten of gebreken en andere onvolkomenheden door de gebruiker onmiddellijk mededeling wordt gedaan aan de minister;



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

- c. de gebruiker alle maatregelen treft die, zowel in het belang van een vlotte en veilige verkeersregulering als in het belang van de instandhouding van het betreffende oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk noodzakelijk zijn;
- d. de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar wordt gebracht;
- e. na beëindiging van tijdelijke activiteiten het gebruikte deel van het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk, wanneer dat redelijkerwijs mogelijk is, weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht;
- f. tijdens de activiteit of werkzaamheden het oppervlaktewaterlichaam of bijbehorend kunstwerk bereikbaar blijft voor de beheerder en voor hulpdiensten;
- g. bestaand gebruik op de desbetreffende locatie redelijkerwijs zo min mogelijk hinder ondervindt, en
- h. het gebruikte materiaal en materieel tijdig wordt verwijderd bij zodanig hoog water dat overstroming of wegslag hiervan dreigt.

Aanvullende algemene regels ingevolge artikel 6.9 van de Waterregeling

Het gebruik, bedoeld in art 6.15, eerste lid, van het besluit, wordt wanneer het vaarwegen betreft onverminderd het bepaalde in artikel 6.8, zodanig uitgevoerd dat:

- a. de doorvaart van de scheepvaart, zowel in de breedte als in de hoogte, niet wordt belemmerd;
- b. de zichtlijnen voor de scheepvaart niet worden gehinderd;
- c. de zichtlijnen voor de bedienings- en begeleidingsobjecten niet worden gehinderd;
- d. geen hinder voor radar wordt veroorzaakt;
- e. geen hinderlijke uitstraling van verlichting voor het scheepvaartverkeer wordt veroorzaakt;
- f. geen open vuur of vuurwerk boven de vaarweg wordt aangestoken, en
- g. geen werken of onderdelen daarvan, materiaal of materieel uit de damwand steken.

Kosten van maatregelen

De kosten, voortvloeiende uit voorzieningen en/of maatregelen, die het vergunningverlenende orgaan zelf ten behoeve van de vergunninghouder en/of in verband met het beheer van het waterstaatswerk moet treffen en die veroorzaakt worden door de werkzaamheden en het gebruik van het waterstaatswerk door de vergunninghouder, komen voor rekening van de vergunninghouder. Hieronder vallen onder meer de kosten, verbonden aan de door het vergunningverlenende orgaan te treffen verkeersmaatregelen en voorzieningen in het kader van opgetreden calamiteiten.

Kosten die voortvloeien uit het gebruik van deze vergunning zijn voor rekening en verantwoordelijkheid van de vergunninghouder.



Rijkswaterstaat Noord-Nederland

Nummer
RWS-2019/25870

Datum
15 juli 2019

Bijlagen
-

Bijlage 1, Begripsbepalingen

Behorende bij het advies van de minister van Infrastructuur en Waterstaat van 10-07-2019, met kenmerk RWS-2019/25870.

In dit advies wordt verstaan onder:

- Aanvraag: de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag.
- Beheerzone: de zone rond een Rijkswater waarbinnen Rijkswaterstaat op basis van het Waterbesluit en de Waterregeling bevoegd gezag is. Voor de Hoofdvaarweg Lemmer – Delfzijl ter hoogte van de IWZ en de RIWZ is de beheergrens 15 meter, gerekend vanaf de oeververdediging.
- BPRW 2016-2021: het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2016-2021, zoals dat in december 2015 in werking is getreden (te downloaden van www.rijkswaterstaat.nl).
- Ongewoon voorval: een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam of het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan.
- Ontvangstdatum aanvraag: eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij een bestuursorgaan.
- Oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
- Vergunninghouder: diegene die krachtens een vergunning handelingen verricht.
- Werken / het werk: bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof.
- Werkzaamheden: het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het werk waarvoor vergunning wordt verleend.