



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 mei 2019 van een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, te weten het leggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang, het onttrekken van oppervlaktewater en het tijdelijk verhogen van het waterpeil in een hoofdwatgang nabij Oostelijke Polder Opweg. De aangevraagde activiteiten hebben ten doel de landbouwgewassen te beregenen of te bevoeien.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/19/27553 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 4435205;
- Tekening met daarop aangegeven de locatie van de dam.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functie vervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).

*De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.



### 3. Overwegingen en besluit

#### 3.1 Overwegingen

##### *Overwegende;*

- dat de dam wordt gelegd in een hoofdwatgang in de legger geclassificeerd als hoofdwatgang Hiddingemeedentocht;
- dat het werk reeds is uitgevoerd en de dam is voorzien van een duiker met een diameter van 400 mm;
- dat voor dammen met duikers in hoofdwatgangen berekeningen worden uitgevoerd om de waterhuishoudkundige eisen (aan de duiker te stellen) te kunnen formuleren;
- dat op grond van het ontheffingenbeleid van het waterschap de minimale inwendige diameter van de duiker 500 mm dient te bedragen;
- dat de dam ten tijde van het neerslagtekort dient om water in de hoofdwatgang Hiddingemeedentocht tijdelijk op te stuwen. Door water aan de hoofdwatgang Hiddingemeedentocht te onttrekken en aan de andere kant in de hoofdwatgang te pompen verhoogt de aanvrager hiermee het peil van de hoofdwatgang. De duiker in de dam wordt tijdens het pompen tijdelijk afgesloten;
- dat het onttrekken van oppervlaktewater uit een hoofdwatgang bij meer dan 20 m<sup>3</sup> water per uur op grond van de Keur van het waterschap valt onder de vergunningplicht;
- dat het water wordt onttrokken aan de hoofdwatgang Hiddingemeedentocht;
- dat het water wordt onttrokken uit het peilgebied Noordpolder;
- dat het waterschap, ook in het geval van grote schaarste aan water, voor de aanvoer van water een inspanningsverplichting heeft en geen leveringsplicht;
- dat het zonder vergunning niet is toegestaan het peil, daaronder mede begrepen de feitelijk voorkomende waterstand, te veranderen;
- dat het opzetten van het waterpeil in de hoofdwatgang Hiddingemeedentocht plaatsvindt in het peilgebied Noordpolder, zoals aangegeven in de tekening in hoofdstuk 7;
- dat het waterschap op basis van de gegevens bij de huidige aanvraag een goede inschatting heeft gemaakt van de invloed van het opzetten van het waterpeil voor derden. Vanwege de peilscheiding zijn alleen de percelen direct grenzend aan de hoofdwatgang belanghebbend, in die zin dat zij overlast kunnen ondervinden door het opzetten van het waterpeil in de hoofdwatgang Hiddingemeedentocht. Het gaat om de eigenaren/gebruikers van de percelen kadastraal bekend als Usquert, sectie E, perceelnummers -581, 489 en 543, zoals aangegeven en zichtbaar op de tekening in hoofdstuk 7. Een afschrift van deze vergunning is verstuurd naar deze belanghebbenden;
- dat de eigenaren van bovengenoemde percelen dienen in te stemmen of reeds akkoord zijn met het voornemen om het waterpeil tijdelijk te verhogen;
- dat het tijdelijk opzetten van het waterpeil geen negatieve invloed heeft op de water aan- en afvoer in dit gebied;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.



### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het leggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang, het onttrekken van oppervlaktewater en het tijdelijk verhogen van het waterpeil in de hoofdwatgang ten behoeve van beregening c.q. bevoeiing nabij Oostelijke Polder Opweg.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 en hoofdstuk 7 genoemde stukken.

## **4. Voorschriften**

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

*Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

*Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

*Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

#### 4.2 Bijzondere voorschriften

*Het leggen van een dam met duiker in een hoofdwatgang*

1. De reeds aangelegde duiker dient vervangen te worden door een duiker met een minimale inwendige diameter van 500 mm en een maximale lengte van 10 meter.
2. De binnenonderkant van de duiker dient gelegd en gehouden te worden op een hoogte van -0,80 m NAP.
3. Het technisch-constructief onderhoud van de dam met duiker rust op de vergunninghouder c.q. diens rechtsopvolger. Het onderhouden van het doorstroomprofiel van de duiker berust bij het waterschap Noorderzijlvest.

*Het tijdelijk verhogen van waterpeil in een hoofdwatgang*

4. De maximale duur, de tijdsvensters van de peilverhoging en het verstopp en ontstoppen van de duiker moeten vooraf afgestemd worden met de peilbeheerder. De peilbeheerder heeft daarbij het laatste woord.  
De peilbeheerder is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 050-304 8911.
5. De vergunninghouder dient telkens tenminste 48 uur voordat wordt begonnen met het verhogen van het waterpeil daarvan kennis te geven aan waterschap Noorderzijlvest, tel. 050-304 8911 of via [owsb@noorderzijlvest.nl](mailto:owsb@noorderzijlvest.nl).

*Het onttrekken van water uit een oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van beregening*

6. Het water dient te worden onttrokken uit het peilgebied Noordpolder.
7. Het onttrekkingspunt dient aan de boven- en onderzijde van het talud duidelijk met een paal te worden gemarkeerd.
8. Het werk moet zodanig zijn uitgevoerd, dat er geen lekkage langs de aanvoerleiding kan ontstaan.
9. Ter plaatse van het innamepunt mag geen erosie of uitspoeling optreden.
10. Het maximale aantal kuubs water per uur dat onttrokken mag worden aan de hoofdwatgang Hiddingemeedentocht, de locatie van de onttrekking en de tijdsvensters van de onttrekking moeten vooraf afgestemd worden met de peilbeheerder. De peilbeheerder heeft daarbij het laatste woord. De peilbeheerder is tijdens kantooruren telefonisch te bereiken via 050-304 8911.
11. De waterafvoer c.q. -toevoer van andere watgangen mag tijdens het aanvoeren van water ten behoeve van het beregenen niet worden belemmerd.



12. De vergunninghouder dient telkens tenminste 48 uur voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewater daarvan kennis te geven aan waterschap Noorderzijlvest, tel. 050-304 8911 of via [owsb@noorderzijlvest.nl](mailto:owsb@noorderzijlvest.nl).
13. De vergunninghouder dient in het belang van een goed peilbeheer van het oppervlaktewater in geval van het op enigerlei plaats optreden van schaarste aan dat water ten gevolge van de onttrekking op eerste aanzegging van de zijde van het waterschap de onttrekking te staken dan wel de onttrekking te verminderen tot de bij die aanzegging aangegeven hoeveelheid, in beide gevallen voor de bij die aanzegging gegeven duur.

## 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 september 2019 tot en met 29 oktober 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?



Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**6. Ondertekening**

Groningen, 17 september 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem





## 7. Bijlagen



Overzicht schaal 1:50.000

### Legenda

#### Oppervlaktelichamen

- hoofdwatrgang
- schouwslot
- sloot
- te leggen duiker
- onttrekkingspunt

Z/19/27553

Watervergunning voor het leggen van een dam en duiker in een hoofdwatrgang nabij Oostelijke Polder Opweg 1 te Usquert

Waterschap NOORDERZIJLVEST



september 2019

1:5.123

S. van der Hoven

Formaat A4







Overzicht schaal 1:50.000

## Legenda

## Oppervlaktelichamen

- hoofdwatengang
- schouwsloot
- sloot

Z/19/27553

Pelgebieden nabij  
Oostelijke Polder Opweg 1 te Usquert

Waterschap NOORDERZIJLVEST




september 2019

15.404

S. van der Molen

Formaat A4





Overzicht schaal 1:50.000

## Legenda

## Oppervlaktelichamen

- hoofdwatengang
- schouwsloot
- sloot

Z/19/27553

Kadastrale percelen aangemerkt  
als belanghebbende nabij  
Oostelijke Polder Opweg 1 te Usquert

Waterschap NOORDERZIJLVEST



september 2019 15.123

S. van der Molen  
Formaat A4

