

DATUM
14 april 2016

BEHANDELD DOOR
D.A. Franke

DIRECT NUMMER
06 - 46 91 99 08

Salco Fishfarm Dronten BV
De heer S.J. Salomons
Ketelweg 12
8251 PR DRONTEN

Geachte heer Salomons,

ONDERWERP

ambtshalve wijziging
beschikking Ketelweg 12
te Dronten

ONS KENMERK

PPAPWP-L/2016/469983

ONS ZAAKNUMMER

466540

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

VERZONDEN

Onlangs heeft u een brief ontvangen van het waterschap, verzonden op 17 maart 2016 met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2016/466540, met hierin het voornemen tot het ambtshalve wijzigen van uw watervergunning van 14 november 2013, kenmerk ZZL/PPAWP-L/2013/178292 en het wijzigen van de ambtshalve wijziging van 3 december 2013 met het kenmerk ZZL/PPAWP-L/2013/181482.

Op bovengenoemd voornemen hebben wij van u geen zienswijzen ontvangen. Als vervolg hierop doe ik u hierbij het wijzigingsbesluit toekomen. Deze brief maakt deel uit van de watervergunning, u wordt verzocht deze bij uw watervergunning te voegen.

Overweging ambtshalve wijziging

In de vergunning van 14 november 2013 is in bijlage II een foutieve notatie opgenomen in het analysevoorschrift voor het bepalen van het gehalte van de parameters ammoniumstikstof en nitraatstikstof. Daarnaast is ook in de wijzigingsvergunning van 3 december 2013 in voorschrift 2, eerste en tweede lid, een foutieve notatie opgenomen voor ammoniumstikstof en nitraatstikstof. In beide vergunningen zijn de volgende notaties opgenomen: ammonium in plaats van ammoniumstikstof en nitraat in plaats van nitraatstikstof.

Besluit

Gelet op de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. Bijlage II** van de watervergunning van **Salco Fishfarm Dronten BV te Dronten** met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2013/178292, verleend op 14 november 2013, voor de locatie aan de Ketelweg 12 te Dronten te vervangen door bijlage II behorende bij dit besluit.
- II. Voorschrift 2** van de ambtshalve verleende watervergunning van **Salco Fishfarm Dronten BV te Dronten** met kenmerk ZZL/PPAWP-L/2013/181482, verleend op 3 december 2013, voor de locatie aan de Ketelweg 12 te Dronten als volgt te wijzigen.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
F (0320) 247 919
waterschap@zuiderzeeland.nl

Voorschrift 2

(lozingseisen)

1. De navolgende stoffen mogen niet in een hogere concentratie in het **effluent zuiveringstechnische voorziening** voorkomen dan in de daarachter vermelde maximale concentraties, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald volgens de in bijlage II vermelde analysevoorschriften, in enig steekmonster, alvorens lozing in het oppervlaktewater plaatsvindt.

stoffen	maximale concentratie in enig steekmonster
onoplosbare bestanddelen	60 mg/l
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	200 mg/l
biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	40 mg/l
ammoniumstikstof	15 mg N/l
nitraatstikstof	225 mg N/l

2. De navolgende stoffen mogen niet in een hogere concentratie in het **effluent schrobwater** voorkomen dan in de daarachter vermelde maximale concentraties, zonder toevoeging van verdunningswater, bepaald volgens de in bijlage II vermelde analysevoorschriften, in enig steekmonster, alvorens lozing in het oppervlaktewater plaatsvindt.

stoffen	maximale concentratie in enig steekmonster
onoplosbare bestanddelen	60 mg/l
chemisch zuurstofverbruik (CZV)	200 mg/l
biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	40 mg/l
ammoniumstikstof	15 mg N/l
nitraatstikstof	225 mg N/l

Procedureel

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden conform titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), de reguliere procedure.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit, kunt u tot het einde van de ter inzage-termijn uw bezwaarschrift indienen bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. De ter-inzage-termijn is de termijn die in bijgevoegde kennisgeving is genoemd. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Afschriften

Een afschrift van de vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Dronten, postbus 100, 8250 AC Dronten;
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer D. Franke van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

BIJLAGE II Analysevoorschriften

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2016/469983 naar aanleiding van de ambtshalve aanpassing van de lozingsvergunning van Salco Fishfarm Dronten BV te Dronten.)

Lelystad, 14 april 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

De in deze vergunning genoemde stoffen en/of parameters dienen te worden bepaald volgens: de voorschriften, vermeld in de "methoden voor de analyse voor afvalwater" van het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI):

Stoffen:	Analysevoorschrift¹:	Voorschrift:
Onoplosbare bestanddelen	NEN-EN 872	2
Biochemisch zuurstofverbruik (BZV)	NEN-EN 1899-1	2
Chemisch zuurstofverbruik (CZV)	NEN 6633	2
Ammoniumstikstof	NEN 6646	2
Nitraatstikstof	NEN-EN-ISO 13395	2

- ¹ Analyse volgens genoemd analysevoorschrift dan wel een gelijkwaardige analysetechniek. Hiertoe kan een voorstel voor het toepassen een gelijkwaardige analysetechniek worden ingediend bij het waterschap. Het voorstel behoeft de goedkeuring van de teammanager Watertoezicht.

Een wijziging van een normblad of voorschrift wordt automatisch van kracht dertig dagen nadat de wijziging door de teammanager Watertoezicht ter kennis van de vergunninghoud(st)er is gebracht, tenzij binnen die termijn bij de teammanager Watertoezicht schriftelijk bezwaar is aangetekend.