

Activiteitenbesluit milieubeheer

Wijzigingsbeschikking met maatwerkvoorschriften van
toepassing
op de grondwaterlozing ten behoeve van

Tennet TSO BV

lozingsadres:

**Ramsweg 8A
Ens**

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
fax: (0320) 247 919
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	Algemene regels.....	1
2.	Maatwerkvoorschriften	2
2.1.	Aanhef	2
2.2.	Besluit.....	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften	3
2.4.	Overwegingen	4
2.5.	Ondertekening.....	5
	BIJLAGEN	

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van grondwater bij ontwatering zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, is in te zien op de internetsite van de overheid: www.wetten.nl.

Zorgplicht

Artikel 2.1

Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens het activiteitenbesluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, wordt, onder meer, verstaan:

- het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
- het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam.

Lozen van grondwater bij ontwatering

- Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Emissiemetingen

Artikel 2.3

- Monsternamen worden uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd vóór analyse.
- Andere methoden voor monsternamen en conservering kunnen worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de genoemde methoden.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/PPAWP-G/2016/475435

BESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE MAATWERKBESCHIKKING VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND VOOR DE PERIODE VAN DE LOZING VAN GRONDWATER IN OPPERVLAKTewater AFKOMSTIG VAN TENNET TSO BV VOOR DE LOZING VAN GRONDWATER TEN BEHOEVE VAN DE PLAATSING VAN EEN COMPENSATIESPOEL OP HET TRANSFORMATORSTATION AAN DE RAMSWEG 8A TE ENS

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 29 april 2016 een melding ontvangen tot wijziging van de bij besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden verleende maatwerkbeschikking in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kenmerk ZZL/PPAWP-G/2015/445831, d.d. 6 juli 2015.

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 440071.

Het verzoek tot wijziging betreft de periode waarin grondwater kan worden geloosd.

2.2 BESLUIT

Gelet op het Activiteit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Het verzoek tot wijziging van de maatwerkbeschikking van Tennet TSO deel uit te laten maken van de gewijzigde maatwerkbeschikking.
- II.** De periode als genoemd in voorschrift 5 van de maatwerkbeschikking op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer, gedateerd 6 juli 2015 met kenmerk ZZL/PPAWP-G/2015/445831 als volgt te wijzigen.

2.3 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 5

(tijdsduur van de grondwaterlozing)

1. De lozing van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 23 mei 2016 tot en met 31 juli 2016.

2.4 OVERWEGINGEN tem aanzien van het wijzigingsverzoek

2.4.1 Wijziging tijdsduur van de grondwaterlozing

Het wijzigen van de periode dat grondwater in oppervlaktewater kan worden geloosd heeft geen nadelig effect op de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater. Gelet hierop bestaan geen bezwaren tegen de gevraagde wijziging en wordt voorschrift 5 van onderhavige beschikking hierop aangepast.

2.4.2 Procedurele overwegingen


De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5 ONDERTEKENING

Lelystad, 7 juni 2016,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P. Borneman', written over a horizontal line.

mevrouw ing. J.P. Borneman.