

DATUM
11 mei 2018

BEHANDELD DOOR
A.F.M. Claassen

DIRECT NUMMER
06-15 03 70 85

GP Groot Brandstoffen en Oliehandel BV
De heer E. Metselaar
Vennewaterweg 2B
1852 PT HEILOO

Geachte heer Metselaar,

ONDERWERP

bronnering Tankstation
NXT te Dronten

ONS KENMERK

PPAWP-G/535619

ONS ZAAKNUMMER

527464 en 527477

BIJLAGEN

div

UW BRIEF VAN

23 april 2018

UW KENMERK

VERZONDEN

Op 23 april 2018 heeft Waterschap Zuiderzeeland uw wijzigingsverzoek ontvangen. Het betreft een wijziging van de melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van het plaatsen van twee ondergrondse brandstoftanks ter hoogte van De Eem 1 te Dronten. Deze melding is ingediend op 14 februari 2018 onder zaaknummer 527464 en is onder voorwaarden goedgekeurd bij brief met kenmerk PPAWP-G/529950.

Bovengenoemde grondwateronttrekking was reeds gestart. Toen bleek dat het maximale debiet van 200 m³ per uur werd overschreden, is de onttrekking direct gestopt en is er opnieuw gekeken naar de bodemopbouw en zijn er opnieuw debietberekeningen uitgevoerd. Naar aanleiding van deze berekeningen is er een nieuw bemalingsplan en een monitoringsplan opgesteld. Deze zijn opnieuw bij de melding ingediend. Hiertoe zijn de zowel de maatwerkbeschikking voor de grondwateronttrekking als de maatwerkbeschikking voor de grondwaterlozing gewijzigd. U ontvangt hierbij de gewijzigde besluiten.

Besluit grondwateronttrekking

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft, gezien het bovenstaande, als volgt besloten:

Van maatwerkbeschikking voor het onttrekken van grondwater met kenmerk PPAWP-G/529950B van 14 maart 2018

I. Maatwerkvoorschrift 1 te wijzigen in:

1. De onttrekking van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van in 25 mei 2018 tot en met 1 juni 2018.

II. Maatwerkvoorschrift 2 te wijzigen in:

2. De uitvoering van de grondwateronttrekking dient te geschieden volgens het gewijzigde bemalingsadvies, met kenmerk 118006_03.BR01 versie 3, d.d. 3 april 2018, geregistreerd onder documentnummer 533960 en volgens het monitoringsplan met kenmerk 118006_03.BR02 versie 1, d.d. 25 april 2018, geregistreerd onder documentnummer 535076.

III. Maatwerkvoorschrift 4 te wijzigen in:

4. Het debiet van de grondwateronttrekking mag maximaal 400 m³ per uur, 9.600 m³ per dag en 76.800 m³ in totaal bedragen.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Besluit grondwaterlozing

Het college van Dijkgraaf en Heemraden heeft, gezien het bovenstaande, als volgt besloten:


Van maatwerkbeschikking voor het lozen van grondwater met kenmerk ZZL/PPAWP-G/2018/529952 van 14 maart 2018

I. Maatwerkvoorschrift 5 te wijzigen in:

1. De lozing van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van in 25 mei 2018 tot en met 1 juni 2018.

II. Maatwerkvoorschrift 6 te wijzigen in:

1. De lozing van het grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de kavelsloot die uitmondt in de Lage Vaart. In de groen gemarkeerde kavelsloot, bij de blauwe pijl.



III. Maatwerkvoorschrift 7 te wijzigen in:

1. In de afvoer van het grondwater moet een goedwerkende debietmeter worden geplaatst.
2. Het debiet van de grondwaterlozing in oppervlaktewater mag in de kavelsloot ter plaatse van het lozingspunt maximaal 400 m³/uur bedragen.
3. Eénmaal per week moet(en) de debietmeterstand(en) schriftelijk, per fax of per e-mail aan het waterschap worden doorgegeven. Een formulier hiervoor is in bijlage II van deze beschikking bijgevoegd.
4. Na afloop van de grondwaterlozing moet(en) de debietmeterstand(en) binnen één week na beëindiging van de grondwaterlozing worden gemeld aan het waterschap.

IV. Maatwerkvoorschrift 8 te wijzigen in:

1. Na afloop van de grondwaterlozing dienen neergeslagen onoplosbare stoffen uit de kavelsloot waarin geloosd is te worden verwijderd.

V. Het verzoek tot wijziging van de melding deel uit te laten maken van de gewijzigde maatwerkbeschikking.

Overwegingen Besluit lozen buiten inrichtingen

Als gevolg van de bovengenoemde wijzigingen zijn geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten.

Procedure Besluit lozen buiten inrichtingen

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

Tegen de beschikking kunnen tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. Voor de bezwarentermin verwijst ik u naar de bijgevoegde kennisgeving

Bezwaarschrift

U kunt, indien u het niet eens bent met deze besluiten, binnen zes weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij ons indienen. Bij verzending van het bezwaarschrift per post moet dit voor het einde van deze termijn bij de post bezorgd zijn; het is dan bovendien noodzakelijk dat het niet later dan een week na afloop van de termijn is ontvangen.

Het bezwaarschrift kunt u richten aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE te Lelystad.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt tegen dit besluit, dan heeft dat geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit in werking treedt. Indien onverwijld spoed vereist, kan –zolang er geen definitieve uitspraak op het bezwaar is– een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek dient u te richten aan: De president van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Wordt het verzoek ingewilligd, dan treft de president een speciale regeling voor de periode waarin het bezwaar in behandeling is.

In geval van het aanvragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Het bedrag kan opgevraagd worden bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank of gevonden worden op de website van het ministerie van Justitie: www.minjus.nl.

Afschrift


Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Dronten.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met de heer
A.F.M. Claassen van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by 'P.' and a long horizontal stroke with a small loop at the end.

mevrouw ing. J.P. Borneman.