

Uw brief van : 22 oktober 2013
Uw kenmerk : OLO1039825
Ons kenmerk : *13UT016225*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 12 december 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Melden aanvang werkzaamheden

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.bodemplus.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tijdelijke afdamming

Indien voor het aanbrengen van het duikerelement of voor het kruisen van de kabels en leiding een afdamming in het oppervlaktewater gemaakt moet worden, moet door en op kosten van de vergunninghouder een pomp van voldoende capaciteit worden geplaatst om de water aan- en afvoer gedurende de periode van afdamming te garanderen.

Indien een tijdelijke afdamming noodzakelijk blijkt, moet vooraf contact op worden genomen met de heer F. Pals, ondersteunend peilbeheerder van het waterschap, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 96, zoals staat aangegeven in de bijzondere voorschriften.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van een gasleiding, stroomkabel en datakabel kruisend met over een duiker (die is gelegen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam) in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.2 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Aandachtspunt

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT016225

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 oktober 2013 ingekomen op 22 oktober 2013 met ons kenmerk 13.ZK10814 en de aanvullende gegevens ontvangen tot en met 25 oktober 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel Hydraulische Randvoorwaarden 2009;
- de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het verlengen van een dam met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een stroomkabel, gasleiding en datakabel kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam en gelegen in de zonering van de regionale waterkering ter hoogte van de Blaaksedijk 11 te Fijnaart;
 2. het aanleggen van een stroomkabel, gasleiding en datakabel over een duiker (en daardoor kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam) valt onder algemene regels en is meldplichtig, het kruisen van een waterloop door middel van een open ontgraving is vergunningplichtig;
 3. volgens artikel 4.1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 4. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 5. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4 en 3.2.3 hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.4 en 4.1.5 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- het verlengen van een bestaande dam met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam**
7. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
 8. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
 9. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie (met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld) dan wel voor een woonperceel (met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld) of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;

10. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
11. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
12. de lengte van een noodzakelijke duiker moet daarom zo kort mogelijk zijn;
13. verlengen van de bestaande dam met duiker is nodig ten behoeve van de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie;
14. de beleidsregel stelt dat de verlenging van bestaande duikers kan worden toegestaan tot maximaal de lengtematen die gelden voor nieuwe dammen met duiker;
15. de totale lengte van de duiker bedraagt na verlenging maximaal 12,00 meter en past hiermee binnen het beleid waarin voor een gebruik perceel voor landbouw of industrie een duiker met een maximale lengte van 12,00 meter is toegestaan;
16. de duiker met een maximale lengte van 12,00 meter kan worden toegestaan omdat het hier een perceelontsluiting betreft die via een smalle weg en dijk van/naar het landbouwbedrijf loopt;
17. de diameter van de duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms;
18. in deze situatie kan voor de duiker een diameter worden aangehouden die gelijk is aan de diameter van de te verlengen duiker;
19. het verlengen van de bestaande duiker is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Het aanleggen van een stroomkabel, gasleiding en datakabel kruisend met een categorie A oppervlaktewaterlichaam

20. het was aanvankelijk de bedoeling van de aanvrager om een gasleiding en kabels kruisend met categorie A oppervlaktewaterlichaam (waterloop Blaaksedijk) onder de slootbodem te leggen;
21. vanwege de dekkingseisen van het waterschap en vanwege het feit dat deze kruising lastig te realiseren is, is met de aanvrager overeengekomen dat de gasleiding en kabels over een recent aangelegde duiker worden gelegd;
22. voor realiseren van deze kruising van gasleiding en kabels over deze bestaande duiker kan, indien deze worden gerealiseerd conform Algemene Regels van de Keur, worden volstaan met een melding;
23. voor de gasleiding wordt mogelijk later (in overleg met de nutsbeheerder) een ander tracé gekozen waarbij de waterloop niet hoeft te worden gekruist maar waarbij aan de achterzijde van het perceel kan worden aangesloten op een (in de regionale waterkering gelegen) bestaande gasleiding;

Het aanleggen van een stroomkabel, gasleiding en datakabel in de zonering van regionale waterkering Blaakse Dijk (B104)

24. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten;
25. kabels en leidingen in, op of nabij waterkeringen zijn een potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
26. alle activiteiten zoals ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting, leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
27. in het algemeen leveren kabels in waterkeringen een minder groot risico op voor de veiligheid en het waterkerend vermogen dan leidingen;
28. een gevaar dat leidingen met zich mee brengen is de mogelijkheid op breuk of explosie;
29. het gevaar en risico tijdens de aanleg van kabels wordt grotendeels bepaald door de verstoring van de ondergrond, de glooiing, of de grasmatten;
30. de voorgestane gasleiding en kabels zijn noodzakelijk vanwege een zwaarwegend belang, namelijk het voorzien van een bedrijfsloods van gas en elektra;
31. er is geen ander redelijk alternatief voor de realisatie van de gasleiding en kabels op een locatie buiten de zonering van de waterkering;
32. de werkzaamheden worden binnen de beschermingszone van de waterkering uitgevoerd en de waterkering wordt hierbij niet gekruist;
33. de werkzaamheden worden geheel binnendijks uitgevoerd en niet in het talud of de kruin van de waterkering;
34. de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering worden door de aanleg van de gasleiding en de kabels niet aangetast of belemmerd, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
35. de gasleiding en kabels brengen de veiligheid van de waterkering niet in gevaar;
36. de gasleiding en kabels worden op een zodanige locatie en hoogte/diepte aangelegd dat het niet aannemelijk is dat dit leidt tot instabiliteit of een open verbinding met het buitendijks gelegen water;
37. de gasleiding en kabels binnen de waterkeringszone voldoen aan de voorschriften, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatswerken indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
38. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en c, artikel 4.1.1 lid 1 sub c en artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het verlengen, hebben en onderhouden van een bestaande dam met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een stroomkabel, gasleiding en datakabel in de zonering van een regionale waterkering bij ons waterschap bekend als de Blaakse Dijk (dijkvak B104);

ter hoogte van de Blaaksedijk 11 te Fijnaart in de gemeente Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.
- 1.3 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummer 13.ZK10814-A en 13.ZK10814-B.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurdijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

10. Keringen

- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodigen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.

11. Het verlengen van een dam met duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De bestaande duiker (identificatie KDU10842) die wordt verlengd ligt in het categorie A oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Fijnaart, sectie R, nummers 140 en 149 en sectie Q nummer 34 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK10814-B.
- 11.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een inwendige diameter die tenminste gelijk is aan de diameter van de te verlengen duiker. Daar waar de duiker aansluit op een bestaande duiker met een andere diameter moet een inspectieput worden aangebracht.
- 11.3 De totale lengte van de duiker mag na verlenging maximaal 12,00 meter bedragen.
- 11.4 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter van de te leggen duiker.
- 11.5 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt, zijnde NAP – 1,45 meter.
- 11.6 De voeg tussen het nieuwe duikerelement en het bestaande duikerelement moet zodanig worden afgedicht dat deze geen water doorlaat en vervolgens geen verzakking kan veroorzaken.
- 11.7 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.8 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van een frontmuur of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 11.9 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.

12. Tijdelijk afdammen van categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 Ten behoeve van het verlengen van de bestaande duiker mag het categorie A oppervlaktewaterlichaam indien dit nodig blijkt, tijdelijk worden afgedamd met gronddammen of met damwanden.
- 12.2 Deze tijdelijke voorzieningen mogen uitsluitend voor de duur dat deze noodzakelijk zijn voor het verlengen van de duiker in het oppervlaktewaterlichaam aanwezig zijn. Onmiddellijk daarna moeten deze tijdelijke voorzieningen weer geheel uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.
- 12.3 De waterafvoer van het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet tijdens de afdamming gegarandeerd zijn. Indien noodzakelijk moet hiervoor een tijdelijke pomp met noodleiding van voldoende capaciteit worden aangelegd.
- 12.4 Eventuele ontstane schade door wateroverlast als gevolg van het stremmen van de waterafvoer, is voor rekening van de vergunninghouder.

- 12.5 Ter plaatse van de aan te brengen tijdelijke gronddam(men) moet het oppervlaktewaterlichaam vooraf worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie tot 1,00 meter ter weerszijden van de tijdelijke gronddam.
- 12.6 Voor tijdelijke gronddammen mag alleen zand en/of grond worden gebruikt die niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen. De werkzaamheden dienen plaats te vinden conform het Besluit bodemkwaliteit.
- 12.7 Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de tijdelijke gronddammen in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.8 Bij het aanleggen/verwijderen van de tijdelijke afdammingen dient voorkomen te worden dat ongewenste zandtransporten plaatsvinden. Hiertoe dienen zonodig maatregelen te worden getroffen. Verzanding dient direkt te worden verwijderd uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.9 Nadat de tijdelijke afdammingen zijn verwijderd uit de categorie A oppervlaktewaterlichamen dienen de profielen in oorspronkelijke staat te worden hersteld.
- 12.10 Indien gebruik gemaakt wordt van een tijdelijke damwand dan dient deze te bestaan uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 12.11 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.
- 12.12 Voordat een tijdelijke afdamming wordt aangebracht moet de vergunninghouder contact op nemen met de heer F. Pals, ondersteunend peilbeheerder van het waterschap, op telefoonnummer 076 564 10 96 te geschieden.

13. Het aanleggen van een stroomkabel, gasleiding en datakabel in de zonering van een regionale waterkering

- 13.1 De stroomkabel, gasleiding en datakabel worden aangelegd in de beschermingszone van regionale waterkering Blaakse Dijk (dijkvak B104), ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Fijnaart, sectie R, nummers 140 en 149 en sectie Q nummer 34 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK10814-B.
- 13.2 De gasleiding dient conform de geldende NEN-normbladen en richtlijnen aangelegd en beveiligd te worden.
- 13.3 De aan te leggen gasleiding dient ter plaatse van de waterkeringzone trekvast of uit een stuk te worden aangelegd.
- 13.4 Ter hoogte van weg-/dijkkruisingen, op- en afritten dient de gasleiding te voldoen aan de geldende NEN normen, richtlijnen en de ter plaatse geldende verkeersklasse.
- 13.5 De constructie en de aan te leggen kabels en gasleiding dienen ter plaatse van de waterkeringzone en ter plaatse van een onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering.
- 13.6 De gasleiding dient te allen tijde drukloos en afsluitbaar te zijn. De gasleiding dient op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de waterkeringzone drukloos te worden gezet en te worden afgesloten.
- 13.7 Bij het aanleggen van de kabels en gasleiding dient rekening gehouden te worden met eventueel reeds aanwezige kwelschermen en kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 13.8 Van de gasleiding dienen de werkdruk en het te vervoeren medium bij het waterschap bekend te zijn. Bij wijziging van deze gegevens moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 13.9 Indien de gasleiding uit gebruik wordt genomen, dient deze direct geheel te worden verwijderd. Een huisaansluiting moet tot aan de hoofdleiding worden verwijderd.

Breda, 12 december 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Belanghebbenden

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.2 Kabels, buizen en leidingen

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor kabels, buizen en leidingen in, op, onder of boven een oppervlaktewaterlichaam, onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk, niet zijnde:
 - hogedrukleidingen met een inwendige druk van 10 bar of hoger;
 - ondergrondse hoogspanningskabels (vanaf 110 kV);
 - buizen met een diameter van 1,00 meter of groter;
 - kruisingen met vaarwegen,als is voldaan aan de volgende regels:
 - a) de kabel, buis of leiding kruist het oppervlaktewaterlichaam haaks en is door middel van een persing/boring uitgevoerd;
 - b) de kabel, buis of leiding langs een oppervlaktewaterlichaam ligt parallel aan dat oppervlaktewaterlichaam, op ten minste 1,00 meter afstand horizontaal gemeten uit de insteek;
 - c) de overgebleven opening tussen de mantelbuis en de leiding is vloeistofdicht afgedicht of volledig opgevuld;
 - d) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger, een onderhoudsstrook of een ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 1,00 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - e) bij een kruising onder een oppervlaktewaterlichaam dat niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam is aangeduid in de legger en een bijbehorend ondersteunend kunstwerk is een minimale dekking aangehouden van 0,50 meter onder het ondersteunend kunstwerk of de vaste bodem inclusief de taluds van dat oppervlaktewaterlichaam;
 - f) daar waar de kabel, buis of leiding het oppervlaktewaterlichaam kruist en waar beschoeiing aanwezig is, is een minimale dekking aangehouden van 2,00 meter ten opzichte van de vaste bodem;
 - g) de kabel of leiding onder oppervlaktewaterlichamen en onderhoudsstroken is trekvast of uit een stuk;
 - h) de kabel, buis of leiding onder een onderhoudsstrook bezit voldoende draagkracht voor het dragen van machines ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam;
 - i) de kabel over een duiker heeft een overlengte van 1,00 meter die in de vorm van een lus is aangebracht;
 - j) de kabel of leiding over een duiker heeft een minimale afstand van 0,30 meter tussen de kabel of leiding en het ondersteunend kunstwerk.
2. De kabel of leiding die buiten gebruik is gesteld, is verwijderd. Daarbij is het talud en de bodem van het oppervlaktewaterlichaam en/of de onderhoudsstrook vloeiend aangesloten. De taludbegroeiing is eveneens hersteld.