

Uw brief van : 17 december 2012

Uw kenmerk : RBW/B&P

Ons kenmerk : \*13UT002537\*

Barcode :



Behandeld door : mevrouw E. van Aart

Doorkiesnummer : 076 564 15 46

Datum : 8 maart 2013

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.senternovem.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.bodemplus.nl](http://www.bodemplus.nl) of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

#### **Meldingsplicht algemene regels**

Op grond van artikel 4.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- het verwijderen van beschoeiing.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikelen 6.7 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- bijlage algemene regels  
- antwoordkaart

Nummer: 13UT002537

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 17 december 2012 ingekomen op 18 december 2012 met ons kenmerk 12.ZK12410 en aanvullende gegevens ingekomen op 31 januari 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel ten oosten van het Lukwelpark te Oosterhout, bestaande uit:
  - \* het vergraven van twee bestaande oppervlaktewaterlichamen
  - \* het graven van twee nieuwe oppervlaktewaterlichamen
  - \* het verbinden van de oppervlaktewaterlichamen en wijzigen aanvoerleiding
  - \* het aanleggen van een brug
  - \* het verwijderen van beschoeiing;
2. het verwijderen van beschoeiing onder artikel 6.7 van de algemene regels valt en meldplichtig is;
3. het is volgens artikel 4.1, sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - \* handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
4. het is volgens artikel 4.1.1, lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - \* op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.8 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

**Vergraven twee bestaande oppervlaktewaterlichamen**

7. de twee bestaande oppervlaktewaterlichamen zullen worden vergroot en verdiept, zodat de bergingscapaciteit voor hemelwater toeneemt;
8. omdat het gevoerde peil verlaagd wordt, worden de bestaande waterpartijen verdiept;
9. er is een grotere bergingscapaciteit nodig, omdat in de oostelijk aangrenzende wijk een verbeterd gescheiden stelsel is aangelegd;
10. het hemelwater van het verbeterd gescheiden stelsel moet worden opgevangen om wateroverlast te voorkomen;
11. het hemelwater wordt nu nog voor een deel afgevoerd op het gemengd rioolstelsel, in de toekomst komt er een aansluiting op de waterader;
12. omdat er nog geen verbinding met het oppervlaktewatersysteem wordt gemaakt is de bergingscapaciteit niet getoetst aan de beleidsregel "hydraulische randvoorwaarden 2009";

13. bij het vergraven van de bestaande waterpartijen wordt rekening gehouden met een eventuele overname door het waterschap van het onderhoud van de waterpartijen;

**Graven van twee nieuwe oppervlaktewaterlichamen**

14. er worden twee nieuwe oppervlaktewaterlichamen gegraven van respectievelijk 1002 m2 en 965 m2, zodat de bergingscapaciteit voor hemelwater toeneemt;
15. er is een grotere bergingscapaciteit nodig, omdat in de oostelijk aangrenzende wijk een verbeterd gescheiden stelsel is aangelegd;
16. het hemelwater van het verbeterd gescheiden stelsel moet worden opgevangen om wateroverlast te voorkomen;
17. het hemelwater wordt nu nog voor een deel afgevoerd op het gemengd rioolstelsel, in de toekomst komt er een aansluiting op de waterader;
18. omdat er nog geen verbinding met het oppervlaktewatersysteem wordt gemaakt is de bergingscapaciteit niet getoetst aan de beleidsregel "hydraulische randvoorwaarden 2009";
19. bij het graven van de bestaande waterpartijen wordt rekening gehouden met een eventuele overname door het waterschap van het onderhoud van de waterpartijen;

**Verbinden oppervlaktewaterlichamen en wijzigen aanvoerleiding**

20. de vier oppervlaktewaterlichamen worden met elkaar verbonden met leidingen van rond 315 mm;
21. de verbindingen zijn noodzakelijk om doorstroming te krijgen in de oppervlaktewaterlichamen;
22. de leiding is verbonden met het Wilhelminakanaal en functioneert als aanvoerleiding van kanaalwater in tijden van droogte;
23. de aanvoer uit het Wilhelminakanaal is noodzakelijk in verband met het realiseren van een betere waterkwaliteit en algengroei zoveel mogelijk tegen te gaan;
24. de onttrekking van water uit het Wilhelminakanaal valt onder bevoegd gezag van Rijkswaterstaat;
25. het onderhoud en beheer van de aanvoerleiding en de tussenliggende verbindingen valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente;

**Aanleg brug**

26. met de aanleg van de brug is rekening gehouden met eventueel toekomstig onderhoud door het waterschap;

**Algemeen**

27. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

**B E S L U I T:**

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1, sub a en e; artikel 4.1.1, lid 1 sub c en artikel 4.1.1, lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel bestaande uit:

- \* het vergraven van twee bestaande oppervlaktewaterlichamen;
- \* het graven van twee nieuwe oppervlaktewaterlichamen;
- \* het verbinden van de oppervlaktewaterlichamen en wijzigen aanvoerleiding;
- \* het aanleggen van een brug;

in het Lukwelpark in de gemeente Oosterhout, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.

- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen met nummers 2012w099DO d.d. 15-11-2012, 2012w099DO bijlage definitief d.d. 15-11-2012, 2012w125-006-concept dwarsprofielen d.d. 30-1-2013 en watervergunning Lukwelpark, bestaande situatie d.d. 12-12-12 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

## **2. Aanvang en melding**

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels  
./ bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

## **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

## **4. Toezicht**

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

## **5. Onderhoud**

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

## **6. Wijzigingen**

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **7. Schade en aansprakelijkheid**

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

## **9. Intrekking**

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **10. Revisiewerk**

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

## **11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

# **II Bijzondere voorschriften**

## **12. Vergraven van twee bestaande oppervlaktewaterlichamen**

- 12.1 De twee te vergraven oppervlaktewaterlichamen lopen ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Oosterhout, sectie M, nummers 4482, 5226 en 3391, zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekening watervergunning Lukwelpark bestaande situatie d.d. 12-12-12.
- 12.2 De twee te vergraven oppervlaktewaterlichamen worden verbreed en verdiept, zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen 2012w099DO d.d. 15-11-2012 en 2012w125-006-concept dwarsprofielen d.d. 30-1-2013.
- 12.3 De te dempen gedeelten van de oppervlaktewateren, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 12.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 12.5 De twee te vergraven oppervlaktewaterlichamen hebben een bodemhoogte van respectievelijk 3,50 meter +NAP en 3,75 meter +NAP en taluds van 1:3 of flauwer.
- 12.6 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 12.7 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 12.8 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 12.9 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

## **13. Graven van twee nieuwe oppervlaktewaterlichamen**

- 13.1 Het te graven oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Oosterhout, sectie M, nummer 4482 en worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 2012w099DO d.d. 15-11-2012 en 2012w125-006-concept dwarsprofielen d.d. 30-1-2013.
- 13.2 De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen hebben een grootte van respectievelijk 1002 m<sup>2</sup> en 965 m<sup>2</sup>.
- 13.3 De nieuw te graven oppervlaktewaterlichamen hebben een bodemhoogte van 3,75 meter +NAP en taluds van 1:3 of flauwer.
- 13.4 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 13.5 De taluds van de nieuw gegraven oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 13.6 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

**14. Verbinden van oppervlaktewaterlichamen en wijzigen aanvoerleiding**

- 14.1 De aanwezige aanvoerleiding vanuit het Wilhelminakanaal wordt verlegd en aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 2012w099DO d.d. 15-11-2012.
- 14.2 De aanvoerleiding wordt aangesloten op het hoogste pand op het meest westelijk gelegen nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam.
- 14.3 De vier oppervlaktewaterlichamen worden met elkaar verbonden door een leiding met een doorsnede van 315 mm.
- 14.4 De bediening, het beheer en onderhoud van de aanvoerleiding en de tussenliggende leidingen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de aanvrager.

**15. Aanleggen van een brug**

- 15.1 De brug wordt aangelegd over het oppervlaktewaterlichaam heen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 2012w099DO d.d. 15-11-2012.
- 15.2 De brug heeft een lengte van 15 meter en een breedte van 2,50 meter.
- 15.3 De constructie van de nieuwe brug moet voldoen aan de voor de weg toegestane verkeersklasse.
- 15.4 De te plaatsen brug moet haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd. De binnenonderkant van de brug komt te liggen op een hoogte van minimaal + 5,75 meter N.A.P.
- 15.5 De oplegging van de brug moet buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- 15.6 Onder de brug en over een lengte van 2,00 meter voor tot 2,00 meter na de brug moet een talud- en bodembescherming worden aangebracht. De bovenkant van de bescherming moet ter plaatse van de bodem en het talud van het oppervlaktewaterlichaam op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden aangelegd.
- 15.7 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

Breda, 8 maart 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.



U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

## **Bijlage algemene regels**

### **Artikel 6.7    Beschoeiing en taludafwerking in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger**

1. Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor taludafwerking of beschoeiing in oppervlaktewaterlichamen die niet als categorie A-oppervlaktewaterlichaam zijn aangeduid in de legger, als is voldaan aan de volgende regels:
  - a) het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is niet verkleind door de taludafwerking of beschoeiing;
  - b) de beschoeiing is loodrecht geplaatst, zodat verzakken van het talud niet plaatsvindt. Indien er andere beschoeiing aanwezig is, sluit de hoogte van de bovenkant van de beschoeiing aan op de aanwezige beschoeiing. De beschoeiing is op de doorgaande oeverlijn in het water geplaatst;
  - c) voor het bekleden van het talud is gebruik gemaakt van de volgende materialen: gras (hetzij door inzaaien, hetzij door gebruik te maken van spitzoden) en/of anti-worteldoek. Voor taludbescherming bij de in- en uitstroomopeningen van duikers is tevens beton of openasfaltbeton toegestaan, zonder dat losse tegels, sierstenen en vergelijkbare materialen zijn gebruikt;
  - d) bij gebruik van anti-worteldoek is over de gehele lengte van het anti-worteldoek een beschoeiing aangebracht. Het anti-worteldoek is verankerd aan het talud.
2. Een beschoeiing of taludafwerking die niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, is verwijderd of vervangen. Daarbij is het talud van het oppervlaktewaterlichaam hersteld onder een taludhelling van 1: 1,5 of sluit het talud vloeiend aan op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. Het talud is ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht.