

Uw brief van : 21 maart 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT005063*
Barcode : *
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen
Doorkiesnummer : 076 564 11 66
Datum : 20 mei 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor het gedeeltelijk vrij graven van de hoge druk naftaleiding in de primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West, te Oosterhout ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer R. Kuijpers en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen/werkmethode omschrijving
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT005063

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 maart 2014 ingekomen op 1 april 2014 met ons kenmerk 14.ZK03778;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het gedeeltelijk vrijgraven van een hoge druk naftaleiding in de primaire waterkering, P32 Amertakdijk West, ter hoogte van de Industrieweg en het Wilhelminakanaal in Oosterhout;
2. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4, 3.2.3 en 3.2.4 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. de hoge druk naftaleiding (stalen leiding aangelegd eind jaren '60, diameter 8 inch en groter dan 100 bar) mag de veiligheid van de primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West, niet in gevaar brengen;
5. de hoge druk naftaleiding ligt met een dekking van ongeveer 3 meter grond ter plaatse van de kruin van de primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West;
6. tijdens een inspectie is geconstateerd dat er een metalen object mogelijk onderaan tegen de transportleiding drukt;
7. hierdoor is het noodzakelijk dat de hogedruk naftaleiding deels vrij gegraven moet worden om het metalen object te verwijderen ;
8. er zal een werkput worden gegraven zoals staat aangegeven op de tekening TP14122-L-X-01 d.d. 11-03-2014;
9. vanwege het feit dat er aan de onderzijde van de hoge druk naftaleiding een metalen object is gesignaleerd zal men tot de onderkant van de naftaleiding deze leiding vrij graven;
10. de ontgraving rond de hoge druk naftaleiding dient met de grootste zorgvuldigheid plaats te vinden;
11. voorafgaand aan de vergunning aanvraag heeft er overleg plaatsgevonden tussen Arcadis (F. van den Berg) en het waterschap (B. van Zutven) en is met de voorgestelde werkwijze akkoord gegaan;
12. de werkput zal voorzien worden van sleufkisten;
13. er is voor het uitvoeren van de werkzaamheden geen filterbemaling voorzien. Indien dit toch zal moeten worden toegepast dan dient hierover contact opgenomen te worden met het waterschap;
14. er is geen ander redelijk alternatief dan het deels vrij graven van de hoge druk naftaleiding om er achter te komen wat er onderaan tegen de transportleiding drukt;
15. hogedruk leidingen zijn een groot potentieel risico voor de stabiliteit en de veiligheid van een waterkering;
16. de werkzaamheden worden binnen de zonering van de primaire waterkering, P32 Amertakdijk West, uitgevoerd en de waterkering wordt daar ter plaatse door de leiding haaks gekruist;
17. de werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de waterkeringszone en de beschermingszone van de primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West;

18. de werkzaamheden worden uitgevoerd in het talud en in de kruin van de primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West;
19. het is niet aanneemelijk dat door het uitvoeren van de werkzaamheden een open verbinding met buitendijks gelegen water en binnendijkse gebieden ontstaat;
20. de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering voldoen aan de voorwaarden, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in deze vergunning;
21. de hoge druk naftaleiding binnen de waterkeringszone voldoet aan de voorschriften, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
22. door deze werkzaamheden komen zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering niet in gevaar en worden niet belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
23. zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering worden niet belemmerd indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
24. indien op enig moment toch blijkt dat tijdens de werkzaamheden de veiligheid en de stabiliteit van primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West, in gevaar komt, dient er onverwijld contact opgenomen te worden met het waterschap;
25. de werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de gesloten periode;
26. het waterschap kan niet aansprakelijk gesteld worden indien tijdens de werkzaamheden schade aan de primaire waterkering, de P32 Amertakdijk West, wordt aangebracht. De schade dient op kosten van vergunning aanvrager te worden hersteld;
27. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * gedeeltelijk vrijgraven van een hoge druk naftaleiding ter hoogte van de Industrieweg en het Wilhelminakanaal in Oosterhout;

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Amertakdijk West (dijkvak P32) in de gemeente Oosterhout, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.

- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 8. Revisiewerk**
- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

- 9. Algemeen**
- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK03778-A, TP14122-L-X-01 d.d. 11-03-2014 en de Werkmethodebeschrijving van Visser & Smit Hanab BV d.d. 14 maart 2014.
- 10. Keringen**
- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 10.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de leiding voldoet aan de gestelde eisen en richtlijnen, welke zijn beschreven in de huidige NEN normen en eisen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip.
- 10.4 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

11. Gedeeltelijk vrijgraven van een hogedruk naftaleiding in de primaire waterkering P32 Amertakdijk West

- 11.1 De hoge druk naftaleiding (staal, aangelegd eind jaren '60, diameter 8 inch en een druk van meer dan 100 bar) dient conform de geldende NEN-normbladen en richtlijnen geïnspecteerd, onderhouden en beveiligd te worden.
- 11.2 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer TP14122-L-X-01 d.d. 11-03-2014 en de Werkmethode beschrijving van Visser & Smit Hanab BV d.d. 14 maart 2014.
- 11.3 De ontgraving rond de hoge druk naftaleiding dient met de grootste zorgvuldigheid plaats te vinden.
- 11.4 De werkput moet worden voorzien van sleufkisten.
- 11.5 De werkzaamheden worden uitgevoerd in het talud en in de kruin van de primaire waterkering.
- 11.6 Indien op enig moment blijkt dat tijdens de werkzaamheden de veiligheid en de stabiliteit van waterkering in gevaar komt, dient er direct contact opgenomen te worden met het waterschap.
- 11.7 De hoge druk naftaleiding dient te allen tijde drukloos en afsluitbaar te zijn. De hoge druk naftaleiding dient op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur van het waterschap ter hoogte van de waterkeringzone drukloos te worden gezet en te worden afgesloten.
- 11.8 Indien de hogedruk naftaleiding uit gebruik wordt genomen, dient deze direct te worden verwijderd.
- 11.9 De constructie van de hoge druk naftaleiding dient ter plaatse van de waterkeringzone trekvast of uit een stuk te zijn aangelegd.
- 11.10 De constructie van de hogedruk naftaleiding dient ter plaatse van de waterkeringszone voldoende draagkracht te bezitten voor het dragen van machines t.b.v. onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering c.q. onderhoudswerkzaamheden aan de hoge druk naftaleiding.
- 11.11 In geval van calamiteiten dient de hoge druk naftaleiding drukloos gesteld te worden.
- 11.12 Van de hoge druk naftaleiding dient de werkdruk en het te vervoeren medium bij het waterschap bekend te zijn. Bij wijziging van deze gegevens moet het waterschap daarvan in kennis worden gesteld.
- 11.13 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- 11.14 De vergunninghouder dient een calamiteitenplan aan te leveren waarin de volgende gegevens zijn aangegeven:
 - adres met telefoon- en faxnummers calamiteitendienst;
 - waar en hoe de calamiteitenmiddelen zijn opgeslagen;
 - procedure beschrijving van de sluiting vanaf het tijdstip van een melding;
 - duur van een volledige sluiting na melding aan het waterschap;
 - onderhoudsplan/visie van de leiding en afsluitmiddelen;
- 11.15 Indien hierin wijzigingen plaatsvinden dient het waterschap hier direkt van op de hoogte te worden gesteld.
- 11.16 Bij aanlevering van toetsinggegevens dienen ook gegevens van de staat/conditie van buiten dienst gestelde leidingen voor zover deze binnen de waterkeringzone nog aanwezig zijn, te worden overgelegd.
- 11.17 Voor het betreden van de percelen dient u zich vooraf te melden bij de desbetreffende eigenaar/pachter.
- 11.18 Met het betreden van de percelen dient rekening gehouden te worden met beweiding van deze percelen. U dient hierover contact te hebben gehad en akkoord te zijn met de gebruikers van deze percelen.
- 11.19 Indien u met een voertuig de waterkering betreedt dienen, voor zover aanwezig, de hiervoor aangelegde onderhouds- of inspectiepaden te worden gebruikt.
- 11.20 Eventuele schade dient direct te worden gemeld en de situatie dient in overleg met de districtsupzichter van het waterschap direct in oude staat te worden hersteld.
- 11.21 Na ontgraving van de werkput, moeten de sleufkisten worden verwijderd en moet de put geheel terug worden opgevuld met grond/klei zoals deze ter plaatse aanwezig is.
- 11.22 De grond/klei dient laagsgewijs teruggeplaatst te worden zoals deze tijdens de ontgraving van de werkput is aangetroffen en apart is gelegd.
- 11.23 De werkput dient geheel gevuld te blijven en bij zetting/zakking dient deze bijgevuld te worden tot er stabilisatie optreedt.
- 11.24 Van de uitgevoerde werkzaamheden dient een schriftelijke rapportage te worden overgelegd met de volgende informatie:
 - een rapportage waaruit blijkt dat er geen complicaties zijn opgetreden tijdens het graven, onderzoek aan hoge druk naftaleiding, en het opvullen van de werkput en er geen schade aan de waterkering en de ondergrond is opgetreden;
 - wat aangetroffen is onderaan tegen de hoge druk naftaleiding en of dit al schade heeft aangebracht aan de hoge druk naftaleiding c.q. gevaar heeft/kan opleveren voor de veiligheid en stabiliteit van de primaire waterkering;

- wat de evt. herstelwerkzaamheden zijn geweest aan de aanwezige hoge druk naftaleiding;
- een rapportage waaruit blijkt dat er een volledige vulling/verdichting van de werkput heeft plaatsgevonden;
- de ingemeten locaties/revisiewerk van de uitgevoerde werkzaamheden.

Breda, 19 mei 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.