

Uw brief van : 6 oktober 2014
Uw kenmerk : OLO 1242851
Zaaknummer : 14.ZK09181
Ons kenmerk : *14UT022991*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 21 november 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges, meldingsplicht algemene regels, Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Vergunning en leges

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 2.200,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van hemelwater in een categorie A oppervlaktewaterlichaam in beginsel vergunningplichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Besluit bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen en document
 - bijlage algemene regels
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT022991

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 oktober 2014 ingekomen op 6 oktober 2014 met ons kenmerk 14.ZK09181;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van verzorgingshuis de Maurits Hof ter hoogte van de Prins Willemstraat te Klundert, bestaande uit:
 - het verwijderen en aanleggen van een brug over een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het verwijderen en aanleggen van bebouwing in het talud en op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het verwijderen van een boom uit het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van hemelwater in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. het aanleggen van uitstroomvoorzieningen van hemelwater in een categorie A oppervlaktewaterlichaam vallen onder algemene regels en zijn meldplichtig;
3. voor het verwijderen van een voetgangersbrug is reeds vergunning verleend op 11 augustus 2014 met besluitnummer 14UT018130;
4. volgens artikel 4.1 sub a, b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudsstrook;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwakt;
5. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
6. volgens artikel 4.1.2 sub c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:

- tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
 - op de onderhoudsstrook, gemeten vanaf 4,00 meter uit de insteek, is het verboden bouwwerken met een hoogte van meer dan 1,20 meter of boomgroepen aan te brengen;
7. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
8. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.8, 4.2.2, 4.2.4 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009;
- Aanleggen voetgangersbrug over categorie A oppervlaktewaterlichaam**
9. bij een brug is het van belang dat het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt aangetast, dat de oevers afdoende zijn beschermd (met name onder de brug waar nauwelijks plantengroei is) en dat de eventuele doorvaarthoogte, -breedte en -diepte gehandhaafd blijven;
10. de aanleg van een brug over een oppervlaktewaterlichaam mag het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren;
11. de aanvraag betreft het aanleggen van een voetgangersbrug waarbij ondersteunende pijlers nodig zijn in de taluds van het oppervlaktewaterlichaam vanwege de grote overspanning;
12. het onderhoud aan dit categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt uitgevoerd met een maaiboot vanaf het water;
13. de brug met pijlers in de taluds toegestaan kan worden indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
14. de nieuw aan te leggen brug wordt opgenomen in de legger;
- Verwijderen/aanleggen bebouwing in talud en op onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichaam**
15. voor het aanleggen van bebouwing in het talud van een oppervlaktewaterlichaam geldt dat het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet mag verminderen;
16. daarnaast mag de bebouwing in het talud geen belemmering of verzwaring veroorzaken van het onderhoud;
17. obstakels op een onderhoudsstrook (binnen 5,00 meter vanuit de insteek) van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwart;
18. het categorie A oppervlaktewaterlichaam ligt in peilbeheerst gebied met een vastgesteld zomer- en winterpeil van -1,90 meter N.A.P. en wordt onderhouden met een maaiboot vanaf het water;
19. de bebouwing wordt niet verder in het talud van het oppervlaktewaterlichaam geplaatst dan het punt waar het talud en de waterlijn bij de hoogste waterstand elkaar raken waardoor het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam niet verminderen;
20. achter de beschoeiing blijft minimaal een 1,00 meter obstakelvrije onderhoudsstrook over ten behoeve van inspectie en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- Verwijderen boom uit talud categorie A oppervlaktewaterlichaam**
21. er wordt een boom verwijderd uit het talud van het oppervlaktewaterlichaam vanwege de uit te breiden nieuwbouw van het verzorgingshuis;
- Lozen hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam**
22. het verhard oppervlak van waar het hemelwater afkomstig is, is groter dan 2000 m²;
23. de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 stelt dat ontwikkelingen in beginsel hydrologisch neutraal moeten worden uitgevoerd;
24. dit houdt in dat als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak de grondwaterstand niet verlaagd mag worden en de afvoer naar het oppervlaktewater niet mag toenemen;
25. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken is bedoeld voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
26. het gaat niet alleen om de individuele lozing, maar om het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
27. door het voorschrijven van een compenserende maatregel (b.v. retentievoorziening) wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentievoorziening, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
28. de benodigde retentiehoeveelheid moet geborgen kunnen worden boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand;
29. de aanvraag betreft het slopen en de nieuwbouw van verzorgingshuis de Mauritsshof waarbij het verhard oppervlak wordt uitgebreid;

30. in de huidige situatie is een totaal verhard oppervlak aanwezig van 4590 m² wat direct loost op oppervlaktewater;
31. met de nieuwbouw wordt een totaal verhard oppervlak aangelegd van 7940 m² waarvan 6740 m² gaat lozen op oppervlaktewater en 1200 m² (parkeerplaats) afwatert in omliggend groen;
32. hiermee bedraagt de toename van verhard oppervlak wat direct loost op oppervlaktewater 2150 m² (6740 m² – 4590 m²) en zou, conform de huidige Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009, een retentievoorziening met een inhoud van minimaal 130 m³ moeten worden aangelegd in het plangebied;
33. de aanvrager wil onder andere een groen dak met een oppervlak van 1289 m² aanleggen;
34. het waterschap wil het aanleggen van groene (vegetatie) daken stimuleren maar in de huidige Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 is hierover nog weinig opgenomen;
35. echter momenteel is het waterschap nieuw beleid aan het ontwikkelen en in de nieuwe beleidsregel, die naar verwachting in maart 2015 in werking gaat treden, worden bij kleine plannen (tot 1 ha), groene daken gezien als onverhard oppervlak;
36. vooruitlopend op deze nieuwe beleidsregel resteert een toename van verhard oppervlak van 861 m² (2150 m² – 1289 m²) waarvoor een retentievoorziening met een inhoud van minimaal 52 m³ moet worden aangelegd in het plangebied;
37. de aanvrager heeft de retentievoorziening nog niet in detail uitgewerkt maar geeft aan de minimaal benodigde 52 m³ aan te leggen in de vorm van kratten (onder parkeerplaats) en/of door overdimensionering van het schoonwaterriool;
38. vanuit deze retentievoorziening(en) dient het hemelwater gereduceerd geloosd te worden op het oppervlaktewaterlichaam door middel van een knijpconstructie;
39. het lozen van hemelwater van een verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam kan worden toegestaan indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
40. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, b en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.2 sub c en e; artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de nieuwbouw van verzorgingshuis de Mauritshof, bestaande uit:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een brug over een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het verwijderen en het aanleggen, hebben en onderhouden van bebouwing in het talud en op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het verwijderen van een boom uit het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Prins Willemstraat te Klundert in de gemeente Moerdijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK09181-A, 14.ZK09181-B, Blad 0.08 d.d. 12-3-2014 (slopen en kappen), Blad 2.01A d.d. gew.28-5-2014 (situatie nieuwbouw + brug), Blad 2.07 d.d. gew.28-5-2014 (doorsneden), Blad 2.20 d.d.12-3-2014 (retentieoverzicht), W.O.NR.2515-01 d.d. gew.22-8-2014 (riool) en het gewaarmerkte document "Berekening retentie" d.d. 6-10-2014.

10. Aanleggen brug over categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 De brug wordt aangelegd over het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK07134 heen, dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummer 2128 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09181-B.
- 10.2 Voordat met het leggen van de brug over het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen, moet het profiel van het oppervlaktewaterlichaam tot de oorspronkelijke diepte (leggermaat) worden hersteld en moet dit vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.
- 10.3 De constructie van de nieuwe brug moet voldoen aan de voor de weg toegestane verkeersklasse.
- 10.4 De te plaatsen brug moet zoveel mogelijk haaks over het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 10.5 De oplegging van de brug moet minimaal 1,00 meter buiten de insteek van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst.
- 10.6 Ter ondersteuning van de brug mogen pijlers worden geplaatst in het talud van het oppervlaktewaterlichaam op minimaal 0,50 meter achter de bestaande beschoeiing. De pijlers mogen niet rusten op of worden bevestigd aan de beschoeiing.

- 10.7 De brug moet passeerbaar zijn met een maaiboot in verband met het beheer en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam. De brug heeft een doorvaarhoogte van minimaal 1,00 meter t.o.v. het vastgestelde waterpeil -1,90 meter N.A.P. en een waterdiepte onder de brug van 1,00 meter.
- 10.8 Onder de brug moet, over een lengte van 2,00 meter voor- tot 2,00 meter na de brug, een talud- en bodembescherming worden aangebracht en tevens wordt de beschoeiing over deze lengte in stand gehouden. De bovenkant van de bescherming moet ter plaatse van de bodem en het talud van het oppervlaktewaterlichaam op 0,10 meter beneden het bodempeil c.q. talud worden aangelegd.
- 10.9 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

11. Verwijderen en aanleggen bebouwing in het talud en op onderhoudsstrook van categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De bebouwing wordt verwijderd en aangelegd in het talud en op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK07134 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummers 2020 en 2128 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09181-B.
- 11.2 De oude bebouwing wordt in zijn geheel verwijderd uit het talud en de onderhoudsstrook van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.3 De nieuwe bebouwing mag zich niet bevinden binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de beschoeiing van het oppervlaktewaterlichaam. Deze strook moet te allen tijde obstakelvrij blijven voor inspectie en onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam (inzaaien met gras is toegestaan).
- 11.4 Indien aan het oppervlaktewaterlichaam baggerwerkzaamheden (buitengewoon onderhoud) moeten worden uitgevoerd, zal de uitkomende baggerspecie door het waterschap voor rekening van de vergunninghouder worden afgevoerd, tenzij door de vergunninghouder een regeling wordt getroffen omtrent de berging aan de andere zijde van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.5 Indien als gevolg van de bouw/aanbrengen fundering zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit van het talud van het langs gelegen oppervlaktewaterlichaam ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een talud- of oeeververdediging worden aangebracht.

12. Verwijderen boom uit talud van categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De boom wordt verwijderd uit het talud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam op het perceel kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummer 2128 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09181-B.
- 12.2 De boom dient in zijn geheel, inclusief de wortels, te worden verwijderd van het talud.
- 12.3 Nadat de boom is verwijderd dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op een daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

13. Lozen hemelwater afkomstig van het uitbreiden van verhard oppervlak groter dan 2000 m² op een oppervlaktewaterlichaam

- 13.1 De hemelwaterafvoeren monden uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Klundert, sectie A, nummer 2128 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK09181-B.
- 13.2 Voor een regenbui van T=100 dient het hemelwater afkomstig van de uitbreiding van verhard oppervlak van 2150 m² geborgen te worden in het plangebied alvorens tot gereduceerde lozing op het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt overgegaan.
- 13.3 Naast de aanleg van een groen dak van 1289 m² moet voor het resterende verharde oppervlak van 861 m² een hoeveelheid hemelwater in het plangebied geborgen kunnen worden van minimaal 52 m³ (retentievoorziening(en)) boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
- 13.4 Voor het gereduceerd lozen van water vanuit de retentievoorziening(en) op het categorie A oppervlaktewaterlichaam geldt een landbouwkundige afvoernorm. Dit komt overeen met een debiet van maximaal 288 m³/ha/dag over het aangesloten verhard oppervlak en dient door middel van het aanleggen van een knijpvoorziening(en) geregeld te worden.
- 13.5 Op de retentievoorziening(en) mogen op geen enkele wijze vloeistoffen toestromen of gebracht worden via een ander systeem zonder toestemming of vergunning van het waterschap.
- 13.6 Eventuele schade aan de oever of het talud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.

- 13.7 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewaterlichaam onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 13.8 Indien als gevolg van de lozingen verontreinigd bodemsediment ontstaat in het oppervlaktewaterlichaam, met als gevolg dat bij het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam de uitkomende specie op grond van de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen en normeringen niet op de aangrenzende gronden mag worden gedeponerd, zal de specie door en voor rekening van de vergunninghouder op eerste aanzegging en ten genoegen van het dagelijks bestuur worden verwijderd en ter verwerking volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
- 13.9 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd. De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 13.10 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 13.11 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Breda, 21 november 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 2.200,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.