

Uw brief van : 24 juli 2015  
Uw kenmerk : OLO 1907595  
Zaaknummer : WBD15-00555  
Ons kenmerk : \*15UTP01533\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap  
Doorkiesnummer : 076 564 10 75  
Datum : 28 december 2015  
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunningen met besluitnummers 13UT013101 en 14UT020678

Geachte heer

Op 11 oktober 2013 is aan u een vergunning (kenmerk 13UT013101) verleend voor aanpassen van het waterhuishoudingssysteem gedeeltelijk gelegen in peilbeheerst en/of volledig beschermd gebied in verband met de reconstructie van de provincialeweg N261 tussen Waalwijk en Loon op Zand.

Naar aanleiding van uw verzoek van 24 juli 2015 waarin u verzoekt tot een 2<sup>e</sup> wijziging van deze vergunning in verband met nieuwe inzichten betreffende de reconstructie van de N261 in Waalwijk willen wij u het volgende mededelen.

Het waterschap gaat akkoord met deze 2<sup>e</sup> wijziging. Het gaat om de volgende wijzigingen:

1. Aanleggen van een verbindingsduiker tussen 2 categorie A oppervlaktewaterlichamen onder de Europalaan;
2. Wijziging afwatering Van Hasselt nabij Bevrijdingsweg te Waalwijk bestaande uit het:
  - o verkleinen van de retentie;
  - o aanleggen van een vaste dam;
  - o graven van een oppervlaktewaterlichaam;
  - o verwijderen van een stuw;
3. Wijzigen van de afwatering (graven en dempen) ten behoeve van realiseren fietspad richting Landgoed Driessen;
4. Gedeeltelijk graven en dempen van en verwijderen van een duiker uit categorie B oppervlaktewaterlichamen tussen de N261 en de Tilburgseweg te Waalwijk;
5. Aanleggen van een lange duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam parallel aan de Professor Kamerlingh Onnesweg en vergroten van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
6. Plaatsen beschoeiing in de vorm van een damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam parallel aan de Professor Asserweg te Waalwijk;
7. Plaatsen beschoeiing in de vorm van een damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam nabij de Van Andelstraat te Waalwijk;
8. Aanleggen dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam nabij de Taxandriaweg te Waalwijk ten behoeve van het kunnen uitvoeren van onderhoud door derden;

#### **Meldingsplicht algemene regels**

Op grond van artikel 3.1 lid 1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 zijn de volgende door u aangevraagde werkzaamheden in beginsel vergunningplichtig:

- verwijderen van een dam met duiker uit een categorie B oppervlaktewaterlichaam.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

De vergunningen met besluitnummers 13UT013101 en 14UT020678 worden als volgt gewijzigd.

### **Wijzigingen in verband met de aanleg van duikers (relevant voor punt 1, 5 en 8)**

De bijzondere voorschrift met nummers in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020678 luiden als volgt.

- 15.1 De dammen met duiker dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk "Waterhuishouding", blad 01 t/m 09 en "overzicht duikers project N261".
- 15.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter en een maximale lengte zoals staat aangegeven in de gewaarmerkte tabel met kenmerk "overzicht duikers" project N261.

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften.

- 15.1 De dammen met duiker dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:
  - "Waterhuishouding", blad 01 t/m 09, "overzicht duikers project N261";
  - WBD15-0555-A;
  - WBD15-0555-E;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Waterhuishouding verbinding duikers Bevrijdingsweg", tekeningnummer N261-B-UO-WI-WA-WH-DT-1072, d.d. 18 nov 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Aanbouw Beterbed vs waterhuishouding, Situatie", tekeningnummer N261-B-UO-W-GW-AANSL-5.3-SI-0902, d.d. 27 feb 2015;
- 15.2 Voor de aan te leggen duikers moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter en een maximale lengte zoals staat aangegeven in de gewaarmerkte tabel met kenmerk "overzicht duikers" project N261 en gewaarmerkte tekeningen met kenmerk WBD15-0555-A; WBD15-0555-C en "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Aanbouw Beterbed vs waterhuishouding, Situatie", tekeningnummer N261-B-UO-W-GW-AANSL-5.3-SI-0902, d.d. 27 feb 2015;

### **Wijzigingen m.b.t. graven en dempen van oppervlaktewaterlichamen (relevant voor punt 2, 3 en 4)**

De bijzondere voorschriften met nummers 14.1 en 14.7 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020678 luiden als volgt.

- 14.1 De (gedeeltelijk) te dempen en te (ver)graven categorie A, B en C oppervlaktewaterlichamen dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk "dempen / graven watergangen", blad 01 tot en met 09 en "overzicht watergangen", versie 4.02, d.d. 8 oktober 2013.
- 14.7 De bodem van de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt of zoals staat aangegeven in de gewaarmerkte tabel met kenmerk "overzicht watergangen". Indien de in voornoemde tabel opgenomen waarden (met name bodemhoogtes) conflicteren met het aansluiten op een bestaande situatie dan dient dit onmiddellijk voorgelegd te worden aan het waterschap.

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften.

- 14.1 De (gedeeltelijk) te dempen en te (ver)graven categorie A, B en C oppervlaktewaterlichamen dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:
  - "dempen / graven watergangen", blad 01 tot en met 09;
  - "overzicht watergangen", versie 4.02, d.d. 8 oktober 2013;

- "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Waterhuishouding verbinding duikers Bevrijdingsweg", tekeningnummer N261-B-UO-WI-WA-WH-DT-1072, d.d. 18 nov 2015;
  - WBD15-0555-B;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Overzicht grenzen t.p.v. Groenrijk, situatietekening, o.b.v. oorspr.werkgrens, min grondruil en vergraven watergang", tekeningnummer ALG-HRB-021, d.d. 16 okt 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km 15.765 t/m 17.460, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0286, d.d. 8 juli 2015;
- 14.7 De bodem van de te (ver)graven oppervlaktewaterlichamen moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt of zoals staat aangegeven in de gewaarmerkte bijlagen met kenmerk "overzicht watergangen" en "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Waterhuishouding verbinding duikers Bevrijdingsweg", tekeningnummer N261-B-UO-WI-WA-WH-DT-1072, d.d. 18 nov 2015. Indien de in voornoemde tabel opgenomen waarden (met name bodemhoogtes) conflicteren met het aansluiten op een bestaande situatie dan dient dit onmiddellijk voorgelegd te worden aan het waterschap.

### **Wijzigingen m.b.t. het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak (relevant voor punt 2)**

Bijzonder voorschrift nummer 17.2 in de verleende vergunning met besluitnummer 14Ut020678 luidt als volgt.

- 17.2 In totaal 125.361 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak zal worden gerealiseerd, waarbij het hemelwater afkomstig van 38.055 m<sup>2</sup> gebufferd dient te worden middels een retentievoorziening met knijpconstructie alvorens tot lozing wordt overgegaan zoals is opgenomen in de gewaarmerkte bijlagen met kenmerk "waterhuishouding", blad 02, 05 en 06; "Toelichting afwatering Loon op Zand, Europalaan, Bevrijdingsweg, PKO en A59, referentie N261-320-MEM-0126, d.d. 30 juni 2014 en "Overzicht stuwen project N261", versie 4.02, d.d. 10 oktober 2013.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overweging/besluit/bijzonder voorschrift.

- 17.2 In totaal 125.361 m<sup>2</sup> nieuw verhard oppervlak zal worden gerealiseerd, waarbij het hemelwater afkomstig van 38.055 m<sup>2</sup> gebufferd dient te worden middels een retentievoorziening met knijpconstructie alvorens tot lozing wordt overgegaan zoals is opgenomen in de gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:
- Waterhuishouding, situatie N261 km 9.210 t/m 10.040, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0282, blad 02, versie D, d.d. 15 okt 2014;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km 15.765 t/m 17.460, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0286, d.d. 8 juli 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Waterhuishouding verbinding duikers Bevrijdingsweg", tekeningnummer N261-B-UO-WI-WA-WH-DT-1072, d.d. 18 nov 2015;
  - "Toelichting afwatering Loon op Zand, Europalaan, Bevrijdingsweg, PKO en A59, referentie N261-320-MEM-0126, d.d. 30 juni 2014;
  - "Overzicht stuwen project N261", versie 4.02, d.d. 10 oktober 2013.

### **Wijzigingen m.b.t. stuw met knijpvoorziening (relevant voor punt 2)**

Overweging nummer 32 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT013101 luidt als volgt.

32. de stuwen noodzakelijk zijn ten behoeve van het gedoseerd lozen vanuit retentievoorzieningen;

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande overwegingen.

32. de stuwen en vaste dam noodzakelijk zijn ten behoeve van het gedoseerd lozen vanuit retentievoorzieningen;
- 32a. enkel de retentie ter hoogte van de Bevrijdingsweg zal middels een vaste dam van het watersysteem worden gescheiden;
- 32b. de vaste dam functioneert als noodoverstort, waarbij enkel zal worden overgestort bij een situatie groter dan T=100;

Bijzonder voorschrift nummers 16.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020678 luidt als volgt.

- 16.1 De stuwen (met knijpvoorziening) dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk "waterhuishouding", blad 01 tot en met 09, "Overzicht stuwen project N261", versie 4.02, d.d. 10 oktober 2013 en "principedetails waterhuishouding, knijpconstructie", tekeningnummer N261-B-VO-WI-WA-WH-DT-0292, versie A, d.d. 7 juni 2013.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande bijzonder voorschrift.

- 16.1 De stuwen (met knijpvoorziening) en de vaste dam dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk:
- "waterhuishouding", blad 01 tot en met 05 en blad 07 tot en met 09, "Overzicht stuwen project N261", versie 4.02, d.d. 10 oktober 2013;
  - "principedetails waterhuishouding, knijpconstructie", tekeningnummer N261-B-VO-WI-WA-WH-DT-0292, versie A, d.d. 7 juni 2013;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km 15.765 t/m 17.460, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0286, d.d. 8 juli 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Waterhuishouding verbinding duikers Bevrijdingsweg", tekeningnummer N261-B-UO-WI-WA-WH-DT-1072, d.d. 18 nov 2015;

Bijzonder voorschrift nummers 16.4 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT013101 luidt als volgt.

- 16.4 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van de stuw en wel zodanig dat de (landbouwkundige) waterafvoer vanuit de retentie onbelemmerd kan plaatsvinden.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften.

- 16.4 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van de stuw en wel zodanig dat de (landbouwkundige) waterafvoer vanuit de retentie onbelemmerd kan plaatsvinden. Uitzondering op voorgaand vormde vaste dam (noodoverstort) voor de retentie ter hoogte van de Bevrijdingsweg. Hierin hoeft geen knijpvoorziening te worden aangelegd.
- 16.4.1 De vaste dam (noodoverstort) dient te worden afgewerkt met een leemlaag, zodat de dam behouden blijft en niet erodeert als gevolg van overstortsituaties bij buien groter dan T=100.

### **Wijzigingen m.b.t. het aanleggen, hebben en onderhouden van beschoeiing (relevant voor punt 6 en 7)**

De volgende overwegingen worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 13UT013101.

- de afwerking van het talud dient om het talud voldoende stevigheid te geven en uitspoeling van zand tegen te gaan;
- ter voorkoming van oeverafkalving en wegens ruimtegebrek dient als gevolg van de wijzigingen voor de reconstructie van de N261 en de bestaande situatie, op een tweetal plaatsen een beschoeiing in categorie A oppervlaktewaterlichamen te worden aangebracht;
- de taludafwerking zal worden aangebracht aan 1 zijde van de categorie A oppervlaktewaterlichamen parallel aan de Professor Asserweg en nabij de Van Andelstraat te Waalwijk;
- de taludafwerking bestaat in beide gevallen uit een damwand;
- ten behoeve van de verkeersveiligheid zijn beide damwanden noodzakelijk;
- de berging in het watersysteem iets wordt verminderd, maar dit is geen probleem, want er is (zoals eerder vergund) middels het graven en dempen en het aanleggen van retentie voldoende berging aanwezig;

Aan het besluit in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT013101 wordt het volgende toegevoegd.

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 eerste lid van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor:

- \* het plaatsen, hebben en onderhouden van beschoeiing in de vorm van een damwand aan 1 zijde van categorie A oppervlaktewaterlichamen parallel aan de Professor Asserweg en nabij de Van Andelstraat te Waalwijk;

in de gemeente Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

De volgende bijzondere voorschriften met nummers 19.1 tot en met 19.X worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 13UT013101.

- 19.1 Beschoeiing moet worden aangebracht conform de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk
- "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km 15.765 t/m 17.460, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0286, d.d. 8 juli 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Beschoeiing Van Andelstraat, Situatie en dwarsprofielen", tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-DT-0013, d.d. 2 feb 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km a59 km 1.600 t/m 2.654, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0289, d.d. 8 juli 2015.

- 19.2 De vergunninghouder verwijdt eerst volledig de oude beschoeiing en voert deze af.
- 19.3 De vergunninghouder plaatst de beschoeiing loodrecht of maximaal onder een hoek van 10 graden achterover hellend.
- 19.4 De vergunninghouder maakt de beschoeiing grond dicht en stabiel zodat deze niet vervormt of door de grond voorover, in de richting van het water wordt gedrukt.
- 19.5 De vergunninghouder brengt tegen de oever van het oppervlaktewaterlichaam een beschoeiing aan om uitspoeling of afkalving te voorkomen, zonder demping en zonder versmalling van het doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam.
- 19.6 De vergunninghouder gebruikt voor de aanleg van de beschoeiing geen geïmpregneerd hout.

### **Wijzigingen algemene voorschriften (relevant voor punt 1 tot en met 8)**

Algemeen voorschrift met nummer 1.4 in de verleende vergunning met besluitnummer 14UT020678 luidt als volgt.

- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- Opdeling in wegvakken ombouw N261, concept vergunning aanvraag, d.d. 10 mei 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 1 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 2 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 3 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 4 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 5 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 6 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 7 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 8 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 9 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, knijpconstructie, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0292, versie A, d.d. 7 juni 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, lozingsconstructie, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0293, versie B, d.d. 9 juli 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, duiker met terugslagklep, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0295, versie B, d.d. 9 juli 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, principedetails, kleidepot Winterdijk, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0296, versie A, d.d. 7 juni 2013;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 6.970 t/m 9.210, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0281, blad 01, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 9.210 t/m 10.040, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0282, blad 02, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 10.040 t/m 12.585, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0283, blad 03, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 12.585 t/m 14.260, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0284, blad 04, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 14.260 t/m 15.765, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0285, blad 05, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 15.765 t/m 17.460, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0286, blad 06, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie A59 km 0.000 t/m 0.840, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-02873, blad 07, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 17.460 t/m 18.258 – A59 km 0.840 t/m 1.600, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0288, blad 08, versie B, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie A59 km 1.600 t/m 2.654, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0289, blad 09, versie B, 15 oktober 2014;
  - Faunavoorzieningen, Faunatunnel Heideweg, metrerig MGL3: 0.200, tekeningnummer N261-B-UO-WI.FV.FT-DT-0001, versie B, d.d. 14 november 2013;
  - 14.ZK06294-A, Afstromingsplan A59, d.d. 24 oktober 2014;
- en de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tabellen met kenmerk:

- 14.ZK06594-A, d.d. 24 oktober 2104;
  - Overzicht watergangen;
  - Overzicht duikers project N261;
  - Overzicht stuwen project N261, versie 4.02, d.d. 10 oktober 2013;
  - Tabellen toename verhard oppervlak;
  - Tabellen watersysteem;
  - Tabellen bergingscompensatie;
- en de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte memo en rapportage met kenmerk:
- "Toelichting afwatering Loon op Zand, Europalaan, Bevrijdingsweg, PKO en A59, referentie N261-320-MEM-0126, d.d. 30 juni 2014;
  - Ontwerp rapport GHG, ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, documentnummer N261-VO-WI-WA-WH-OR-0019, revisie B, d.d. 22 april 2013;
  - Wijziging waterhuishouding zuidwestkwadrant aansluiting N261-A59, referentie N261-320-MEM-0210, d.d. 15 oktober 2014;
  - Toelichting afwatering A59 oost, referentie N261-302-MEM-0160, d.d. 23 april 2014;
- en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

Dit komt te vervallen en wordt vervangen door de onderstaand bijzonder voorschrift.

- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- Opdeling in wegvakken ombouw N261, concept vergunning aanvraag, d.d. 10 mei 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 1 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 2 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 3 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 4 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 5 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 6 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 7 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 8 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principe afwatering N261, ontwerp definitieve aanvraag watervergunning, blad 9 van 9, d.d. 12 juli 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, knijpconstructie, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0292, versie A, d.d. 7 juni 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, lozingsconstructie, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0293, versie B, d.d. 9 juli 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, duiker met terugslagklep, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0295, versie B, d.d. 9 juli 2013;
  - Principedetails waterhuishouding, principedetails, kleidepot Winterdijk, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0296, versie A, d.d. 7 juni 2013;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 6.970 t/m 9.210, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0281, blad 01, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 9.210 t/m 10.040, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0282, blad 02, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 10.040 t/m 12.585, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0283, blad 03, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 14.260 t/m 15.765, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0285, blad 05, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie A59 km 0.000 t/m 0.840, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-02873, blad 07, versie D, 15 oktober 2014;
  - Dempen / graven watergangen, situatie N261 km 17.460 t/m 18.258 – A59 km 0.840 t/m 1.600, tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-SI-0288, blad 08, versie B, 15 oktober 2014;
  - WBD15-0555-A;
  - WBD15-0555-B;
  - WBD15-0555-C;
  - WBD15-0555-D;
  - WBD15-0555-E;

- "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Waterhuishouding verbinding duikers Bevrijdingsweg", tekeningnummer N261-B-UO-WI-WA-WH-DT-1072, d.d. 18 nov 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, Overzicht grenzen t.p.v. Groenrijk, situatietekening, o.b.v. oorspr.werkgrens, min grondruil en vergraven watergang", tekeningnummer ALG-HRB-021, d.d. 16 okt 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, uitvoeringsontwerp, Aanbouw Beterbed vs waterhuishouding, Situatie", tekeningnummer N261-B-UO-W-GW-AANSL-5.3-SI-0902, d.d. 27 feb 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Beschoeiing Van Andelstraat, Situatie en dwarsprofielen", tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-DT-0013, d.d. 2 feb 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km 12.585 t/m 14.260, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0284, d.d. 8 juli 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km 15.765 t/m 17.460, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0286, d.d. 8 juli 2015;
  - "Ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, definitief ontwerp, Waterhuishouding Situatie, N261 km a59 km 1.600 t/m 2.654, tekeningnummer N261-B-DO-WI-WA-WH-SI-0289, d.d. 8 juli 2015;
- en de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tabellen met kenmerk:
- 14.ZK06594-A, d.d. 24 oktober 2104;
  - Overzicht watergangen;
  - Overzicht duikers project N261;
  - Overzicht stuwen project N261, versie 4.02, d.d. 10 oktober 2013;
  - Tabellen toename verhard oppervlak;
  - Tabellen watersysteem;
  - Tabellen bergingscompensatie;
  - Waterbalans fietspad Driessen;
  - Tabel watergang Groenrijk;
  - Waterbalans Beter Bed;
- en de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte memo en rapportage met kenmerk:
- "Toelichting afwatering Loon op Zand, Europalaan, Bevrijdingsweg, PKO en A59, referentie N261-320-MEM-0126, d.d. 30 juni 2014;
  - Ontwerp rapport GHG, ombouw N261 Tilburg – Waalwijk, documentnummer N261-VO-WI-WA-WH-OR-0019, revisie B, d.d. 22 april 2013;
  - Wijziging waterhuishouding zuidwestkwadrant aansluiting N261-A59, referentie N261-320-MEM-0210, d.d. 15 oktober 2014;
  - Toelichting afwatering A59 oost, referentie N261-302-MEM-0160, d.d. 23 april 2014;
- en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

Deze brief maakt deel uit van de vergunningen met besluitnummers 13UT013101 en 14UT020678. Voor het overige blijven de voornoemde vergunningen onverminderd van kracht.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - Mededelingenblad  
- Algemene regels  
- Tekeningen en berekeningen

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.



## **Bijlage Algemene regels waterschap Brabantse Delta**

### **9. Dam met duiker**

#### **1. Criteria**

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker, voor zover:
  - a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en;
  - b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en;
  - c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde en deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelssontsluiting, en;
  - d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
    - \* inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
    - \* binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
    - \* wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen verlengen of behouden van een tweede dam met duiker per perceelszijde voor zover:
  - a. deze verplicht is op basis van wet- of regelgeving, en;
  - b. deze wordt aangelegd of behouden in een b-water, en;
  - c. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en;
  - d. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en;
  - e. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
    - \* inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
    - \* binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur.
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verwijderen van duikers in een a-water enkel ten behoeve van eigen gebruik.

#### **2. Voorschriften**

Degene die een duiker verwijdert als bedoeld in lid 3, zorgt ervoor dat:

- a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.