

Uw schrijven van : 14 oktober 2016
Uw kenmerk :
Zaaknummer : WBD16-03241
Ons kenmerk : 16UTP05150
Barcode : 
Behandeld door : de heer B. Kuijpers
Doorkiesnummer : 076 564 18 18
Datum : 17 november 2016
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte

Verleende vergunning

Op 31 oktober 2012 heeft waterschap Brabantse Delta aan de gemeente Etten-Leur een vergunning verleend (met kenmerk 12UT011291) voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden op en nabij het Banakkerterrein, de Parklaan, de Europastraat, de Nuytsstraat en de Kliostraat in Etten-Leur.

./· Op 14 oktober 2016 heeft u bij waterschap Brabantse Delta een verzoek ingediend om deze vergunning te wijzigen. Het waterschap gaat akkoord met deze wijziging. De wijzigingsvergunning is bijgevoegd en wordt ook bekend gemaakt op www.officielebekendmakingen.nl.

De wijzigingsvergunning, inclusief de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen, maakt deel uit van de vergunning met kenmerk 12UT011291. Voor het overige blijft de vergunning met kenmerk 12UT011291 onverminderd van kracht.

Algemene regels

Op grond van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren. Op grond van artikel 1.4 van de Keur kan het bestuur Algemene regels stellen die een vrijstelling van die vergunningsplicht inhouden. Het waterschap heeft de Algemene Regels waterschap Brabantse Delta opgesteld. Indien voor de volgende werkzaamheden aan deze Algemene regels voldaan wordt dan heeft u vrijstelling van de vergunningplicht:

- aanleggen dam met duiker (algemene regel 10).

./· De Algemene regels kunt u vinden op de website van het waterschap www.brabantsedelta.nl. Voor de volledigheid zijn deze ook opgenomen als bijlage bij deze brief.

Mededelingenblad

./· In het bijgevoegde mededelingenblad vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Vragen

Voor eventuele vragen over deze vergunning kunt u contact opnemen met de heer B. Kuijpers, telefoon nummer: 076 564 18 18 of e-mail b.kuijpers@brabantsedelta.nl

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Nummer: 16UTP05150

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 oktober 2016, ingekomen op 14 oktober 2016, geregistreerd onder zaaknummer WBD16-03241 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 november 2016.

Van:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de vergunning met kenmerk 12UT011291.
2. De vergunning met kenmerk 12UT011291 is verleend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden op en nabij het Banakkerterrein, de Parklaan, de Europastraat, de Nuytsstraat en de Kliestraat in Etten-Leur. De vergunde werken bestaan uit het lozen van hemelwater afkomstig van meer dan 2.000 m² verhard oppervlak, het vergraven van een categorie B-oppervlaktewaterlichaam en het afsluiten van een duiker.
3. De reden voor het wijzigingsverzoek betreft een gewijzigde uitvoering van de werken op het Banakkerterrein, namelijk een gewijzigd verhard oppervlak en een gewijzigde retentievoorziening met daarin een dam met duiker.

Algemene regels

4. De volgende aangevraagde werkzaamheden vallen onder algemene regels behorende bij de Keur:
 - aanleggen dam met duiker in de nieuw te graven retentievoorziening.
5. Deze werkzaamheden vallen buiten de reikwijdte van deze vergunning en dienen derhalve te voldoen aan algemene regel 10 die als bijlage bij deze vergunning is gevoegd.

Wetgeving

6. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
 - een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
 - in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.
7. Volgens artikel 3.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning neerslag door toename van verhard oppervlak of door afkoppelen van bestaand oppervlak, tot afvoer naar een oppervlaktewaterlichaam te laten komen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

8. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

9. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
10. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
11. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen;
12. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene en Beleidsregels Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
13. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

14. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 6 en 13 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
15. Het doel van beleidsregel 6 (dempen en graven oppervlaktewaterlichamen) is om wateroverlast, dan wel watertekort te voorkomen. Hierbij is het doel dat de water aan- en afvoer en de benodigde waterberging tenminste hetzelfde blijven. Ook moet het mogelijk blijven om zonder belemmeringen doelmatig beheer en onderhoud van a-waters uit te kunnen voeren. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het bij voorkeur het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still voor de natuur.
16. Het doel van beleidsregel 13 (afvoer hemelwater door toename en afkoppelen van verhard oppervlak) is om de mogelijk versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak of afkoppelen van verhard oppervlak op een optimale wijze in te passen in het bestaande watersysteem waar de ontwikkeling onderdeel van uitmaakt.
17. Het nog te realiseren verhard oppervlak op het terrein van De Banakker en cultureel Nieuwe Nobelaer in relatie tot de nog te realiseren retentievoorziening is getoetst aan het vigerende beleid (de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater).
18. De nog te realiseren retentievoorziening heeft een inhoud van 972 m³. Hiermee voldoet de retentievoorziening aan de minimale bergingscapaciteit van 693 m³, overeenkomend met een verhardingstoename van 11.544 m², een waterschijf van 60 mm en een gevoeligheidsfactor van 1.
19. De retentievoorziening wordt gerealiseerd voorafgaand aan het realiseren van de toename in het versneld afwaterende verhard oppervlak.
20. De vergunning met kenmerk 12UT011291 kan worden gewijzigd omdat de wijzigingen in de ontwikkeling van het terrein van De Banakker en cultureel Nieuwe Nobelaer positieve gevolgen hebben voor de lokale waterhuishouding en voldoen aan de richtlijnen die zijn opgenomen in de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater en in de Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater.

B E S L U I T:

De vergunning met kenmerk 12UT011291 aan
rechtverkrijgenden, als volgt te wijzigen:

en zijn

I. Overwegingen

Onderstaande overwegingen vervalt:

9. de toename van het verhard oppervlak bedraagt in totaal 13.092 m², waarvan 8.465 m² ten behoeve van de bouw van het zwembad met parkeerplaats en 8.335 m² vanwege de verbreding van de Parklaan.

En wordt vervangen door:

9. de toename van het verhard oppervlak bedraagt in totaal 16.171 m², waarvan 11.544 m² ten behoeve van de bouw van sportcentrum De Banakker en cultureel Nieuwe Nobelaer en 4.627 m² vanwege de verbreding van de Parklaan.

II. Voorschriften

Onderstaand algemeen voorschrift vervalt:

- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
 - * 12.ZK07522-A;
 - * 12.ZK07522-B;
 - * Verbreding Parklaan en nieuwbouw zwembad Banakker, retentievoorzieningen, registratienummer 2012-06, bladnummer RET-02, datum 06 juni 2012;

gewaarmerkte rapportages:

- * "Korte samenvatting / toelichting op de aanvraag watervergunning van verbreding Parklaan en nieuwbouw zwembad banakker te Etten-Leur";
 - * "Plaatsen peilbuizen op 3 locaties te Etten-Leur", referentie: 7309-0023-000.B01/HWG, datum 4 februari 2010;
 - * "monitoren peilbuizen op 3 locaties te Etten-Leur", referentie 7309-0023-000.B02/HWG, datum 17 augustus 2011;
 - * Hoofdstuk 4 "Infiltratieonderzoek" uit de notitie van Tauw met kenmerk N001-4618372MNI-hmh-V05-NL, d.d. 2 april 2009;
- en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

En wordt vervangen door:

1.4a De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:

- * 12.ZK07522-A;
- * 12.ZK07522-B;
- * Verbreding Parklaan en nieuwbouw zwembad Banakker, retentievoorzieningen, registratienummer 2012-06, bladnummer RET-02, datum 06 juni 2012;
- * Realiseren Nieuwe Nobelaer en sportcentrum De Banakker, vergunningaanvraag waterschap (bestaand verhard oppervlak), project 2012-06, bladnummer WS-01, d.d. 29-04-2015;
- * Realiseren Nieuwe Nobelaer en sportcentrum De Banakker, vergunningaanvraag waterschap (nieuw verhard oppervlak), project 2012-06, bladnummer WS-02, d.d. 29-04-2015;
- * Realiseren Nieuwe Nobelaer en sportcentrum De Banakker, vergunningaanvraag waterschap (retentieberekening), project 2012-06, bladnummer WS-03, d.d. 29-04-2015;
- * Bouwrijp maken terrein Nieuwe Nobelaer en De Banakker, riolering en ontwatering t.b.v. vergunningaanvraag waterschap, project 2016-13, bladnummer 4.01, d.d. 26-10-2016;
- * Bouwrijp maken terrein Nieuwe Nobelaer en Banakker, doorsneden en details, project 2016-13, bladnummer 6.01, d.d. 20-10-2016;

gewaarmerkte rapportages:

- * "Korte samenvatting / toelichting op de aanvraag watervergunning van verbreding Parklaan en nieuwbouw zwembad banakker te Etten-Leur";
- * "Plaatsen peilbuizen op 3 locaties te Etten-Leur", referentie: 7309-0023-000.B01/HWG, datum 4 februari 2010;
- * "monitoren peilbuizen op 3 locaties te Etten-Leur", referentie 7309-0023-000.B02/HWG, datum 17 augustus 2011;
- * Hoofdstuk 4 "Infiltratieonderzoek" uit de notitie van Tauw met kenmerk N001-4618372MNI-hmh-V05-NL, d.d. 2 april 2009;

en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

1.4b Voor de onderdelen waarvoor de nieuwe gewaarmerkte tekeningen (tekening bestaand verhard oppervlak/bladnummer WS-01, tekening nieuw verhard oppervlak/bladnummer WS-02, tekening met retentieberekening/bladnummer WS-03, tekening riolering en ontwatering/bladnummer 4.01 en tekening doorsneden en details/bladnummer 6.01) afwijken van de oorspronkelijke gewaarmerkte tekening (tekening retentievoorzieningen/bladnummer RET-02), gelden de nieuwe gewaarmerkte tekeningen.

Onderstaande bijzondere voorschriften vervallen:

- 13.1 In verband met het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak op oppervlaktewater dient er retentie aangelegd te worden zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 12.ZK07522-A en 2012-06 en de gewaarmerkte rapportage "Korte samenvatting/toelichting op de aanvraag watervergunning".
- 13.2 Het hemelwater afkomstig van 19.202 m² (zwembad met parkeerplaats 8.465 m², Parklaan 4.627 m² en afkoppelen Europalaan, Nuytsstraat en Kliostraat 6.110 m²) dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 13.3 Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de gemiddeld hoogste grondwaterstand te kunnen bepalen. Teneinde voldoende berging beschikbaar te hebben in de retenties dienen de retentievoorzieningen te worden voorzien van een leemlaag zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 2012-06 RET-02.
- 13.4 In de retenties dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om een regenbui van T=100 te kunnen bufferen. De retentie ten behoeve van het zwembad met parkeerplaats dient een inhoud te hebben van tenminste 660 m³, de retentie ten behoeve van de Parklaan tenminste 339 m³ en de retentie ten behoeve van het afkoppelen van de Europalaan, Nuytsstraat en Kliostraat tenminste 477 m³.

En worden vervangen door:

- 13.1 In verband met het lozen van hemelwater vanaf verhard oppervlak op oppervlaktewater dient er retentie aangelegd te worden zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 12.ZK07522-A, 2012-06, WS-03, 4.01 en 6.01 en de gewaarmerkte rapportage "Korte samenvatting/toelichting op de aanvraag watervergunning".

- 13.2 Het hemelwater afkomstig van 22.281 m² (De Banakker en Nieuwe Nobelaer 11.544 m², Parklaan 4.627 m² en afkoppelen Europalaan, Nuytsstraat en Kliostraat 6.110 m²) dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 13.3 Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de gemiddeld hoogste grondwaterstand te kunnen bepalen. Teneinde voldoende berging beschikbaar te hebben in de retenties dienen de retentievoorzieningen te worden voorzien van een leemlaag zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 2012-06 RET-02 en 6.01.
- 13.4 De retentie ten behoeve van De Banakker en Nieuwe Nobelaer dient een inhoud te hebben van tenminste 693 m³, de retentie ten behoeve van de Parklaan tenminste 339 m³ en de retentie ten behoeve van het afkoppelen van de Europalaan, Nuytsstraat en Kliostraat tenminste 477 m³.

Onderstaand bijzonder voorschrift wordt toegevoegd:

- 13.9 De retentievoorziening moet worden gerealiseerd voorafgaand aan het realiseren van de toename in het versneld afwaterende verhard oppervlak.

Breda, 17 november 2016.
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Besluit bodemkwaliteit

Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. Het Besluit bodemkwaliteit stelt eisen aan de toepassing van grond, baggerspecie en (steenachtige) bouwstoffen. Mogelijk dienen de werkzaamheden ook vooraf gemeld te worden via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.nl, op deze website is ook meer informatie te vinden over de meldplicht.

Algemene regel 10. Dam met duiker

1. Criteria

1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen, verlengen, geheel of gedeeltelijk verwijderen of behouden van een dam met duiker, voor zover:
 - a. deze wordt aangelegd verlengd, verwijderd, of behouden in een b-water, en;
 - b. deze wordt aangelegd op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker, of van een ander (kunst)werk, en;
 - c. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter per perceelszijde en deze aantoonbaar noodzakelijk is voor de perceelsontsluiting, en;
 - d. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
 - * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
2. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het aanleggen verlengen of behouden van een tweede dam met duiker per perceelszijde voor zover:
 - a. deze verplicht is op basis van wet- of regelgeving, en;
 - b. deze wordt aangelegd of behouden in een b-water, en;
 - c. deze wordt aangelegd of behouden op een afstand van minimaal 5 meter van een bestaande dam met duiker of van een ander (kunst)werk, en;
 - d. deze een buislengte heeft van ten hoogste 15 meter, en;
 - e. deze voldoet aan de volgende maatvoeringen:
 - * inwendige diameter duiker minimaal 0,30 meter, en
 - * binnenonderkant van de duiker 0,05 meter onder de waterbodem gemeten bij een goede onderhoudstoestand volgens art. 2.4 van de keur, en
 - * wordt aangelegd zonder knikpunten of bochten.
3. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid van de Keur, voor het verwijderen van duikers in een a-water enkel ten behoeve van eigen gebruik.

2. Voorschriften

Degene die een dam met duiker verwijdt als bedoeld in lid 3, zorgt ervoor dat:

- a. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam is hersteld door vloeiend aan te sluiten op het bestaande talud beneden- en bovenstrooms, en
- b. de nieuwe taluds zijn ingezaaid met een graszaadmengsel. Bij zandgronden is eerst een laag teelaarde aangebracht, en
- c. eventuele verzakkingen zijn hersteld.

3. Mededeling

Degene die een dam met duiker uit een a-water verwijdt, zoals bedoeld in lid 3, deelt dit ten minste een week voor aanvang mede aan het bestuur.

4. Toelichting

Motivering

Het aanleggen, behouden of verwijderen en het verlengen van een dam met duiker in b -wateren betreft vanuit waterhuishoudkundig oogpunt een relatief eenvoudig en veel voorkomend werk. De relevante waterhuishoudkundige belangen kunnen in dit geval voldoende worden gewaarborgd door het stellen van algemene regels.

Bij het plaatsen van een dam met duiker treedt er vernauwing op van het betreffende oppervlaktewaterlichaam, waardoor de doorstroming verminderd. Er wordt dan ook terughoudend omgegaan met het toestaan van dammen met duiker. Om de afwatering van het gebied waarbinnen het oppervlaktewaterlichaam zich bevindt te garanderen, worden er voorwaarden gesteld aan de afmetingen van de duiker, en het aantal dammen met duikers per perceel.

Wanneer het oppervlaktewaterlichaam waarin een dam met duiker wordt geplaatst, verlengd (gedeeltelijk) of vervangen wordt, niet in eigendom is van de initiatiefnemer, dient meestal privaatrechtelijk toestemming te worden gekregen van de eigenaar van deze percelen. Wanneer een dam met duiker wordt aangelegd of verlengd ten behoeve van een ontsluiting naar de openbare weg dient toestemming te worden gekregen van de wegbeheerder.

Het toestaan van een tweede duiker komt voort uit het voldoen aan onder andere bedrijfshygiënische voorschriften.

Het verwijderen van een duiker in een a-water ten behoeve van eigen perceelsontsluiting heeft slechts geringe gevolgen voor het watersysteem. Daarom zijn deze werkzaamheden in een algemene regel opgenomen. Een mededeling wordt verplicht gesteld om de legger op orde te houden.