

## Technische Vraag (Technical Query)

Project: Brug Smitsvest Bergen op Zoom  
Projectnr./no.: 183028  
Vraagnr. /Query no: 001


Klantnummer: U18-010002

### Onderwerp (Subject):


Afwateringsbuisjes brugdek Smitsvest

### Omschrijving (Description):

Het afwateringsbuisje 48,3x6,3 voor de regenwaterafvoer van brugdek Smitsvest is in productietekening S.003 aangeduid als uiteinde buisje in het brugcompartiment waar het regenwater in kan blijven staan. Voorstel om het buisje door te trekken naar de langsliggende plaat aan de onderzijde van het brugdek, zodat het regenwater uit het zicht weg kan lopen.



Detail afwateringsbuisje op productietekening S.003



Voorstel detail afwateringsbuisje

Hillebrand :

Datum (Date):

Rev 0

31-10-2018

### Antwoord technische vraag (Answer to technical query):

### Akkoord (Approval):

Hillebrand

Klant (Client):

Naam (Name):

Naam (Name):

Paraaf (Sign):

Paraaf (Sign):

Datum (Date):

Datum (Date):

*P. Hillebrand*  
Hillebrand BV  
Frankrijkweg 5  
4389 PB Vlissingen  
431 0145 300  
www.ask-romein.com