



| Aansluit adres (RPN.1339-00) | Aansluitkabel bestaand | Aansluitkabel nieuw | Werkzaamheden |
|-------------------------------|------------------------|---|---------------|
| Posthoorn 6 4715 PJ RUCPHEN | 1160 GPLK 4*6mm2 Cu | 1340 4*16.0 mm2 Cu VG-YMvKas mb 0,6/1KV | Saneren |
| Posthoorn 3 4715 PJ RUCPHEN | 1696 4*10mm2 Cu | 1696 4x10mm2 Cu | Overzetten |
| | | | |

ENEXIS NETBEHEER BV
4879 AN Etten Leur
Engineering & Aanleg MaNu West
Zwaanhoefstraat 12
4702 LC Roosendaal
www.Enexisnetbeheer.nl

Mon Plaisir 8
4879 AN Etten Leur
T.: +31 (0)76 532 85 74
E.: enexis@BOInfra.nl

Formaat:
A2

Versie: 3.0

B.17526 - UT LS 135.621 RPN RUCPHEN

Schaal: 1:500

Bladnummer: 1/1

Discipline.: LS

Projectnr.: 20220245

Projectnr. klant: B.17526

Netwerkplannummer.: 30193595

Datum laatste wijziging: 06-12-2023

Getekend door.:

Exacte locaties dienen te worden bepaald door het graven van proef-sleuven. BO Infra is niet aan- sprakelijk voor schade door derden.

Legenda.:
Gepland
Te verwijderen
bestaand

Ontwerptekening