

Gemeente Hardenberg
Postbus 500
7770 BA HARDENBERG

postadres
Postbus 5006
7600 GA Almelo

bezoekadres
Kooikersweg 1
Almelo

t 088-2203333
e info@vechtstromen.nl
www.vechtstromen.nl

contactpersoon
H. van der Geize
doorkiesnummer
088-2203508

uw kenmerk

ons kenmerk
Z – 154957/u1513110

datum
22 september 2015
bijlage(n)
gereedmelding

onderwerp
verlagen persleiding t.b.v. overlaatconstructie in dijk 't Holt te Hardenberg

Geachte heer en/of mevrouw,

Het dagelijks bestuur heeft op 10 september 2015 een aanvraag van Plegt-Vos Infra & Milieu BV namens u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft het verlagen van een bestaande riool persleiding, gelegen in de dijk nabij 't Holt te Hardenberg, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie O, nummer 2834.

De kering waarop 't Holt is gelegen maakt onderdeel uit van het watersysteem van waterschap Vechtstromen.

Het verlagen van de persleiding is nodig in verband met de aanleg van een overlaatconstructie in de kering te Hardenberg, in het kader van het project Vechtpark Centrum Uiterwaard Hardenberg.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Gemeente Hardenberg te Hardenberg vergunning te verlenen voor het verrichten van graafwerkzaamheden ten behoeve van het verlagen van een bestaande persleiding in de kering te Hardenberg, ter hoogte van 't Holt, in verband met de aanleg van een overlaatconstructie voor het project Vechtpark Centrum Uiterwaard Hardenberg.

De werken dienen te worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde documenten.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

Voorschriften

Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker, de heer W. Laarman, via telefoonnummer 088-2203569. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Na afloop van de werkzaamheden dient u gereedmelding te doen bij de onder voorschrift 1. genoemde medewerker.
4. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

Voorschriften leidingwerkzaamheden

1. Waar mogelijk moet ter plaatse van de te graven sleuf het maaiveld in zoden worden afgestoken en in depot worden gezet.
2. Te graven sleuven en andere grondroeringen dienen nat het verleggen van de leiding in lagen van maximaal 0,30 meter machinaal te worden verdicht.
3. Na voltooiing van de graafwerkzaamheden en het aanvullen van de sleuf dienen de zoden weer te worden aangebracht.
4. De detailinvulling van eventueel tijdelijke werkruimten, opstelplaatsen van materieel e.d. dient te geschieden in nauw overleg met en op aanwijzing van de met toezicht belaste medewerker, de heer W. Laarman.
5. Eventueel benodigd onderhoud aan de leidingwerken dient tenminste 2 werkdagen van tevoren worden gemeld.
6. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden moet de vergunninghouder zorg dragen voor een ongehinderde afvoer van het oppervlaktewater in de waterloop ter plaatse van de in uitvoering zijnde werken.
7. Beschadigingen aan taluds en bermen van de waterkering moeten worden hersteld met respectievelijk stapelzoden en plakzoden en waar nodig bijgezaaid met een bermmengsel.
8. Tot een jaar na voltooiing van de werkzaamheden dient de vergunninghouder eventuele verzakkingen en/of beschadigingen aan de waterstaatswerken, als gevolg van de in deze vergunning omschreven werkzaamheden, te herstellen. Een en ander te beoordeling van het waterschap.
9. Gedurende de periode 15 oktober tot en met 15 april mogen er geen werkzaamheden verricht worden in de uiterwaarden van de Vecht of aan de waterkerende waterstaatswerken van de Vecht. Ook mogen er geen bouwmaterialen en/of bouwmaterieel opgeslagen in de uiterwaarden van de Vecht. Het grondwerk ten behoeve van het verleggen van de leiding, het aanvullen en verdichten van de grondroeringen en het aanbrengen van de zoden moet voor 15 oktober 2015 zijn afgerond.

Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen;

- Beheerplan waterkeringen.

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.2, lid 1, sub a

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

toetsingscriteria

Algemeen

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

Beschermingszone

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
 - het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden,
 - aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is,

Meanderzone

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.

Conclusie

De door u te verlagen persleiding in de kering van de Vecht te Hardenberg is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidsregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Afschrift

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
Plegt-Vos Infra & Milieu, t.a.v. M. Vinke, Sherwood Rangers 5, 7551 KW Hengelo.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

Bezwaar

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.