

# ARCHIEFEXEMPLAAR



Denys Engineers & Contractors B.V.  
De heer R. Schoonbrood  
Darwinstraat 5  
2722 PX ZOETERMEER

**postadres**  
Postbus 5006  
7600 GA Almelo

**bezoekadres**  
Kooikersweg 1  
Almelo

t 088-2203333  
e [info@vechtstromen.nl](mailto:info@vechtstromen.nl)  
[www.vechtstromen.nl](http://www.vechtstromen.nl)

**contactpersoon**  
G. Eeftink  
**doorkiesnummer**  
088-2203157

**uw kenmerk**  
2404377  
**ons kenmerk**  
Z-167323/u1623995

**datum**  
19 juli 2016  
**bijlage(n)**

## **onderwerp**

watervergunning aanleg nieuw schema met natte zinker

Geachte heer Schoonbrood,

Het dagelijks bestuur heeft op 16 juni 2016 een aanvraag van u ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen van toepassing.

De aanvraag betreft:

1. het verwijderen van een tweetal zinkers in de waterloop 3-6, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Markelo, sectie M, nummers 511, 512 en 779;
2. het aanleggen van een nieuw schema met natte zinker in de waterloop 3-6, ter plaatse van de percelen kadastraal bekend gemeente Markelo, sectie M, nummers 511, 512 en 779;
3. het tijdelijk aanbrengen van damwanden in de waterloop 3-6 ten behoeven van het verwijderen van een tweetal zinkers en de aanleg van een nieuwe zinker, ter plaatse van het perceel kadastraal bekend gemeente Markelo, sectie M, nummer 511.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 16 augustus 2016 tot en met 11 oktober 2016.

## **BESLUIT**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

- op grond van artikel 3.2, lid 1, onder a. van de Keur waterschap Vechtstromen aan Denys Engineers & Contractors B.V. te Zoetermeer vergunning te verlenen voor:
- het verwijderen van een tweetal zinkers in de waterloop 3-6;
  - het aanleggen van een nieuw schema met natte zinker in de waterloop 3-6;
  - het tijdelijk aanbrengen van damwanden in de waterloop 3-6 ten behoeve van het verwijderen van een tweetal zinkers en de aanleg van een nieuwe zinker.

De vergunning uitsluitend te verlenen gedurende de periode van 16 augustus 2016 tot en met 11 oktober 2016.

### Besluit Bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige stoffen, grond en/of baggerspecie op of in de bodem en in het oppervlaktewater moet een melding worden gedaan bij het meldpunt → <https://meldpuntbodemkwaliteit.agentschap.nl>

Via deze module komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht. Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- op de meldingen;
- of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- op de kwaliteit van de toegepaste bouwstoffen, grond en baggerspecie.

Aan dit besluit worden de volgende voorschriften verbonden.

### **Voorschriften**

#### Voorschriften algemeen

1. Tenminste één week voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen, dient u de datum van aanvang van de werkzaamheden te melden aan de met het toezicht belaste medewerker A. Aanstoot, telefoon 06-29560729. Tenzij hierna anders wordt bepaald moeten de werken overeenkomstig de aanvraag worden uitgevoerd met en volgens nadere aanwijzingen van deze medewerker.
2. Een exemplaar van de vergunning dient bij de uitvoering van het werk aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde ambtenaar.
3. Het waterschap is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor schade toegebracht aan derden, die voortvloeit uit de aanwezigheid dan wel het gebruik van de door de houder van de ontheffing aangebrachte voorzieningen.

#### Voorschriften leidingwerkzaamheden

1. De werken dienen te worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag behorende documenten.
2. De kruinhoogte van de tijdelijke damwanden mag maximaal 9,90 m +NAP bedragen.
3. De wateraanvoer naar het stroomgebied van de Elsgraven dient gedurende de uitvoeringsperiode te worden gewaarborgd. Het aanvoerdebiet van circa 75 liter/s dient verpompt te worden van oost naar west langs of door de bouwput (al naar gelang de waterbehoefte).
4. De tijdelijke damwanden dienen door u in goede staat te worden onderhouden.
5. Na de uitvoering van de werkzaamheden moeten de damwanden verwijderd worden.
6. Er mag geen sprake zijn van negatieve beïnvloeding van de stabiliteit van de taluds tijdens het verwijderen van de bestaande zinkers en het aanleggen van de nieuwe zinker.
7. Direct na het verwijderen en aanleggen van de zinkers dient de ontgraving aangevuld en ingezaaid te worden.
8. De zinker dient ten minste 1 meter onder de vaste bodem van waterloop te worden aangelegd.
9. Alle schade veroorzaakt door het maken en het gebruik van de waterstaatswerken en de daarbij behorende werken, dient door u binnen een door het waterschap te bepalen redelijke termijn te worden hersteld.

## Overwegingen

Het besluit is getoetst aan:

- de Keur waterschap Vechtstromen;
- de Beleidregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen.

### Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

#### *Artikel 3.2, lid 1, sub a*

Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s), daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

### Beleidregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen

#### *toetsingscriteria*

##### **Algemeen**

1. Met uitzondering van bruggen en duikers worden bouwwerken in of op oppervlaktewaterlichamen (inclusief onderhoudsstroken) niet toegestaan.
2. Het werk mag geen belemmering vormen voor toekomstige, vastgestelde plannen van het waterschap.

##### **Beschermingszone**

3. Nieuw aan te leggen werken dienen zodanig te worden gefundeerd dat deze geen invloed uitoefenen op bodem en taluds van het oppervlaktewaterlichaam.
4. Een oppervlaktewaterlichaam moet altijd voor onderhoud en inspecties aan beide zijden bereikbaar blijven. Vergunningen voor het plaatsen van werken aan een zijde van het oppervlaktewaterlichaam zijn mogelijk mits:
  - het oppervlaktewaterlichaam vanaf de andere zijde goed kan worden onderhouden;
  - aan de zijde van het geplande werk nog altijd een vrije strook met een breedte van minimaal 1,00 meter aanwezig is.

##### **Meanderzone**

5. Bouwwerken en duurzame obstakels in een meanderzone zijn alleen toegestaan aan de rand van of op voldoende grote afstand van het oppervlaktewaterlichaam indien deze redelijkerwijs niet buiten de meanderzone gerealiseerd kan worden en verwacht mag worden dat meandering ook in de toekomst (binnen de technische levensduur van het bouwwerk) niet gehinderd wordt.
6. In de vergunning kan worden voorgeschreven dat obstakels en bouwwerken niet tegen meandering worden beschermd.

## Conclusie

Het verwijderen van een tweetal zinkers en aanleggen van een nieuwe zinker is niet in strijd met één of meerdere criteria onder de Beleidregels waterkwantiteit Keur waterschap Vechtstromen. Dit betekent dat er geen negatieve gevolgen zijn voor het watersysteem. Er bestaan, mede door de gestelde voorschriften, daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

**Afschrift**

Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:

- Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor;
- J.H.G. Bronninkreef, Stoevelaarsweg 10, 7475 TP Markelo
- LieveenseCSO Milieu B.V., C. Buurman, Postbus 1323, 6201 BH Maastricht

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen,  
namens deze,

b.a. 

D. Santing, teamleider Toetsen en Vergunnen

**Bezwaar**

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.