

WATERVERGUNNING

**Voor het maken van een gestuurde boring en het aanleggen van een
drinkwaterleiding onder de Geleenbeek te Oud Roosteren
(gemeente Echt-Susteren)**

Zaaknummer: 2019-Z1184

Documentnummer: 2019-D15478

Datum: 28 maart 2019



Inhoudsopgave

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Onderwerp aanvraag..... | 3 |
| 2. | Conclusie | 3 |
| 3. | Besluit..... | 3 |
| 4. | Ondertekening | 4 |
| 5. | Voorschriften..... | 5 |
| 5.1 | Algemene voorschriften..... | 5 |
| 5.2 | Specifieke voorschriften..... | 7 |
| 6. | Aanvraag..... | 9 |
| 6.1 | Samenvatting aanvraag..... | 9 |
| 6.2 | Overgangsbesluit Waterschap Limburg | 9 |
| 6.3 | Locatie | 10 |
| 6.4 | Vergunningplichtige handelingen | 10 |
| 7. | Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer | 11 |
| 7.1 | Algemeen | 11 |
| 7.2 | Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist | 11 |
| 7.3 | Conclusie toetsing | 13 |
| 8. | Procedure en rechtsbescherming | 14 |
| 8.1 | Procedure | 14 |
| 8.2 | Rechtsbescherming | 14 |
| 9. | Bijlagen | 16 |

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1. Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 7 februari 2019 een aanvraag ontvangen van N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA te Maastricht, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het maken van een gestuurde boring en het aanleggen van een drinkwaterleiding (HDPE Ø 200 mm), waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het waterschap een vergunning is vereist.

2. Conclusie

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg, Limburglaan 25, 6229 GA te Maastricht, voor:
 - het uitvoeren van werkzaamheden in de kernzone van de Geleenbeek en de overige waterkeringen ter plaatse van de Geleenbeek (inclusief de bijbehorende ondersteunende kunstwerken) te Oud Roosteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het plaatsen of behouden, dan wel verwijderen of wijzigen van (bouw)werken onder de Geleenbeek en overige waterkeringen ter plaatse van de Geleenbeek te Oud-Roosteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 1 sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het maken van een gestuurde boring in de beschermingszone van de Geleenbeek en de overige waterkeringen ter plaatse van de Geleenbeek te Oud-Roosteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.2, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - het plaatsen en behouden van een leiding met overdruk in de beschermingszone van de Geleenbeek en de overige waterkeringen ter plaatse van de Geleenbeek te Oud-Roosteren,

- waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6.13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
- het plaatsen en behouden van een leiding in het profiel van vrije ruimte van de Geleenbeek en de overige waterkeringen bij de Geleenbeek te Oud-Roosteren, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 6:13 van de Waterwet juncto artikel 4.1, lid 3 van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014;
 - b. aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
 - c. de tekening deel te laten uitmaken van de vergunning;
 - d. de aan N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg verleende vergunning met nummer 65_003 de dato 11 maart 1065 in te trekken.

4. Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

wg

ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het waterschap kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 2

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het waterschap (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het waterschap mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.

Voorschrift 3

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het waterschap. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 4

Afwijken van de vermelde gegevens

Afwijken van de gegevens die schriftelijk zijn ingediend bij het waterschap is alleen toegestaan als dit schriftelijk door het waterschap is goedgekeurd. Bij afwijking van de gegevens zoals deze zijn opgenomen in deze vergunning of in de voorschriften moet een wijziging van de vergunning worden aangevraagd.

Voorschrift 5

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage).
2. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.
3. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van het waterschap besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het waterschap aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
4. Het waterschap kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
5. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het waterschap om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het waterschap.
8. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig de vergunning gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.

Voorschrift 6

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (via handhaving@waterschaplimburg.nl) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het waterschap.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
3. De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van de calamiteit of bijzondere omstandigheid.

Voorschrift 7

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in voorgaand voorschrift tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het waterschap daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het waterschap te stellen termijn op, tenzij het waterschap schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen de watergang en de waterkering ter plaatse in een door het waterschap te bepalen toestand.

5.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
3. Na het gereedkomen van (onderdelen van) de werken waarvoor de ontgraving nodig is, moeten de ontgravingen worden aangevuld met daartoe geschikte grond. Dit moet gebeuren in lagen van maximaal 0,30 meter.
4. Uitkomende grond die niet meer mag worden toegepast, moet worden vervangen door zware zavel en/of lichte klei met de volgende samenstelling:
 - lutumfractie: 20-35%;
 - zandfractie: maximaal 40%.De vergunninghouder moet aantonen dat de gebruikte grond daadwerkelijk aan deze samenstelling voldoet.
5. Elke laag grond moet afzonderlijk worden verdicht. De gemiddelde verdichtingsgraad moet 97% zijn ten opzichte van een in het laboratorium bepaalde maximumproctordichtheid. De verdichtingsgraad moet worden bepaald conform proef 3 zoals deze is beschreven in de

Standaard RAW Bepalingen 2015. De resultaten van deze proefnemingen moeten worden overhandigd aan het waterschap.

6. Opgenomen graszoden moeten worden teruggelegd. Bij het ontbreken van geschikte graszoden moet de waterkering worden ingezaaid met een soortenrijk graszaadmengsel, zodat een erosiebestendige grasmat ontstaat. Dit kan een B3 mengsel zijn, zonder het uitlopervormende rood zwenkgras. Het mengsel dient gelijkmatig te worden gezaaid met een inzaaidichtheid van 40 kg/ha.
7. De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
8. Tijdens de werkzaamheden moet het (werk)verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
9. Alle nazakkingen of zettingen die door de werkzaamheden ontstaan, moeten op aanwijzing van het waterschap worden hersteld.
10. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

Voorschrift 10

Kabels en leidingen (nieuwe situatie)

1. De houder moet ervoor zorgen dat er materiaal gebruikt wordt en een methode wordt toegepast waardoor geen leidingbreuk kan optreden.
2. De te graven in- en uitredepunten dienen:
 - a. niet dieper en breder worden dan strikt noodzakelijk;
 - b. direct na het leggen van de kabels en leidingen worden aangevuld en verdicht met de uitkomende grond in de omgekeerde volgorde.
3. De aangebrachte mantelbuizen dienen permanent waterdicht te worden afgesloten na aanbreng van de benodigde kabels of bij het niet in gebruik zijn van de betreffende mantelbuis. De aangebrachte waterdichte afdichting moet aantoonbaar kwelstromen kunnen voorkomen en bestand zijn tegen waterdruk die ter plaatse kan optreden.
4. De boorgang dient te worden opgevuld met drillgrout of een vergelijkbaar product zodat deze permanent waterdicht is afgesloten.
5. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend.
6. Als tijdens het boren problemen ontstaan waardoor opnieuw geboord moet worden mag pas begonnen worden nadat de afdeling toezicht en handhaving, handhaving@waterschaplimburg.nl hiervoor toestemming verleend heeft.
7. Een in onbruik geraakt boorgat moet zodanig worden opgevuld dat geen kwel ontstaat.
8. Indien de niet meer in gebruik zijnde leiding niet verwijderd kan worden, moeten deze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, om lekkage te voorkomen. De vergunninghouder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen.
9. Indien in de toekomst blijkt dat in onbruik geraakte leidingen alsnog verwijderd kunnen worden, moet de vergunninghouder dit binnen een redelijke termijn alsnog doen.
10. De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van de waterleiding.

Voorschrift 11

Kabels en leidingen (oude leiding op basis van vergunning 65_003)

1. De vervallen drinkwaterleiding wordt gedemmerd waardoor er geen open verbinding meer is tussen de uiteinden van de leiding.
2. Indien in de toekomst blijkt dat deze leiding alsnog verwijderd kan worden, moet de vergunninghouder dit binnen een redelijke termijn alsnog doen.

6. Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

Door N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg dient de bestaande drinkwaterleiding onder de Geleenbeek vervangen te worden.

Op 7 februari heeft NV WML via het Omgevingsloket een aanvraag voor een vergunning ingediend. In deze vergunningaanvraag is beschreven hoe een nieuwe leiding via een gestuurde boring wordt aangelegd.

De bestaande leiding (Ø 150 mm), aangelegd in 1965, wordt ter plaatse van de waterkering en de beek niet verwijderd, aangezien dit een te groot risico op schade aan de waterstaatswerken met zich meebrengt. De bestaande leiding dient wel opgevuld (gedemmerd) te worden.

Op 11 maart 1965 is aan NV WML onder nummer 65_003 een vergunning verleend voor het hebben en behouden van een leidingkruising met de Geleenbeek. Deze vergunning wordt met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit besluit ingetrokken.

6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg

In de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017, kenmerk 1606899, is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Roer en Overmaas. De Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017, kenmerk 1607334 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van het waterschap Limburg zijn ingetrokken. De Beleidsregels vergunningverlening

Waterschap Roer en Overmaas en andere bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

6.3 Locatie

De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van de Brugstraat 13 te Oud-Roosteren. Het intredepunt van de boring is gelegen op de locatie met de RD-coördinaten X = 186119 en Y = 343360. Het uitredepunt van de boring is gelegen op de locatie met de RD-coördinaten X = 186232 en Y = 343314.

De Geleenbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Echt-Susteren en is onder nummer 862.55 opgenomen in de legger van Waterschap Roer en Overmaas. De Geleenbeek is in de legger opgenomen als een primair water met een beschermingszone en een profiel van vrije ruimte. De watergang heeft een agrarische functie en een natuurfunctie.

De overige waterkeringen langs de Geleenbeek zijn in de legger van Waterschap Roer en Overmaas opgenomen als een overige waterkering aangeduid als groene kade. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bedraagt de beschermingszone 3 meter en het profiel van vrije ruimte 5 meter.

6.4 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 6.13 van de Waterwet is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist.

Ingevolge de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- werkzaamheden te verrichten in een oppervlaktewaterlichaam en waterkering (artikel 4.1, lid 1, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in een oppervlaktewaterlichaam en waterkering (bouw)werken te plaatsen of te behouden dan wel te verwijderen of te wijzigen (artikel 4.1, lid 1, sub b van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en waterkering graafwerkzaamheden te verrichten (artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in de beschermingszone van een oppervlaktewaterlichaam en waterkering leidingen met overdruk te plaatsen en te behouden (artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014));
- in het profiel van vrije ruimte van een oppervlaktewaterlichaam en waterkering leidingen te plaatsen en te behouden (artikel 4.1, lid 2, sub a van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas (2014)).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer niet verenigbaar zijn met de vergunningaanvraag en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels van het waterschap.

Primair water de Geleenbeek heeft een agrarische functie en een natuurfunctie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- artikel 4.1, eerste lid, sub a en b, artikel 4.1, tweede lid, sub a en b en artikel 4.1, derde lid van de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels vergunningverlening van Waterschap Roer en Overmaas 2014, behorende bij de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014, meer specifiek:
 - 2.3 Kabels en leidingen (wateren);
 - 3.4 Pijpleidingen / drukleidingen (waterkeringen).

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- afname bergingscapaciteit watergang:
niet van toepassing, de nieuwe leiding wordt onder de Geleenbeek geboord en heeft dus geen invloed op de bergingscapaciteit;
- afname doorstroomcapaciteit watergang:
niet van toepassing, de nieuwe leiding wordt onder de Geleenbeek geboord en heeft dus geen invloed op de doorstroomcapaciteit;
- stabiliteit taluds:
niet van toepassing, de nieuwe leiding wordt onder de taluds geboord en tast daardoor de stabiliteit niet aan;
- negatief effect op waterkwaliteit:
niet van toepassing, de nieuwe leiding wordt onder de Geleenbeek geboord en heeft daardoor geen invloed op de waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie:
niet van toepassing, de nieuwe leiding wordt onder de Geleenbeek geboord en heeft daardoor geen effect op de ecologie van de Geleenbeek;
- negatief effect op grondwaterregime:
niet van toepassing, er wordt geen grondwater onttrokken;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang:
niet van toepassing, de nieuwe leiding wordt onder de Geleenbeek geboord waardoor deze het onderhoud niet belemmert;
- toekomstige ontwikkelingen / verbeteringen watersysteem:
er zijn ter plaatse geen ontwikkelingen of verbeteringen aan het watersysteem voorzien waarmee rekening moet worden gehouden.

Door het stellen van voorschriften dient de boring zodanig te worden uitgevoerd dat de boring geen invloed heeft op het profiel van de oppervlaktewater en de bijbehorende beschermingszones en profiel van vrije ruimte.

Toetsing (regionale) waterkeringen

Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:

- nadelige effecten op kerende hoogte:
de nieuwe leiding wordt onder de overige kering geboord waardoor de kerende hoogte niet wordt aangetast;
- nadelige effecten op stabiliteit:
de nieuwe leiding wordt onder de overige kering geboord waardoor dit geen effecten heeft op de stabiliteit van de kering;

- nadelige effecten op de erosiebestendigheid:
de nieuwe leiding heeft geen effect op de erosiebestendigheid, aangezien deze onder de overige kering geboord wordt;
- mogelijke hinder voor efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie:
de nieuwe leiding wordt onder de overige kering door geboord, waardoor deze geen hinder veroorzaakt bij het uitvoeren van onderhoud of inspectie;
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
er is ter plaatse geen toekomstige dijkverbetering gepland;
- periode van uitvoeren van activiteiten:
de nieuwe leiding wordt onder de waterkering (en watergang) geboord. Aangezien dit geen invloed heeft op de waterkering zijn er met betrekking tot de uitvoeringsperiode geen restricties opgenomen;
- staat van onderhoud van vergund object:
de bestaande drinkwaterleiding onder de Geleenbeek ligt er al sinds 1965, vandaar dat deze vervangen wordt. Door de nieuwe waterleiding blijft het drinkwaternet in de regio gehandhaafd. Met de nieuwe leiding wordt het risico op leidingbreuk aanzienlijk verminderd. In het kader van de beperking van dit risico dient de leiding te voldoen aan NEN- en NPR-normen (zie voorschrift 10, vijfde lid van deze vergunning);
- verwijderbaarheid van vergund object:
de bestaande (en de nieuwe) leiding kunnen niet op eenvoudige wijze verwijderd worden. Het risico van verwijdering van de leiding(en) is groter dan het risico van het laten zitten van een gedemmerde leiding;
- buiten gebruik stelling van object:
aangezien de bestaande drinkwaterleiding niet op eenvoudige wijze verwijderd kan worden, dient deze onder de waterkering en de watergang gedemmerd te worden.

Door het stellen van voorschriften dient de boring zodanig te worden uitgevoerd dat de boring geen negatieve invloed heeft op de waterkering en de bijbehorende beschermingszones en profiel van vrije ruimte.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap Roer en Overmaas 2014 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8. Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Waterschap Limburg heeft op 7 februari 2019 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-Z1184. Het waterschap heeft een afschrift van de aanvraag conform artikel 6.15 van de Waterwet doorgestuurd naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Echt-Susteren. Dit is geregistreerd onder nummer 2019-D14743.

Op de voorbereiding van deze beschikking tot het verlenen van een vergunning is conform paragraaf 1.4 van de Beleidsregels vergunningverlening Waterschap Roer en Overmaas de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. Er is namelijk sprake van een (overige) waterkering. Paragraaf 1.4 geeft ook uitzonderingsmogelijkheden. In casu is sprake van één van deze uitzonderingen. Daarom heeft de voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg.

U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

Voorlopige voorziening

Dit besluit treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het indienen van beroep de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, gedurende de beroepstermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende beroepsschrift.

Voor de behandeling van een beroepsschrift/verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank Limburg wijst u na de indiening van het beroepsschrift/verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

U kunt ook digitaal beroep of voorlopige voorzieningen instellen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar info@waterschaplimburg.nl.

9. Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z1184:

Tekening "18_20877-01-P", d.d. 28-11-2018, tekeningnummer 2019-D128818_3.

SAMENVATTING BEHEERREGISTER

| | |
|------------------------------|--|
| Type kunstwerk | Leiding (drinkwater), |
| Afmetingen / diameter | HDPE buis Ø 200 mm |
| Coördinaten | Intredepunt x=186119 uittredepunt: x=186232 y=343360 y=343314 |
| Afsluiter | Nee, niet van toepassing |
| Vergunning of melding nummer | 2019-Z1184 |
| Gerealiseerd | Wordt in 2019 aangelegd |
| Leggerobject | Nee |
| Calamiteitenobject | Nee |
| Bedieningsplichtig | WML (vergunninghouder) |
| Onderhoudsplichtig | WML (vergunninghouder) |
| Tekening | 2019-D12883 |
| Foto's | Niet van toepassing |