

BESLUIT WATERVERGUNNING

Het vervangen van een persleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Heijen (dijkring 55), nabij Hoofdstraat 4 en dijkpaal 55.066 te Heijen

Zaaknummer: 2019-Z5827

Datum: 8 augustus 2019

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
6	Aanvraag.....	9
6.1	Samenvatting aanvraag.....	9
6.2	Locatie	9
6.3	Vergunningplichtige handelingen	10
6.4	Zorgplicht.....	10
7	Toetsing aanvraag	11
7.1	Algemeen.....	11
7.2	Overwegingen	11
7.3	Conclusie toetsing	14
8	Procedure en rechtsbescherming	14
8.1	Procedure	14
8.2	Rechtsbescherming	14
9	Mededelingen	15
10	Bijlagen	16

BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 juli 2019 een aanvraag ontvangen van ForFarmers Nederland B.V., Hoofdstraat 4, 6598 AD Heijen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het vervangen van een persleiding in de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Heijen (dijkring 55), nabij Hoofdstraat 4 en dijkpaal 55.066 te Heijen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan ForFarmers Nederland B.V., Hoofdstraat 4, 6598 AD Heijen, voor:
 - het verwijderen van een bestaande persleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Heijen (dijkring 55), nabij Hoofdstraat 4 en dijkpaal 55.066 te Heijen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
 - het aanleggen en behouden van een persleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Heijen (dijkring 55), nabij Hoofdstraat 4 en dijkpaal 55.066 te Heijen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto § 2.15 Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering);
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de aanvraag deel te laten uitmaken van deze vergunning, met uitzondering van de kaart waarin het aangevraagde traject van de persleiding is aangegeven;
- d. het objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 27-12-2016 (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden, versie 17-12-2018 (bijlage 2) deel te laten uitmaken maken van deze vergunning.

4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO
secretaris-directeur

5 Voorschriften

Voorschrift 1

Aanwezigheid vergunning

De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Einde werkzaamheden

De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

1. Een voor een activiteit verleende vergunning geldt, met toestemming van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, tevens voor veranderingen van die activiteit of van de werking daarvan die niet in overeenstemming zijn met de voor de activiteit verleende vergunning of de daaraan verbonden beperkingen en voorschriften, maar die niet leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de door de vergunning te beschermen belangen.
2. Veranderingen als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten binnen 4 weken voorafgaand aan de verandering schriftelijk worden gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
3. Toestemming als bedoeld in lid 1 van dit artikel is verleend als het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk heeft verklaard dat aan de voorwaarden van het eerste lid van dit artikel is voldaan.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De persleiding moet worden aangelegd conform het tracé dat middels een rode lijn is aangegeven op de locatiekaart in paragraaf 6.2. Dit betekent dat de persleiding volledig binnendijs ligt, behoudens het deel waar de aansluiting op de pompput wordt gerealiseerd.
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken ter plaatse van het werk.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het waterschap. Op de revisietekening moet de ligging van de werken overeenkomstig met de uitgevoerde werkelijkheid gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het objectenhandboek (bijlage 1) en het tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden (bijlage 2) van het waterschap. De gegevens kunnen verstuurd worden naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 7

Waterkeringen algemeen

1. Er mogen geen holle ruimten ontstaan en/of worden aangebracht in de zoneringen van de primaire waterkering.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 meter aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
4. De uitkomende grond moet zodanig worden teruggelegd dat de oorspronkelijke laagvolgorde is hersteld.
5. Van 15 oktober tot en met 15 maart mogen geen werkzaamheden uitgevoerd worden in/bij de waterkering zonder dat hier een door het waterschap goedgekeurd calamiteitenplan aan ten grondslag ligt.
6. Bij een weersverwachting van langdurige vorst of langdurige regen, mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij primaire en secundaire waterkeringen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.

Voorschrift 8

Verwijderen persleiding en aanleg nieuwe persleiding

1. De oude te verwijderen persleiding moet volledig worden verwijderd. Dit houdt in dat zowel het binnendijkse deel als het buitendijkse deel van het tracé volledig moeten worden verwijderd.
2. De voormalige doorvoer in de keermuur (dit is de doorvoer waar de oude persleiding wordt verwijderd) moet volledig waterdicht worden afgewerkt. De wijze waarop dit wordt uitgevoerd dient vooraf ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd.
3. Na het inbrengen van de nieuwe persleiding dient de doorvoer grond- en waterdicht te worden afgewerkt. De wijze waarop dit plaatsvindt moet worden uitgewerkt in een plan dat vooraf ter goedkeuring aan het waterschap wordt overlegd.
4. Met betrekking tot de constructie en de uitvoering van de werken moet de houder voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning is verleend. Indien achteraf blijkt dat niet voldaan is aan een of meerdere voorschriften die voortvloeien uit de bovenstaande normen en richtlijnen dient het werk danig te worden aangepast dat er wel aan de NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659 wordt voldaan. Afhankelijk van de omvang van de eventueel noodzakelijke aanpassingen zal een wijziging om de bestaande vergunning aangevraagd moeten worden. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 9

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 10

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen, het terrein en de waterkering ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

Voorschrift 11

Onderhoudsplichtige

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het vergunde werk.


6 Aanvraag

6.1 Samenvatting aanvraag

ForFarmers Nederland B.V., Hoofdstraat 4, 6598 AD Heijen is voornemens om een bestaande persleiding te verwijderen en een nieuwe persleiding (PE, doorsnede 68 mm, SDR 11) aan te leggen nabij Hoofdstraat 4 en dijkpaal 55.066 te Heijen. De persleiding wordt aangelegd ten behoeve van de afvoer van afgekoeld spuiwater vanuit het ketelhuis van de inrichting van ForFarmers naar de gemeentelijke riolering. De aanleg van de leiding zal middels een open ontgraving worden uitgevoerd. De persleiding wordt aangelegd in de kernzone, beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering Heijen (dijkkring 55).

6.2 Locatie

De werkzaamheden worden verricht nabij de Hoofdstraat 4 te Heijen ter plaatse van dijkpaal 55.066. In het RD coördinatenstelsel bevindt de leiding zich (globaal) op coördinaat: X = 195400 en Y = 410542. Kadastraal gezien wordt enkel perceel 'Gemeente Gennep, sectie H, perceelnummer 1162' aangedaan waarin de werkzaamheden worden verricht.



Op de locatiekaart op de vorige pagina is in blauw het aangevraagde tracé aangegeven. In rood is het te vergunnen tracé weergegeven. Voor uitleg, zie paragraaf 7.2 'Overwegingen'.

Waterkering (dijkkring 55) is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Gennep en is als primaire waterkering opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Ter plaatse van de aangevraagde activiteiten bestaat dijkkring 55 uit een keermuur.

6.3 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Vergunning wordt gevraagd voor de volgende in de kernzone van de primaire waterkering aan de Hoofdstraat 4 te Heijen uit te voeren werkzaamheden:

- het vervangen (verwijderen, aanleggen en behouden) van een persleiding.

Ingevolge de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het verwijderen van een bestaande persleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 Leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen);
- het aanleggen en behouden van een nieuwe persleiding in de kernzone en het profiel van vrije ruimte van een primaire waterkering (Uitvoeringsregel 2.15 Leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen).

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg is bevoegd hiervoor vergunning te verlenen.

De aanvraag maakt deel uit van deze vergunning. De kaart met de geplande ligging van de persleiding is hiervan uitgezonderd in het besluit. In de overwegingen zal daarom alleen worden ingegaan op de hoofdlijnen van de aanvraag.

In § 7.2 is aangegeven dat er sprake is van een afwijking van de aanvraag met betrekking tot het traject van de persleiding. In § 6.2 is de vergunde situatie aangegeven. Om onduidelijkheden met betrekking tot het juiste traject te voorkomen, maakt het traject van de persleiding, die is opgenomen in de aanvraag, geen onderdeel uit van dit besluit.

6.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Specifieke zorgplicht

Op grond van § 2.15: Uitvoeringsregel leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkeringen) houdt de zorgplicht in elk geval in dat:

- het aanleggen van de leiding op een zodanige wijze plaatsvindt dat het functioneren van de waterkering zo min mogelijk wordt geschaad;
- initiatiefnemer er rekening mee houdt dat tijdens de uitvoering van het werk een hoge rivierwaterstand op kan treden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan de zorgplicht wordt voldaan.

7 Toetsing aanvraag

7.1 Algemeen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

7.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019, te weten Uitvoeringsregel § 2.15 leidingen met een maximale bedrijfsdruk van 10 bar (waterkering).

Aanvraag onderdeel van de vergunning

De aanvraag maakt onderdeel uit van de vergunning omdat hierin de aanvangsdatum van de werkzaamheden is opgenomen. Daarnaast is hierin het aangevraagde traject van de persleiding opgenomen. In deze vergunning wordt gedeeltelijk afgeweken van dit aangevraagde traject (zie § 7.3).

Toetsing waterkeringen

Een aanvraag om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen wordt getoetst aan de van toepassing zijnde uitvoeringsregels om te bepalen welke regels op die activiteit van toepassing zijn. Voor zover uit die toetsing voortvloeit dat voor die activiteit een vergunningplicht geldt, wordt vervolgens getoetst aan de betreffende beleidsregel(s) om na te gaan of een vergunning kan worden verleend en onder welke voorwaarden.

Een waterkering heeft de primaire functie om het achterland te beschermen tegen hoogwater. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag en het eventueel verlenen van een vergunning is het belangrijkste uitgangspunt dat de waterkerende functie, de stabiliteit en de kerende hoogte van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijven. Echter, bij de belangenafweging wordt niet alleen rekening gehouden met het veiligheidsniveau, maar ook met de gevolgen van de aangevraagde werken en werkzaamheden op het onderhoud, beheer, et cetera van de waterkering.

De aangevraagde vergunningplichtige werken worden uitgevoerd in de kernzone, de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van primaire waterkering 'Heijen' (dijkkring 55).

In het bijzonder is getoetst aan:

- de ligging van de persleiding:
Het aangevraagde tracé ligt deels buitendijks. Dit is een ongewenste situatie omdat de persleiding op die locatie bij een toekomstige dijkverbetering negatieve gevolgen met zich meebrengt. Daarom moet de persleiding worden aangelegd conform het tracé dat middels een rode lijn is aangegeven op de locatiekaart in paragraaf 6.2. Hiermee wordt de persleiding volledig binnendijks aangelegd, behoudens het deel waar de aansluiting op de pompput wordt gerealiseerd. Het alternatieve deeltracé is tijdens het vergunningproces met de aanvrager besproken.
- de leidingdoorvoer door de keermuur:
In afwijking van het aangevraagde tracé wordt bij de pompput de persleiding door de keermuur gevoerd. Tijdens de aanlegwerkzaamheden zal een gat voor de doorvoer van de persleiding worden aangebracht in de keermuur. In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de doorvoer van de persleiding door de keermuur volledig grond- en waterdicht wordt afgewerkt (zie voorschrift 8). De persleidingdoorvoer door de keermuur, evenals de voormalige doorvoer dienen conform voorschriften 10.2 en 10.3 te worden uitgevoerd. Op deze manier vindt er geen verandering in de kwelweglengte plaats en neemt de kans op piping niet toe.

- de kerende hoogte:
De aangevraagde vergunningplichtige werken en activiteiten bestaan uit het vervangen van een persleiding. Door de aanleg van de persleiding wijzigt het profiel van de waterkering niet, daarom ontstaan er geen negatieve effecten op de kerende hoogte of stabiliteit. In deze vergunning zijn voorschriften gesteld ten aanzien van eventuele nazakkingen van de leidingsleuf (zie voorschrift 7).
- stabiliteit en piping:
In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat er als gevolg van het verwijderen van de bestaande persleiding en de aanleg van de nieuwe persleiding geen holle ruimten mogen ontstaan in de zoneringen van de primaire waterkering. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de opening tussen de persleiding en de keermuur na aanleg van de persleiding grond- en waterdicht wordt hersteld (zie voorschrift 7 en 8).
- erosiebestendigheid:
De primaire waterkering 'Heijen' bestaat ter plaatse van de aangevraagde activiteiten uit een keermuur. Er bestaat daarom geen noodzaak om voorschriften op te nemen ter waarborging van de erosiebestendigheid.
- door het waterschap uit te voeren onderhoud en inspectie:
De persleiding ligt grotendeels onder maaiveld. Voor het ingegraven deel van de persleiding geldt dat deze geen obstakel vormt bij de uitvoering van onderhoud en inspectie van de waterkering. Het gedeelte na de doorvoer door de keermuur, nabij de pompput, kan enige nadelige invloed hebben op onderhoud en inspectie aan de waterkering, maar dit is acceptabel.
- profiel van vrije ruimte voor toekomstige dijkverbetering:
Dijkkring 55 zal op termijn worden aangepast aan de vigerende veiligheidsnormen.
- periode van uitvoeren van activiteiten:
De periode van uitvoering van de aangevraagde werkzaamheden ligt buiten het hoogwaterseizoen. In de vergunningvoorschriften is geborgd dat er geen werkzaamheden in of nabij de waterkering worden uitgevoerd zonder dat hier een door het waterschap goedgekeurd calamiteitenplan aan ten grondslag ligt (voorschrift 7).
- staat van onderhoud van vergund object:
Ten aanzien van de staat van onderhoud van de persleiding zijn in deze vergunning voorschriften gesteld. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderhoud aan de persleiding (zie voorschrift 11).
- verwijderbaarheid van vergund object:
Ten aanzien van de verwijderbaarheid van de persleiding zijn voorschriften gesteld.
- buiten gebruik stelling van object:
In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen die borgen dat de persleiding, indien deze zijn functie heeft verloren, door of namens de vergunninghouder geheel wordt verwijderd.

Afwijking van de aanvraag

Er wordt deels een ander traject van de persleiding vergund dan is aangevraagd (zie § 6.2). Dit is noodzakelijk ter bescherming van de waterstaatkundige belangen die het waterschap, op grond van haar taak, dient te beschermen. De redenen hiervoor zijn onder het kopje 'toetsing waterkering' aangegeven.

7.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

8 Procedure en rechtsbescherming

8.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 29 juli 2019 via Omgevingsloket Online (OLO) onder OLO-nummer 4572815 de vergunningaanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z5827.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

8.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een

voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

9 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

1. Het waterschap kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet.
2. Indien het gestelde in het voorgaande tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit voor eigen rekening en risico moeten doen. Hierbij bestaat geen recht op schadevergoeding, tenzij deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen vier weken schriftelijk melden aan het waterschap.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

Afschrift

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Gemeente Gennep, Postbus 9003, 6590 HD te Gennep.

10 Bijlagen

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z5827:

- | | |
|-----------|--|
| Bijlage 1 | Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016; |
| Bijlage 2 | Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie 1.0, d.d. 17-12-2018. |

Bijlage 1 Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie 0.1, d.d. 27-12-2016

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.

**Bijlage 2 Tijdelijk meetprotocol landmeetkundige werkzaamheden Waterkeringen, versie
1.0, d.d. 17-12-2018**

Deze bijlage wordt vanwege de omvang digitaal verzonden.