



waterschap  
limburg

met de omgeving, voor de omgeving

# **BESLUIT WATERVERGUNNING**

**Onttrekken en lozen van oppervlaktewater in het kader van de uit te voeren  
noodmaatregelen aan de overkluizing van de Watervalderbeek in Meerssen**

**Zaaknummer: 2019-Z8158**

**Datum: 1 november 2019**

## Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie .....	3
3	Besluit .....	3
4	Ondertekening.....	4
5	Voorschriften.....	5
5.1	Algemene voorschriften .....	5
5.2	Specifieke voorschriften.....	6
6	Aanvraag.....	6
6.1	Samenvatting aanvraag.....	6
6.2	Locatie .....	6
6.3	Vergunningplichtige handelingen .....	7
6.4	Zorgplicht.....	7
6.5	Andere wet- en regelgeving .....	8
7	Toetsing .....	8
7.1	Algemeen.....	8
7.2	Overwegingen.....	8
7.3	Conclusie toetsing.....	9
8	Procedure en rechtsbescherming .....	9
8.1	Procedure .....	9
8.2	Rechtsbescherming.....	10
9	Mededelingen .....	11
10	Bijlagen .....	11

## **BESLUIT INGEVOLGE DE WATERWET**

### **1 Onderwerp aanvraag**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 oktober 2019 een aanvraag ontvangen van Kragten B.V., Schoolstraat 14, 6049 BN te Herten namens de gemeente Meerssen, Postbus 9, 6230 AB Meerssen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het onttrekken en lozen van oppervlaktewater ten behoeve van uit te voeren noodmaatregelen aan de Watervalderbeek te Meerssen, waarvoor krachtens de Waterwet en/of verordening van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

### **2 Conclusie**

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden beschermd.

### **3 Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Limburg 2019, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan de gemeente Meerssen, Postbus 9, 6230 AB Meerssen, voor:
  - het onttrekken van water uit de Watervalderbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.2 onttrekken uit een oppervlaktewater;
  - het lozen van water in de Watervalderbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 juncto uitvoeringsregel § 1.1 onttrekken uit een oppervlaktewater;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen;
- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten tot en met 31 mei 2020;
- d. de tekening "werkterrein indeling", d.d. 16 oktober 2019, tekeningnummer 2019-1416 deel uit te laten maken van deze vergunning.

#### **4 Ondertekening**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,



ir. E.J.M. Keulers MMO  
secretaris-directeur

## **5 Voorschriften**

### **5.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 2**

##### *Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

#### **Voorschrift 3**

##### *Uitvoeringsvoorschriften*

1. Het water mag uit de Watervalderbeek worden onttrokken uit de zuigput zoals is aangegeven op de tekening behorende bij deze vergunning (zie bijlage 1).
2. Het water mag in de Watervalderbeek worden geloosd in de lozingsput zoals is aangegeven op de tekening behorende bij deze vergunning (zie bijlage 1).
3. De minimale pompcapaciteit dient 1,2 kubieke meter per seconde te bedragen.
4. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
5. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
6. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
7. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.



8. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

#### **Voorschrift 4**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden overeenkomstig de telefoonlijst van bijlage 2 van dit besluit of tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 88 90 100. Buiten kantooruren kunnen calamiteiten of bijzondere omstandigheden via het "Meldpunt Water" 0800-0341, worden gemeld (dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar). De vergunninghouder dient de melding zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

## **6 Aanvraag**

### **6.1 Samenvatting aanvraag**

De Watervalderbeek stroomt vanuit het gehucht Waterval door de kern van Meerssen en mondt nabij de kruising van de Molenveldweg en de Stationsstraat uit in de Geul. De beek is vanaf de straat Aan de Pletsmolen tot de uitmonding overkluisd. De overkluizing ligt met name onder de Gasthuisstraat, de Beekstraat. Uit onderzoek is gebleken dat de constructie tussen de Beekstraat en de Stationsstraat in zeer slechte staat is. Het is noodzakelijk om noodmaatregelen te treffen om zodoende de veiligheid voor mens, aanliggende bebouwing en infrastructuur te waarborgen.

De gemeente Meerssen voert deze maatregelen uit om de overkluizing van de Watervalderbeek in de kern van Meerssen constructief te herstellen. Om de werkzaamheden 'in den droge' uit te kunnen voeren wordt het water van de Watervalderbeek ter plaatse van de Beekstraat uit de overkluizing onttrokken. Dit water zal vervolgens via een separaat aangelegde leiding stroomafwaarts weer worden geloosd in de overkluizing. Voor het verpompen van het water uit de beek worden pompen geplaatst met voldoende capaciteit.

### **6.2 Locatie**

De werkzaamheden worden uitgevoerd in de Beekstraat en de Stationsstraat in Meerssen. De exacte locaties van de zuigput, de lozingsput en het tracé van de Watervalderbeek zijn aangegeven op de tekening behorende bij dit besluit (bijlage 1).

De Watervalderbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Meerssen en is als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. De

Watervalderbeek heeft ter plaatse een kernzone en een profiel van vrije ruimte met een breedte van respectievelijk 1 en 10 meter. De Watervalderbeek heeft ter plaatse een algemeen ecologische functie.

### **6.3 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 3.3 van de Keur Waterschap Limburg 2019 is een watervergunning van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem als dit in een bij de keur behorende uitvoeringsregel is bepaald.

Ingevolge de uitvoeringsregels behorende bij de Keur Waterschap Limburg 2019 is in dit geval vergunning vereist voor het onttrekken van water uit een oppervlaktewater en het lozen van water in een oppervlaktewater.

### **6.4 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 3.1 van de Keur van Waterschap Limburg 2019 geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

In aanvulling op de algemene zorgplicht geldt(t)(en) de volgende specifieke zorgplicht(en):

#### Specifieke zorgplichten

- Uitvoeringsregel § 1.1 lozen in een oppervlaktewater.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat de lozing niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem en het onderhoud mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van de (tijdelijke) lozingsvoorziening. Na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening moet de watergang in oorspronkelijke toestand worden hersteld.

- Uitvoeringsregel § 1.2 onttrekken uit een oppervlaktewater.

De zorgplicht houdt in elk geval in dat de onttrekking niet mag leiden tot beschadiging van oevers, taluds en bodem en het onderhoud mag niet worden belemmerd door de aanwezigheid van de (tijdelijke) instroomvoorziening. Daarbij moet bij het onttrekken het meenemen van levende organismen zoveel mogelijk worden beperkt.

## **6.5      Andere wet- en regelgeving**

De keur ziet niet op de waterkwaliteitsaspecten van de lozing. Dit is geregeld bij of krachtens artikel 6.2 van de Waterwet. In het Besluit lozen buiten inrichtingen, is in artikel 3.23 geregeld dat het lozen in een oppervlaktewaterlichaam van water uit datzelfde oppervlaktewaterlichaam waaraan geen stoffen zijn toegevoegd, is toegestaan. Een melding hoeft hiervoor niet te worden ingediend.

## **7          Toetsing**

### **7.1      Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Het Watervalderbeek heeft een algemeen ecologische functie. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

### **7.2      Overwegingen**

#### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Keur Waterschap Limburg 2019; en
- de van toepassing zijnde beleids- en uitvoeringsregels behorende bij de Keur van Waterschap Limburg 2019.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende uitvoeringsregels:



- lozen in een oppervlaktewater;
- onttrekken uit een oppervlaktewater.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- lozen van meer dan 100 m3 per uur in een primair water; en
- onttrekken van meer dan 100 m3 water per uur uit een oppervlaktewater.

#### Toetsing wateren

Bij de beoordeling van aanvragen om een vergunning voor het onttrekken van water uit, en het lozen van water in een oppervlaktewater, wordt in dit specifieke geval rekening gehouden met het voorkomen van wateroverlast. Het voorkomen van schade aan het oppervlaktewater, het beschermen van de ecologische kwaliteit en waarden van het oppervlaktewater en het voorkomen van droogval zijn hier niet aan de orde.

De overkluizing van de Watervalderbeek heeft ter plaatse een maximale capaciteit van 1,2 kubieke meter per seconde. Het is daarom noodzakelijk om deze capaciteit te waarborgen door toepassing van waterpompen die permanent voldoende water kunnen verpompen. Op grond van het aan de aanvraag toegevoegd pompenplan blijkt dat de pompen voldoende capaciteit hebben en dat reservepompen in combinatie met een alarmsysteem de permanente werking voldoende waarborgen.

### **7.3 Conclusie toetsing**

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur Waterschap Limburg 2019 worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **8 Procedure en rechtsbescherming**

### **8.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 17 oktober 2019 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2019-Z8158.

De aanvrager is op 30 oktober 2019 telefonisch op de hoogte gesteld van het feit dat de aanvraag op grond van artikel 4:5 van de Awb nog onvoldoende gegevens of bescheiden bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. De ontbrekende gegevens zijn op 30 oktober 2019 bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg ontvangen en geregistreerd onder nummer 2019-D97219.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden. Er is in dit geval geen sprake van een situatie zoals

genoemd in paragraaf 1.4 van de Uitvoeringsregels vergunningverlening Waterschap Limburg, waar voor bepaalde gevallen afdeling 3.4 Awb van toepassing is verklaard.

## **8.2 Rechtsbescherming**

### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## **9 Mededelingen**

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 6.22, lid 1 en lid 3, sub b van de Waterwet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 7.14 van de Waterwet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

### *Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Kragten B.V., Postbus 14, 6040 AA Roermond, ter attentie van de heer M.H.C. Feller.

## **10 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2019-Z8158:

1. Tekening "werkterrein indeling", d.d. 16 oktober 2019, tekeningnummer 2019-1416.
2. Uitvoeringspompplan "ompomping Meerssen" revisie 1, d.d. 23 oktober 2019.

