

# WATERVERGUNNING

Het aanleggen en hebben van een duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing en het aanleggen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing

Datum: 4 juli 2018

Zaaknummer: 2018-Z14166



Inhoudsopgave

1. Aanhef .....	3
2. Conclusie .....	3
3. Besluit .....	3
4. Ondertekening.....	4
5. Voorschriften.....	5
6. Aanvraag.....	8
7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer .....	9
8. Procedure .....	12
9. Bezwaar en beroep.....	12
Bijlage 1: Begripsbepalingen .....	14
Bijlage 2: Tekening harmonicasluis .....	15
Bijlage 3: Tekening nieuwbouw glasopstand Tuindersweg 4 (B1) .....	16
Bijlage 4: Tekening nieuwbouw glasopstand Tuindersweg 4 (B2) .....	17

## **1. Aanhef**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 9 april 2018 een aanvraag ontvangen van Maatschap Steegh, Broekstraat 38 b, 5951 BZ te Belfeld om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap een vergunning vereist is.

In het voorliggende geval wordt vergunning gevraagd voor het aanleggen en hebben van een duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing en het aanleggen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z14166.

## **2. Conclusie**

Een vergunning moet wegens artikel 6.21 van de Waterwet worden geweigerd voor zover verlening daarvan niet verenigbaar is met de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Met het in de vergunning opnemen van voorschriften wordt gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning onder voorschriften verleend.

## **3. Besluit**

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 betreffende keuren, leggers en bijbehorende beleidsregels, het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 betreffende de algemene regels en beleidsregels vergunningverlening (behorende bij de keuren van de fusiewaterschappen) van Waterschap Limburg per 1 januari 2017, de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013, de Algemene wet bestuursrecht, de overige bij de waterwetgeving behorende besluiten en regelingen en de hieronder vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

1. de gevraagde vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet juncto artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 aan Maatschap Steegh, Broekstraat 38 b, 5951 BZ te Belfeld te verlenen voor het aanleggen en hebben van een duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing en het aanleggen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing te Belfeld;
2. de tekeningen zoals opgenomen in bijlage 2, 3 en 4 deel uit te laten maken van de vergunning;

3. aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Voor een toelichting op de in deze vergunning vermelde begrippen wordt verwezen naar bijlage 1 van deze vergunning.

#### **4. Ondertekening**

Het dagelijks bestuur,  
namens deze,

Geert Vogels  
teammanager vergunningen en plantoetsing

## **5. Voorschriften**

### **5.1 Voorschriften algemene aard**

#### **Voorschrift 1**

##### *Aanwezigheid vergunning*

De vergunninghouder (of degene die de werkzaamheden uitvoert) draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van het waterschap.

#### **Voorschrift 2**

##### *Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en worden gehouden en met zorg worden bediend.
2. Door het waterschap kunnen bij het onderhoud van het werk nadere aanwijzingen worden gegeven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
3. De vergunninghouder zorgt er tijdens de uitvoering van de werken voor dat het plegen van onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam mogelijk blijft.

#### **Voorschrift 3**

##### *Contactpersoon*

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk, binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden, de waterbeheerder de naam, het adres en het telefoonnummer mee van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen voor de taken als bedoeld in lid 1 van dit voorschrift.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 van dit voorschrift moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.
4. Zowel de melding van de contactperso(o)n(en) zoals genoemd in lid 2 van dit voorschrift als de wijzigingen als bedoeld in lid 3 van dit voorschrift kunnen worden gedaan aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
5. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij de vergunningaanvraag zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.



#### **Voorschrift 4**

##### *Melding startdatum werkzaamheden*

De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week van tevoren melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl). Indien de melding achterwege blijft, kan het waterschap de werkzaamheden stilleggen.

#### **Voorschrift 5**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088-8890100 of via het "Meldpunt Water": 0800-0341 (dit is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl). De aanwijzingen die gegeven worden door of namens het dagelijks bestuur moeten direct worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 6**

##### *Schade*

1. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
2. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of versterking van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

#### **Voorschrift 7**

##### *Toepassen, wijzigen en opruimen (hulp)werken*

1. De volgens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten na aanvang zo spoedig mogelijk worden voltooid. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet gebruikte) materialen en het afval.
2. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na schriftelijke toestemming van het dagelijks bestuur van het waterschap.
3. De aangebrachte/gemaakte werken moeten door en op kosten van de vergunninghouder worden onderhouden voor de duur van de vergunning.

#### **Voorschrift 8**

##### *Melden rechtsopvolger en adreswijziging*

1. De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Nieuwe vergunninghouders moeten de overgang binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

## **5.2 Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### **Voorschrift 9**

#### *Algemeen oppervlaktewaterlichaam*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewaterlichaam moeten (ter plaatse van de duiker) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd. Ook drijfvuil moet worden verwijderd.
4. Bij opruiming van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben geheel worden verwijderd.

### **Voorschrift 10**

Het bouwwerk is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening "Bouwwerk in profiel van vrije ruimte" (bijlage 3 en 4) over twee honderd meter langs het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing.

### **Voorschrift 11**

#### *Overige (technische) voorschriften*

1. De locatie van de nieuw aan te leggen duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur is aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekeningen (bijlage 2, 3 en 4), nabij de RD-coördinaten: X = 201238, Y = 368114.
2. De nieuw aan te leggen duiker mag de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam niet stremmen of belemmeren. Hieraan wordt in ieder geval voldaan als de duiker wordt aangelegd conform de hieronder genoemde maatvoering:

Soort/type duiker	Toegangsduiker (tussen twee tuinbouwkassen)
Vorm	Rond
Diameter	0,80 meter
Lengte	10 meter
Hoogte BOB	23,10 meter +NAP

3. Na realisatie meet het waterschap de feitelijke situatie in. Indien blijkt dat is afgeweken van de vergunde maatvoering zal een herbeoordeling plaatsvinden. Deze herbeoordeling richt zich op de



effecten die de, in afwijking van de hierboven genoemde maatvoering, gelegde duiker heeft op de doorstroming van het oppervlaktewaterlichaam. Deze beoordeling kan er toe leiden dat de ligging en/of maatvoering van de duiker moet worden aangepast.

4. De duiker dient zodanig aangelegd te worden dat deze niet kan vervormen en/of verzakken.
5. De verbindingen tussen de duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. Ter plaatse van de grondaanvulling mogen de taluds niet steiler worden aangelegd dan 1:1.
7. De duiker moet steeds vrij worden gehouden van bagger, planten en andere doorstromingsbelemmeringen.

## **6. Aanvraag**

### **6.1 Algemeen**

De duiker is noodzakelijk om twee tuinbouwkassen te ontsluiten. Door de aanleg van een duiker met betonnen afdekplaat kunnen de twee tuinbouwkassen met een harmonica sluisdeur verbonden worden. Hierdoor is het mogelijk om een open verbinding te behouden tussen de twee tuinbouwkassen zonder dat het regulier onderhoud van het waterschap in gevaar komt. Hierbij wordt het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing gekruist. De nieuwe tuinbouwkas wordt gemaakt als uitbreiding van het bedrijf.

Maatschap Steegh, Broekstraat 38 b, 5951 BZ te Belfeld vraagt daarom een vergunning aan om ter hoogte van de RD-coördinaten: X = 201238, Y = 368114, kadastraal bekend als gemeente Belfeld, sectie E, nummer 977 en 1302, een duiker met afdekplaat en harmonica sluisdeur aan te leggen en te hebben in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing. Tevens wordt er, kadastraal bekend als gemeente Belfeld, sectie E, nummer 1297, 1299, 1302 en 1303, een bouwwerk aan te leggen in profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing.

### **6.2 Overgangsbesluit Waterschap Limburg**

In het besluit van het algemeen bestuur van Waterschap Limburg van 2 januari 2017 is besloten dat de keuren en de leggers watergangen en waterkeringen van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De onderhavige vergunningaanvraag is gelegen binnen het gebied van het voormalige waterschap Peel en Maasvallei. De Keur van Waterschap Peel en Maasvallei 2013 geldt als een keur zoals bedoeld in artikel 78 van de Waterschapswet. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013.

Ten aanzien van de bij de Keur behorende beleidsregels en algemene regels is in het besluit van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg van 3 januari 2017 besloten dat de bij de Keur behorende beleidsregels en hierop gebaseerde algemene regels van de waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas hun rechtskracht blijven behouden voor de gebieden van de voormalige



waterschappen Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas totdat deze door het algemeen bestuur van Waterschap Limburg zijn ingetrokken. De beleidsregels vergunningverlening Waterschap Peel en Maasvallei en andere bij de Keur van Waterschap Peel en Maasvallei behorende beleidsregels blijven derhalve hun gelding behouden. Dit betekent dat onderhavige vergunningaanvraag wordt getoetst aan de voornoemde beleidsregels.

### **6.3 Handelingen te vergunnen**

Op grond van artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 is het verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de waterhuishoudkundige functie(s) daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, te vervoeren of te liggen.

Gezien het bovenstaande wordt vergunning gevraagd voor het aanleggen en hebben van een duiker met betonnen afdekplaat en harmonica sluisdeur in het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing en het aanleggen en hebben van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing.

#### *Beschrijving van het oppervlaktewaterlichaam*

Het oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing is als primair water opgenomen op de Legger van oppervlaktewateren van Waterschap Peel en Maasvallei. De Belfeldse Visvijverlossing heeft een aanvoerfunctie. In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 is aan de Belfeldse Visvijverlossing een algemeen ecologische functie toegekend. In het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Limburg is aan de Belfeldse Visvijverlossing geen nevenfunctie toegekend.

## **7. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer**

### **7.1 Algemeen**

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
- d. de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels waaronder de modelkeur en modelbeleidsregels van de Unie van Waterschappen.

De vastgestelde normen en beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het dagelijks bestuur zich volgens het toetsingskader op de effecten van het initiatief op de punten a. tot en met c. zoals hierboven aangegeven. De effecten op punt d) spelen geen rol bij dit besluit.

Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt in paragraaf 7.2 de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

## **7.2 Overwegingen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het waterschap vergunning is vereist**

### **Beleid**

Volgens de Waterwet is het waterschap de regionale waterbeheerder voor het stellen van gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot de bij het waterschap in beheer zijnde watersystemen, inhoudende de oppervlaktewater- en grondwaterlichamen en de waterkeringen. Via een Keur kunnen waterschappen nadere regels stellen waarmee handelingen van derden op (onderdelen van) het watersysteem worden geregeld, waarbij rekening wordt gehouden met regionale omstandigheden.

De aanvraag van deze vergunning is voor wat betreft het uitvoeren van handelingen in een oppervlaktewaterlichaam getoetst aan:

- artikel 3.2, lid 1 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013;
- de Beleidsregel waterkwantiteit: "duikers en overkluizingen";
- de Beleidsregel waterkwantiteit: "Bouwwerken en transportleidingen/kabels binnen het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewaterlichaam".

Voor de toepassing van de Keur heeft het waterschapsbestuur beleidsregels vastgesteld die richtinggevend zijn voor op grond van de Keur te nemen besluiten.

Het doel van de beleidsregels is erop gericht om de negatieve invloed te beperken die duikers en overkluizingen kunnen hebben op de functie van het oppervlaktewaterlichaam en op het onderhoud ervan.

### **Toetsing beleid**

Aanvragen om een vergunning van de Keur voor activiteiten in of nabij watergangen worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:



- afname bergingscapaciteit watergang;
- afname doorstroomcapaciteit watergang;
- stabiliteit taluds;
- negatief effect op waterkwaliteit;
- negatief effect op ecologie;
- negatief effect op grondwaterregime;
- mogelijkheid van doelmatig onderhoud watergang.

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem met zoveel mogelijk open water. Om deze reden wil het waterschap het aantal duikers in het oppervlaktewatersysteem beperken. In de Beleidsregel waterkwantiteit: "duikers en overkluizingen" is aangegeven wanneer het belang van de initiatiefnemer hoger wordt gewaardeerd dan de inbreuk op het belang van het waterschap. Hieronder vallen ook duikers ten behoeve van de primaire ontsluiting van percelen.

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem met zo min mogelijke belemmeringen. In de beleidsregels "Bouwwerken en transportleidingen/kabels binnen het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewaterlichaam" zijn de toetsingscriteria aangegeven. Aanvragen om een vergunning van de Keur voor activiteiten in het profiel van vrije ruimte worden getoetst aan;

1. geplande toekomstige verbeteringen of een herinrichting;
2. de mogelijkheid van het doelmatig voeren van onderhoud.

#### AD.1.

Het primaire oppervlaktewaterlichaam Belfeldse Visvijverlossing heeft een algemene ecologische functie en er zijn geen hydrologische knelpunten. Verbeteringen of herinrichtingen voor de Belfeldse Visvijverlossing zijn niet voorzien.

#### AD.2.

Aan beide zijden van de Belfeldse Visvijverlossing ligt een onderhoudspad van 2 meter breed. Het bouwwerk zal de mogelijkheid van het doelmatig voeren van onderhoud daarom niet belemmeren.

Het aanleggen en hebben van een duiker en bouwwerk heeft op de aangevraagde locatie geen negatieve consequenties voor de bovengenoemde criteria mits voldaan wordt aan de bij deze vergunning behorende voorschriften.

#### Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 alsmede de Beleidsregel waterkwantiteit: "duikers en overkluizingen" en "Bouwwerken en transportleidingen/kabels binnen het profiel van vrije ruimte van een primair oppervlaktewaterlichaam" worden beschermd.
- Uit de belangenafweging is gebleken dat bij honorering van de aanvraag, met inachtneming van de aan dit besluit verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding en het oppervlaktewaterlichaam voldoende wordt gewaarborgd.

## **8. Procedure**

De aanvraag is op 9 april 2018 bij het waterschap ingediend door Maatschap Steegh, Broekstraat 38 b, 5951 BZ te Belfeld, is geregistreerd onder zaaknummer 2018-Z14166 en omvat de volgende stukken:

- aanvraagformulier watervergunning;
- bijlagen:   tekening harmonica sluisdeur;  
                  tekening uitbreiding glasopstand/bassin;  
                  tekening nieuwbouw glasopstand Tuindersweg 4 (B1);  
                  tekening nieuwbouw glasopstand Tuindersweg 4 (B2).

Conform het bepaalde in artikel 6.15 van de Waterwet is een afschrift van de aanvraag op 11 april 2018 aan de gemeente Peel en Maas toegestuurd.

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) plaatsgevonden.

Bij brief van 29 mei 2018 is aanvrager geïnformeerd over verdaging van de beslissing op de aanvraag tot uiterlijk 30 juli 2018.

## **9. Bezwaar en beroep**

1. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na de bekendmaking, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.  
De indiener van het bezwaarschrift kan in het bezwaarschrift verzoeken om rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter. Indien Waterschap Limburg met een dergelijk verzoek instemt, kan de bezwaarprocedure op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht worden overgeslagen en zendt Waterschap Limburg het bezwaarschrift onverwijld door aan de bevoegde rechter.
2. De vergunning treedt in werking de dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, gedurende de bezwaartermijn tevens een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.  
Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de Sector bestuursrecht van Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Ik verzoek u vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond.



3. Vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens een vergunning en/of ontheffing en/of meldingsplicht vereist kan zijn op grond van andere regelgeving.
4. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

## **Bijlage 1: Begripsbepalingen**



Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z14166.


In deze vergunning wordt verstaan onder:

- 'aanvraag': de aan deze vergunning ten grondslag liggende aanvraag van 9 april 2018;
- 'bevoegd gezag': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'duiker': een kokervormige constructie met als doel de wederzijdse verbinding tussen oppervlaktewater te waarborgen met het oog op het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg, waarbij in principe de bodem van de waterloop, in tegenstelling tot die van een brug, wordt onderbroken;
- 'legger': legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet;
- 'onderhoudsplichtigen': degenen die in de legger of in artikel 2.12 van de Keur Waterschap Peel en Maasvallei 2013 tot het verrichten van gewoon of buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken zijn aangewezen;
- 'ongewoon voorval': een voorval waardoor nadelige gevolgen voor het oppervlaktewaterlichaam zijn ontstaan of dreigen te ontstaan;
- 'ontvangstdatum aanvraag': eerste datum dat de aanvraag ontvangen is bij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'oppervlaktewaterlichaam': samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water, met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende bodem, oevers en, voor zover uitdrukkelijk aanwezig krachtens de Waterwet, drogere oevers, alsmede flora en fauna;
- 'overkluizing': een duiker, met dien verstande dat van een overkluizing sprake is indien deze niet wordt aangelegd met als oogmerk het realiseren van een toegang tot een perceel of het kruisen van het oppervlaktewaterlichaam met een openbare weg;
- 'vergunninghouder': diegene die krachtens deze vergunning handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen;
- 'waterbeheerder': het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg;
- 'waterhuishoudkundige functie': de functie die de provincie en/of het waterschap aan het waterstaatswerk heeft toegekend;
- 'waterstaatswerk': oppervlaktewaterlichaam, meanderzone, bergingsgebied, waterkering, ondersteunend kunstwerk en bijbehorende onderhoudsstroken en beschermingszones, dat als zodanig in de legger is aangegeven;
- 'watersysteem': samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen en grondwaterlichamen, met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende kunstwerken;
- 'watervergunning': watervergunning als bedoeld in artikel 1.1 van de Waterwet;
- 'werken': bouwwerk, weg- of waterbouwkundig werk of anderszins functionele toepassing van een bouwstof;
- 'werkzaamheden': het maken, aanleggen, houden, onderhouden en opruimen van het op grond van de vergunning (te behouden) werk.

**Bijlage 2: Tekening harmonicasluis**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z14166.



Materiale _____	Tattamenti _____	Certificati _____
	Macchina _____ BOX 2	Classe Ex C2
	Gruppo Comm. 1800802E-01	Dis. N° _____
	Denom. BOX2 - 8000 - 5000 - 4000	Cod. _____
		Q.ta' _____
Disegnatore A.Toni	Approvato da _____	Scala _____
	Data 23/03/2018	Peso _____



**Bijlage 3: Tekening nieuwbouw glasopstand Tuindersweg 4 (B1)**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z14166.


Tekeningnr. 18-003 B1 (d.d. 05-04-2018)



**Bijlage 4: Tekening nieuwbouw glasopstand Tuindersweg 4 (B2)**

Behorende bij de vergunning van het dagelijks bestuur van heden, zaaknummer 2018-Z14166.

Tekeningnr. 18-003 B2 (d.d. 05-04-2018)





Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg maakt bekend, dat op 4 juli 2018 onder het stellen van voorschriften, een watervergunning is verleend voor het aanleggen en hebben van een duiker en een harmonica sluisdeur in de Belfeldse Visvijverlossing en het bouwen van een bouwwerk in het profiel van vrije ruimte van de Belfeldse Visvijverlossing ter plaatse van de Broekstraat 38 B te Belfeld.

De bekendmaking van besluiten die tot een of meer belanghebbenden zijn gericht, geschiedt krachtens artikel 3:41, eerste lid Awb door toezending of uitreiking aan de aanvrager. Het besluit is op 5 juli 2018 aan de vergunninghouder toegezonden.

#### **Inzage**

De vergunning met bijbehorende stukken kunt u inzien in de linkerkolom onder "externe bijlagen" op [www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen](http://www.waterschaplimburg.nl/actueel/bekendmakingen).

Desgewenst kunt u een afschrift krijgen. Op verzoek kan een mondelinge toelichting op het besluit worden gegeven.

#### **Bezwaar**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden krachtens artikel 3:41, eerste lid jo. artikel 6:8, eerste lid Awb, gedurende zes weken met ingang van de dag na die waarop het besluit is verzonden aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC Roermond, onder vermelding van het zaaknummer 2018-Z14166. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste te bevatten: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

#### **Voorlopige voorziening**

De vergunning treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking. Op grond van artikel 6.16 van de Awb schorst de werking van het bezwaar dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend en onverwijld spoed gelet op de betrokken belangen dit vereist, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, Postbus 950, 6040 AZ Roermond. De indiener van het verzoekschrift dient daarbij een afschrift van het bezwaarschrift over te leggen.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het verzoekschrift dient te worden ondertekend en bevat ten minste: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit ten aanzien waarvan de voorlopige voorziening wordt gevraagd en de gronden van het verzoek.



Voor het vragen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Wilt u nadere informatie over het vragen van een voorlopige voorziening of het verschuldigde griffierecht dan verwijzen wij u naar voornoemde site.

#### **Informatie**

Voor nadere informatie over de vergunning kunt u contact opnemen met Raymond Sterck van het team vergunningen en plantoetsing, via telefoonnummer 088 88 90 100.

Het dagelijks bestuur,

ir. E.J.M. Keulers MMO, wnd. secretaris-directeur  
drs. ing. P.F.C.W. van der Broeck, dijkgraaf